

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чебоксарская ул, д. 1 (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 367086
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ППС SN 367086
Обратка: ППС SN 367018
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а73599
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а753300

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1339199г
КТС-Б SN 1339199х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.05.2025	67.63	36.68	30.95	75.83	73.28	0.00	74.28	72.81	2.00	5.27	2.27	2.30	-60.00	24.00	
02.05.2025	67.74	36.72	31.02	73.70	71.18	0.00	72.18	70.71	2.06	5.11	2.28	2.24	-60.00	24.00	
03.05.2025	66.98	36.96	30.03	75.60	73.08	0.00	74.08	72.59	2.02	5.18	2.19	2.23	-60.00	24.00	
04.05.2025	67.94	35.95	31.99	72.97	70.43	0.00	71.47	69.99	2.09	4.93	2.16	2.29	-60.00	24.00	
05.05.2025	67.94	37.74	30.20	76.05	73.53	0.00	74.48	73.02	1.98	5.09	2.06	2.25	-60.00	24.00	
06.05.2025	67.74	36.77	30.96	68.67	66.33	0.00	67.25	65.89	2.04	4.41	1.95	2.08	-60.00	24.00	
07.05.2025	67.36	35.85	31.52	68.00	65.66	0.00	66.62	65.25	2.08	4.73	2.32	2.10	-60.00	24.00	
08.05.2025	68.63	39.21	29.43	78.11	75.59	0.00	76.47	75.02	1.91	5.68	2.48	2.25	-60.00	24.00	
09.05.2025	66.74	37.89	28.85	74.02	71.58	0.00	72.55	71.08	2.04	5.36	2.49	2.09	-60.00	24.00	
10.05.2025	67.73	38.73	29.00	75.40	72.91	0.00	73.85	72.38	2.01	5.49	2.51	2.14	-60.00	24.00	
11.05.2025	66.33	37.27	29.06	75.05	72.58	0.00	73.56	72.09	2.03	5.48	2.53	2.14	-60.00	24.00	
12.05.2025	68.12	38.22	29.90	76.10	73.59	0.00	74.53	73.08	1.96	5.61	2.56	2.23	-60.00	24.00	
13.05.2025	67.01	46.98	20.02	57.60	56.03	0.00	56.44	55.42	1.82	3.92	2.05	1.13	-60.00	23.97	
14.05.2025	65.75	52.71	13.04	45.03	43.98	0.00	44.15	43.40	1.70	2.66	1.61	0.58	-60.00	24.00	
15.05.2025	65.14	53.28	11.86	46.01	44.97	0.00	45.13	44.37	1.70	2.80	1.70	0.53	-60.00	23.76	
16.05.2025	66.04	52.79	13.26	45.71	44.67	0.00	44.81	44.08	1.65	2.80	1.72	0.59	-60.00	23.64	
17.05.2025	65.63	50.40	15.23	44.30	43.29	0.00	43.43	42.75	1.58	2.59	1.56	0.66	-60.00	24.00	
18.05.2025	65.19	51.72	13.47	42.33	41.41	0.00	41.50	40.88	1.52	2.57	1.64	0.56	-60.00	24.00	
19.05.2025	64.24	52.85	11.39	47.47	46.49	0.00	46.59	45.87	1.54	2.86	1.67	0.53	-60.00	24.00	
20.05.2025	65.14	53.12	12.02	50.48	49.43	0.00	49.51	48.77	1.51	2.88	1.54	0.59	-60.00	22.75	
21.05.2025	65.22	53.15	12.07	48.91	47.91	0.00	47.97	47.26	1.48	2.83	1.57	0.57	-60.00	21.96	
22.05.2025	66.17	55.51	10.66	51.16	50.19	0.00	50.15	49.47	1.37	2.90	1.52	0.53	-60.00	22.53	
23.05.2025	65.35	54.14	11.20	49.82	48.91	0.00	48.86	48.24	1.29	2.86	1.55	0.54	-60.00	22.34	
24.05.2025	65.46	55.34	10.12	50.93	50.08	0.00	49.94	49.36	1.18	3.06	1.69	0.50	-60.00	23.10	
25.05.2025	65.80	54.30	11.49	51.30	50.45	0.00	50.30	49.74	1.12	3.19	1.79	0.57	-60.00	23.03	
26.05.2025	66.25	55.65	10.60	54.43	53.54	0.00	53.34	52.76	1.09	3.35	1.77	0.56	-60.00	22.94	
27.05.2025	66.78	57.22	9.56	59.74	58.82	0.00	58.54	57.93	1.05	3.63	1.73	0.55	-60.00	21.77	
28.05.2025	67.13	58.03	9.11	61.44	60.50	0.00	60.19	59.55	1.07	3.72	1.71	0.54	-60.00	22.12	
29.05.2025	67.99	59.24	8.75	65.41	64.44	0.00	64.06	63.38	1.07	4.01	1.72	0.55	-60.00	21.67	
30.05.2025	68.59	60.61	7.98	69.18	68.16	0.00	67.72	67.00	1.07	4.32	1.76	0.52	-60.00	21.00	
31.05.2025	68.43	61.02	7.40	71.04	70.01	0.00	69.54	68.82	1.04	4.49	1.78	0.49	-60.00	20.22	
Средние:	66.72	47.94	18.78	---	---	---	---	---	1.61	3.99	1.93	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	1901.80	1853.01	0.00	1863.47	1832.94	---	---	---	37.42	---	720.80	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.04.2025	9024.96	8685.78	0.00	8779.12	8619.14	341.25	2863.18
31.05.2025	10926.75	10538.79	0.00	10642.59	10452.08	378.67	3583.97
Итого:	1901.80	1853.01	0.00	1863.47	1832.94	37.42	720.80

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации