

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 9 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА846
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15365
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 3706
КТПТР-06 SN 3706a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2025	65.84	44.31	21.53	3.75	3.82	88.16	90.76	-2.91	1.893	24.0	24.0
02.05.2025	66.10	44.29	21.82	3.71	3.78	87.22	89.80	-2.92	1.898	24.0	24.0
03.05.2025	66.48	43.87	22.61	3.53	3.60	83.09	85.60	-2.97	1.875	24.0	24.0
04.05.2025	65.82	44.54	21.29	3.75	3.82	88.28	90.91	-2.93	1.874	24.0	24.0
05.05.2025	65.90	44.22	21.68	3.61	3.68	85.00	87.49	-2.89	1.839	24.0	24.0
06.05.2025	66.29	45.56	20.73	3.87	3.94	90.98	93.56	-2.79	1.883	24.0	24.0
07.05.2025	65.88	45.02	20.86	3.49	3.55	82.06	84.34	-2.74	1.706	24.0	24.0
08.05.2025	65.95	44.51	21.44	3.41	3.47	80.25	82.49	-2.75	1.715	24.0	24.0
09.05.2025	67.80	47.58	20.22	4.04	4.11	95.00	97.63	-2.74	1.917	24.0	24.0
10.05.2025	66.76	46.11	20.65	3.75	3.81	88.09	90.53	-2.73	1.815	24.0	24.0
11.05.2025	66.89	46.14	20.75	3.83	3.90	90.15	92.64	-2.72	1.867	24.0	24.0
12.05.2025	66.62	45.89	20.73	3.80	3.87	89.44	91.93	-2.75	1.850	24.0	24.0
13.05.2025	66.12	46.26	19.86	3.96	4.04	93.27	95.90	-2.78	1.846	24.0	24.0
14.05.2025	46.05	35.96	10.09	1.63	1.66	38.40	39.50	-2.82	0.724	9.8	24.0
15.05.2025	24.09	22.70	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.05.2025	22.20	20.96	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.05.2025	20.50	19.47	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.05.2025	19.81	18.79	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.05.2025	19.56	18.52	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.05.2025	19.13	18.14	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.05.2025	18.74	17.77	0.97	0.00	0.02	0.00	0.72	-200.00	0.000	0.0	24.0
22.05.2025	18.16	17.19	0.97	0.00	0.06	0.00	1.73	-200.00	0.000	0.0	24.0
23.05.2025	17.72	16.88	0.84	0.00	0.05	0.00	1.56	-200.00	0.000	0.0	24.0
24.05.2025	17.38	16.55	0.82	0.00	0.06	0.00	1.69	-200.00	0.000	0.0	24.0
25.05.2025	17.36	16.52	0.84	0.00	0.09	0.00	2.06	-200.00	0.000	0.0	24.0
26.05.2025	17.18	16.31	0.86	0.00	0.05	0.00	1.48	-200.00	0.000	0.0	24.0
27.05.2025	17.70	16.59	1.11	0.00	0.04	0.00	1.27	-200.00	0.000	0.0	24.0
28.05.2025	18.57	16.96	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.05.2025	19.19	17.48	1.71	0.00	0.03	0.00	1.32	-200.00	0.000	0.0	24.0
30.05.2025	19.46	17.75	1.70	0.00	0.10	0.00	2.46	-200.00	0.000	0.0	24.0
31.05.2025	20.62	18.35	2.26	0.00	0.16	0.00	3.80	-200.00	0.000	0.0	24.0
Средние:	39.87	30.04	9.83	1.62	1.67	---	---	-65.79	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1179.40	1231.16	---	24.703	321.8	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	54605.74	56633.86	1715.829	18713.7	22550.8
31.05.2025	55785.13	57865.02	1740.532	19035.5	23294.8
Итого:	1179.39	1231.16	24.703	321.8	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации