

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 21 (население ТЭЦ-14)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105379
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 309011

ПРЭМ SN 315338

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 32053г

КТСП-Н SN 32053Х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	62.78	48.55	14.23	26.26	26.16	0.38	25.79	25.86	-0.27	-0.07	0.00	0.00	0.370	24.0	0.0	*
02.09.2025	64.01	50.77	13.24	27.70	27.60	0.36	27.16	27.23	-0.26	-0.07	0.00	0.00	0.360	24.0	0.0	*
03.09.2025	63.01	46.42	16.59	26.93	26.80	0.48	26.43	26.51	-0.30	-0.08	0.00	0.00	0.438	24.0	0.0	*
04.09.2025	62.02	46.23	15.79	30.32	30.17	0.50	29.79	29.86	-0.23	-0.07	0.00	0.00	0.470	24.0	0.0	*
05.09.2025	62.08	47.77	14.31	32.40	32.24	0.50	31.80	31.88	-0.25	-0.08	0.00	0.00	0.454	24.0	0.0	*
06.09.2025	62.44	49.18	13.26	27.08	26.97	0.41	26.58	26.64	-0.23	-0.06	0.00	0.00	0.349	24.0	0.0	
07.09.2025	61.85	45.93	15.92	31.84	31.68	0.50	31.27	31.36	-0.29	-0.09	0.00	0.00	0.499	24.0	0.0	*
08.09.2025	61.69	48.95	12.74	30.02	29.87	0.50	29.51	29.54	-0.10	-0.03	0.00	0.00	0.375	24.0	0.0	
09.09.2025	61.46	48.47	12.99	32.41	32.27	0.43	31.84	31.90	-0.19	-0.06	0.00	0.00	0.413	24.0	0.0	
10.09.2025	61.30	49.31	11.99	34.06	33.91	0.44	33.47	33.52	-0.15	-0.05	0.00	0.00	0.400	24.0	0.0	*
11.09.2025	61.43	49.61	11.82	34.90	34.74	0.46	34.27	34.33	-0.17	-0.06	0.00	0.00	0.404	24.0	0.0	
12.09.2025	61.41	48.50	12.91	33.50	33.35	0.45	32.91	32.99	-0.24	-0.08	0.00	0.00	0.423	24.0	0.0	
13.09.2025	61.77	48.14	13.63	27.86	27.72	0.50	27.38	27.42	-0.15	-0.04	0.00	0.00	0.372	24.0	0.0	
14.09.2025	61.55	48.11	13.44	36.17	36.01	0.44	35.53	35.59	-0.17	-0.06	0.00	0.00	0.477	24.0	0.0	*
15.09.2025	61.66	47.15	14.51	33.38	33.21	0.51	32.79	32.86	-0.21	-0.07	0.00	0.00	0.474	24.0	0.0	
16.09.2025	61.81	47.76	14.05	28.53	28.00	1.88	28.04	27.70	1.22	0.34	0.00	0.00	0.394	24.0	0.0	*
17.09.2025	61.74	48.80	12.94	32.07	31.90	0.53	31.52	31.54	-0.06	-0.02	0.00	0.00	0.407	24.0	0.0	*
18.09.2025	61.84	47.80	14.04	30.95	30.80	0.49	30.41	30.44	-0.10	-0.03	0.00	0.00	0.427	24.0	0.0	
19.09.2025	61.48	46.57	14.91	28.28	28.12	0.57	27.78	27.84	-0.22	-0.06	0.00	0.00	0.415	24.0	0.0	*
20.09.2025	61.58	49.09	12.49	29.84	29.69	0.50	29.33	29.38	-0.17	-0.05	0.00	0.00	0.366	24.0	0.0	*
21.09.2025	61.40	43.29	18.11	28.94	28.78	0.55	28.45	28.53	-0.28	-0.08	0.00	0.00	0.515	24.0	0.0	*
22.09.2025	60.63	50.20	10.43	10.78	10.75	0.28	10.62	10.63	-0.09	-0.01	0.00	0.00	0.111	24.0	0.0	*
23.09.2025	63.54	62.85	0.69	28.17	28.03	0.50	27.63	27.50	0.47	0.13	0.00	0.00	0.018	24.0	0.0	*
24.09.2025	66.17	60.09	6.08	40.41	40.36	0.12	39.64	39.71	-0.18	-0.07	0.00	0.00	0.246	24.0	0.0	*
25.09.2025	63.16	31.88	31.28	33.66	32.77	2.68	33.01	32.67	1.04	0.34	0.00	0.00	1.030	24.0	0.0	
26.09.2025	64.88	37.46	27.42	55.59	54.62	1.76	54.53	54.22	0.57	0.31	0.00	0.00	1.492	24.0	0.0	
27.09.2025	67.52	37.06	30.46	52.24	51.25	1.91	51.16	50.91	0.49	0.25	0.00	0.00	1.555	24.0	0.0	
28.09.2025	69.73	38.60	31.13	56.18	55.09	1.96	54.94	54.69	0.46	0.25	0.00	0.00	1.708	24.0	0.0	
29.09.2025	69.21	39.81	29.40	68.29	67.03	1.86	66.78	66.51	0.41	0.27	0.00	0.00	1.958	24.0	0.0	
30.09.2025	68.91	37.77	31.14	56.51	55.35	2.07	55.29	54.95	0.62	0.34	0.00	0.00	1.718	24.0	0.0	
Средние:	63.14	46.74	16.40	---	---	0.82	---	---	0.03	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1045.27	1035.24	---	1025.65	1024.71	---	0.94	---	---	18.638	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	82049.28	80515.43	79961.17	79456.01	505.16	1820.890	22662.0	4.0
30.09.2025	83094.55	81550.67	80986.82	80480.72	506.10	1839.528	23382.0	4.0
Итого:	1045.27	1035.24	1025.65	1024.71	0.94	18.638	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации