

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Воронежская ул, д. 20 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 5846  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: 1.3

Датчик давления:  
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 71074  
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 71075

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 16017  
КТПТР-01 SN 16017А

| Дата       | tсв1  | tсв2  | t1    | t2    | V1       | V2       | M1      | M2      | %      | P1      | P2      | Qtv    | txв  | Pxв     | TWork | QntHIP | NS | vSCodes: | vSCodes:  |
|------------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|------|---------|-------|--------|----|----------|-----------|
|            | °C    | °C    | °C    | °C    | м3       | м3       | т       | т       | т      | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал   | °C   | кгс/см2 | ч     | ч      |    |          |           |
| 01.09.2025 | 69.83 | 68.22 | 69.83 | 68.05 | 92.322   | 144.954  | 90.30   | 141.90  | -44.44 | 4.59    | 3.68    | 0.178  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 7.9    | *  | 1        | 6,7,B     |
| 02.09.2025 | 70.17 | 68.73 | 70.19 | 68.46 | 94.185   | 144.305  | 92.11   | 141.23  | -42.10 | 4.69    | 3.74    | 0.169  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 7.4    | *  | 1        | 6,7,B     |
| 03.09.2025 | 69.04 | 67.53 | 63.84 | 62.58 | 71.790   | 95.413   | 70.25   | 93.44   | -28.33 | 4.57    | 3.87    | 0.201  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 8.3    | *  | 0,0,P    | 6,7,A,B,C |
| 04.09.2025 | 67.42 | 65.34 | 54.53 | 60.22 | 54.726   | 68.992   | 53.60   | 67.65   | -23.17 | 3.82    | 3.42    | 0.161  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 6.7    | *  | 0,1,0,P  | 6,7,A,B,C |
| 05.09.2025 | 68.13 | 66.26 | 68.13 | 66.08 | 87.027   | 127.215  | 85.21   | 124.68  | -37.61 | 4.58    | 3.77    | 0.190  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 9.1    | *  | 1        | 6,7,B     |
| 06.09.2025 | 69.20 | 68.22 | 69.21 | 68.00 | 89.838   | 149.513  | 87.90   | 146.37  | -49.91 | 4.63    | 3.77    | 0.133  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 6.8    | *  | 1        | 6,7,B     |
| 07.09.2025 | 68.08 | 66.05 | 68.04 | 65.71 | 86.241   | 144.187  | 84.44   | 141.32  | -50.39 | 4.50    | 3.70    | 0.213  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 9.0    | *  | 1        | 6,7,B     |
| 08.09.2025 | 68.17 | 66.13 | 68.15 | 65.85 | 85.515   | 138.745  | 83.72   | 135.98  | -47.57 | 4.41    | 3.61    | 0.194  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 10.2   | *  | 1        | 6,7,B     |
| 09.09.2025 | 67.89 | 66.23 | 67.89 | 65.82 | 85.491   | 142.163  | 83.71   | 139.33  | -49.87 | 4.37    | 3.57    | 0.180  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 9.0    | *  | 1        | 6,7,B     |
| 10.09.2025 | 67.85 | 64.74 | 67.86 | 64.32 | 82.191   | 135.914  | 80.48   | 133.31  | -49.42 | 4.37    | 3.64    | 0.266  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 12.1   | *  | 1        | 6,7,B     |
| 11.09.2025 | 67.84 | 64.58 | 67.84 | 64.30 | 82.800   | 134.825  | 81.08   | 132.26  | -47.98 | 4.40    | 3.66    | 0.257  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 12.8   | *  | 1        | 6,7,B     |
| 12.09.2025 | 68.30 | 65.90 | 68.31 | 65.54 | 82.800   | 137.463  | 81.06   | 134.75  | -49.76 | 4.49    | 3.75    | 0.231  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 11.0   | *  | 1        | 6,7,B     |
| 13.09.2025 | 68.89 | 66.76 | 68.85 | 66.27 | 84.609   | 136.243  | 82.80   | 133.49  | -46.87 | 4.49    | 3.71    | 0.216  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 11.4   | *  | 1        | 6,7,B     |
| 14.09.2025 | 68.00 | 65.23 | 68.00 | 64.76 | 81.186   | 135.958  | 79.49   | 133.32  | -50.59 | 4.43    | 3.72    | 0.278  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 12.6   | *  | 1        | 6,7,B     |
| 15.09.2025 | 68.28 | 65.70 | 68.28 | 65.61 | 82.689   | 135.577  | 80.95   | 132.91  | -48.59 | 4.40    | 3.66    | 0.219  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 11.0   | *  | 1        | 6,7,B,C   |
| 16.09.2025 | 69.23 | 66.53 | 69.20 | 66.24 | 84.912   | 136.100  | 83.08   | 133.36  | -46.46 | 4.39    | 3.61    | 0.252  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 11.3   | *  | 1        | 6,7,B     |
| 17.09.2025 | 68.38 | 65.82 | 68.39 | 65.67 | 84.462   | 130.209  | 82.68   | 127.64  | -42.75 | 4.44    | 3.67    | 0.218  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 11.4   | *  | 1        | 6,7,B     |
| 18.09.2025 | 68.42 | 65.91 | 68.43 | 65.87 | 84.315   | 130.846  | 82.54   | 128.26  | -43.38 | 4.44    | 3.68    | 0.220  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 10.6   | *  | 1        | 6,7,B     |
| 19.09.2025 | 68.48 | 66.27 | 68.49 | 66.05 | 84.426   | 138.159  | 82.64   | 135.40  | -48.39 | 4.50    | 3.73    | 0.197  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 9.9    | *  | 1        | 6,7,B     |
| 20.09.2025 | 68.36 | 66.37 | 68.37 | 66.02 | 82.764   | 130.752  | 81.02   | 128.13  | -45.05 | 4.52    | 3.78    | 0.202  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 9.7    | *  | 1        | 6,7,B     |
| 21.09.2025 | 68.50 | 65.65 | 68.49 | 64.95 | 82.029   | 123.245  | 80.30   | 120.82  | -40.30 | 4.49    | 3.76    | 0.310  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 12.6   | *  | 1        | 6,7,A,B   |
| 22.09.2025 | 68.02 | 64.90 | 68.00 | 64.23 | 74.565   | 122.821  | 73.01   | 120.46  | -49.05 | 4.33    | 3.72    | 0.264  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 12.8   | *  | 1        | 6,7,B     |
| 23.09.2025 | 70.23 | 68.91 | 70.16 | 68.48 | 90.051   | 134.620  | 88.06   | 131.73  | -39.74 | 4.80    | 3.92    | 0.159  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 8.4    | *  | 1        | 6,7,B     |
| 24.09.2025 | 69.13 | 57.16 | 69.11 | 55.79 | 93.078   | 121.788  | 91.08   | 119.91  | -27.32 | 5.12    | 4.18    | 1.309  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 17.3   | *  | 1        | 6,7,B,C   |
| 25.09.2025 | 69.22 | 47.09 | 69.21 | 47.06 | 111.861  | 133.389  | 109.46  | 132.02  | -18.69 | 5.67    | 4.34    | 2.412  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | 1        | B,C       |
| 26.09.2025 | 69.67 | 44.06 | 69.68 | 44.03 | 104.709  | 139.689  | 102.43  | 138.45  | -29.90 | 5.58    | 4.41    | 2.623  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | 1        | B         |
| 27.09.2025 | 72.24 | 45.80 | 72.23 | 45.96 | 104.916  | 137.335  | 102.48  | 136.01  | -28.12 | 5.55    | 4.37    | 2.690  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | 1        | B,C       |
| 28.09.2025 | 73.77 | 48.05 | 73.75 | 48.05 | 107.688  | 133.636  | 105.09  | 132.21  | -22.86 | 5.75    | 4.51    | 2.689  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | 1        | A,B       |
| 29.09.2025 | 72.90 | 46.02 | 72.89 | 45.84 | 101.961  | 134.672  | 99.55   | 133.36  | -29.03 | 5.39    | 4.28    | 2.691  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | 1        | B         |
| 30.09.2025 | 73.37 | 45.11 | 73.33 | 45.18 | 106.623  | 138.765  | 104.07  | 137.47  | -27.65 | 5.50    | 4.28    | 2.928  | 5.00 | 5.00    | 24.0  | 24.0   | *  | 1        | A,B,C     |
| Средние:   | 69.23 | 61.98 | 68.62 | 61.37 | ---      | ---      | ---     | ---     | -40.18 | 4.71    | 3.85    | ---    | 5.00 | 5.00    | ---   | ---    |    |          |           |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | ---   | 2641.780 | 3957.493 | 2584.60 | 3887.14 | ---    | ---     | ---     | 22.250 | ---  | ---     | 720.0 | 392.9  |    |          |           |

| Дата       | V1        | V2        | M1        | M2        | Qtv      | TWork   | QntHIP  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
|            | м3        | м3        | т         | т         | Гкал     | ч       | ч       |
| 31.08.2025 | 358642.13 | 361196.19 | 341404.38 | 348932.97 | 9725.075 | 93156.1 | 62878.3 |
| 30.09.2025 | 361283.91 | 365153.69 | 343988.97 | 352820.13 | 9747.325 | 93876.1 | 63269.5 |
| Итого:     | 2641.78   | 3957.50   | 2584.59   | 3887.16   | 22.250   | 720.0   | 391.2   |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации