

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Генерала Панфилова ул, д. 17Б (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: МКТС Заводской номер: 17256
Точка измерения: УУ1; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача:
Подача: ППС SN 92428
Подача:
Схема измерений: Тупиковая

Датчик давления:
Зонд-10 ИД SN 1913251

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1993 г

Дата	t1	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Mg	Primes	P1	Q	txв	Pxв	ta	Траб	NS	Вр.паб1	Вр.паб2	Вр.паб3
	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	ати	Гкал	°C	атм	°C	ч		ч	ч	ч
01.09.2025	61.64	7.02	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	6.90	0.00	3.66	0.390	5.00	4.00	23.18	24.0		24.00	0.00	0.00
02.09.2025	61.59	6.69	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00	6.57	0.00	3.63	0.371	5.00	4.00	23.49	24.0		24.00	0.00	0.00
03.09.2025	59.23	8.45	0.00	0.00	8.31	0.00	0.00	8.31	0.00	3.01	0.450	5.00	4.00	23.62	24.0		24.00	0.00	0.00
04.09.2025	59.61	7.67	0.00	0.00	7.55	0.00	0.00	7.54	0.00	3.06	0.412	5.00	4.00	23.34	24.0		24.00	0.00	0.00
05.09.2025	60.93	7.67	0.00	0.00	7.54	0.00	0.00	7.55	0.00	3.28	0.421	5.00	4.00	23.35	24.0		24.00	0.00	0.00
06.09.2025	61.65	6.97	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	6.84	0.00	3.68	0.387	5.00	4.00	23.56	24.0		24.00	0.00	0.00
07.09.2025	61.15	8.62	0.00	0.00	8.47	0.00	0.00	8.47	0.00	3.59	0.475	5.00	4.00	23.62	24.0		24.00	0.00	0.00
08.09.2025	61.40	7.43	0.00	0.00	7.31	0.00	0.00	7.30	0.00	3.52	0.411	5.00	4.00	23.62	24.0		24.00	0.00	0.00
09.09.2025	61.33	6.18	0.00	0.00	6.07	0.00	0.00	6.08	0.00	3.51	0.342	5.00	4.00	23.01	24.0		24.00	0.00	0.00
10.09.2025	61.65	8.12	0.00	0.00	7.97	0.00	0.00	7.97	0.00	3.57	0.451	5.00	4.00	22.76	24.0		24.00	0.00	0.00
11.09.2025	61.06	4.68	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	3.55	0.258	5.00	4.00	22.19	15.2	*	15.20	0.00	0.00
12.09.2025	61.63	7.48	0.00	0.00	7.35	0.00	0.00	7.35	0.00	3.63	0.416	5.00	4.00	21.91	24.0		24.00	0.00	0.00
13.09.2025	61.45	6.74	0.00	0.00	6.63	0.00	0.00	6.63	0.00	3.56	0.374	5.00	4.00	22.21	24.0		24.00	0.00	0.00
14.09.2025	61.39	8.68	0.00	0.00	8.53	0.00	0.00	8.53	0.00	3.56	0.480	5.00	4.00	22.31	24.0		24.00	0.00	0.00
15.09.2025	61.45	7.13	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	3.63	0.395	5.00	4.00	22.45	24.0		24.00	0.00	0.00
16.09.2025	61.64	7.51	0.00	0.00	7.38	0.00	0.00	7.38	0.00	3.69	0.417	5.00	4.00	22.53	24.0		24.00	0.00	0.00
17.09.2025	61.73	7.80	0.00	0.00	7.66	0.00	0.00	7.66	0.00	3.69	0.434	5.00	4.00	22.41	24.0		24.00	0.00	0.00
18.09.2025	61.57	7.35	0.00	0.00	7.22	0.00	0.00	7.22	0.00	3.70	0.408	5.00	4.00	22.43	24.0		24.00	0.00	0.00
19.09.2025	61.50	6.76	0.00	0.00	6.65	0.00	0.00	6.65	0.00	3.65	0.375	5.00	4.00	22.55	24.0		24.00	0.00	0.00
20.09.2025	61.18	5.63	0.00	0.00	5.53	0.00	0.00	5.54	0.00	3.66	0.311	5.00	4.00	22.59	24.0		24.00	0.00	0.00
21.09.2025	61.13	7.52	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00	7.38	0.00	3.50	0.414	5.00	4.00	22.80	24.0		24.00	0.00	0.00
22.09.2025	61.24	8.40	0.00	0.00	8.25	0.00	0.00	8.25	0.00	3.73	0.463	5.00	4.00	22.58	24.0		24.00	0.00	0.00
23.09.2025	61.50	7.49	0.00	0.00	7.36	0.00	0.00	7.36	0.00	3.64	0.415	5.00	4.00	22.89	24.0		24.00	0.00	0.00
24.09.2025	61.80	8.31	0.00	0.00	8.17	0.00	0.00	8.17	0.00	3.54	0.463	5.00	4.00	23.02	24.0		24.00	0.00	0.00
25.09.2025	61.58	7.19	0.00	0.00	7.07	0.00	0.00	7.07	0.00	3.63	0.399	5.00	4.00	22.37	24.0		24.00	0.00	0.00
26.09.2025	61.70	7.18	0.00	0.00	7.05	0.00	0.00	7.05	0.00	3.61	0.399	5.00	4.00	22.28	24.0		24.00	0.00	0.00
27.09.2025	61.70	6.70	0.00	0.00	6.59	0.00	0.00	6.59	0.00	3.57	0.373	5.00	4.00	25.78	24.0		24.00	0.00	0.00
28.09.2025	62.08	8.47	0.00	0.00	8.31	0.00	0.00	8.31	0.00	3.46	0.474	5.00	4.00	27.09	24.0		24.00	0.00	0.00
29.09.2025	61.94	7.53	0.00	0.00	7.40	0.00	0.00	7.40	0.00	3.58	0.421	5.00	4.00	27.31	24.0		24.00	0.00	0.00
30.09.2025	61.95	7.51	0.00	0.00	7.38	0.00	0.00	7.38	0.00	3.60	0.420	5.00	4.00	28.13	24.0		24.00	0.00	0.00
Средние:	61.38	---	---	---	---	---	---	---	---	3.55	---	5.00	4.00	23.38	---		---	---	---
Итого:	---	220.88	0.00	0.00	217.05	0.00	0.00	217.05	0.00	---	12.220	---	---	---	711.2		711.20	0.00	0.00

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Mg	Primes	Q	Траб
	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	17908.87	1.06	1.06	17610.38	1.06	1.06	17609.32	0.00	963.065	48933.1
30.09.2025	18129.75	1.06	1.06	17827.43	1.06	1.06	17826.37	0.00	975.285	49644.3
Итого:	220.88	0.00	0.00	217.05	0.00	0.00	217.05	0.00	12.220	711.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Генерала Панфилова ул, д. 17Б (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 92428
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:

ППС SN 92428

ППС SN 92406

Датчик давления:

Зонд-10 ИД SN 1913251

Зонд-10 ИД SN 91913

Датчик температуры:

КТС-Б SN 1993 г

КТС-Б SN 1993 г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.09.2025	19.66	20.82	-1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
02.09.2025	19.92	21.07	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
03.09.2025	20.06	21.22	-1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
04.09.2025	19.78	20.94	-1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
05.09.2025	19.79	20.95	-1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
06.09.2025	20.04	21.20	-1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
07.09.2025	20.07	21.22	-1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
08.09.2025	19.95	21.11	-1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
09.09.2025	19.35	20.51	-1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
10.09.2025	19.05	20.25	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
11.09.2025	18.69	19.87	-1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.92	5.00	0.00	-60.00	0.00	
12.09.2025	18.11	19.36	-1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.92	5.00	0.00	-60.00	0.00	
13.09.2025	18.45	19.68	-1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
14.09.2025	18.55	19.77	-1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
15.09.2025	18.70	19.90	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
16.09.2025	18.79	19.98	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
17.09.2025	18.61	19.81	-1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
18.09.2025	18.60	19.81	-1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.93	5.00	0.00	-60.00	0.00	
19.09.2025	18.91	24.39	-5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	11.97	5.00	0.00	-60.00	0.00	
20.09.2025	18.98	20.50	-1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	12.11	5.00	0.00	-60.00	0.00	
21.09.2025	19.19	20.33	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	12.25	5.00	0.00	-60.00	0.00	
22.09.2025	18.88	20.04	-1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	12.49	5.00	0.00	-60.00	0.00	
23.09.2025	19.24	20.42	-1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	14.04	5.00	0.00	-60.00	0.00	
24.09.2025	19.33	20.53	-1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	15.30	5.00	0.00	-60.00	0.00	
25.09.2025	18.62	19.80	-1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	14.71	5.00	0.00	-60.00	0.00	
26.09.2025	70.17	48.00	22.17	46.20	46.71	0.00	45.21	46.20	-2.17	15.72	5.00	1.01	-60.00	10.95	
27.09.2025	72.30	50.73	21.57	102.71	103.82	0.00	100.38	102.56	-2.15	17.02	5.00	2.19	-60.00	24.00	
28.09.2025	73.70	49.35	24.35	105.13	104.97	0.00	102.66	103.77	-1.08	17.19	5.00	2.52	-60.00	24.00	
29.09.2025	72.88	45.74	27.14	99.71	100.69	0.00	97.42	99.69	-2.30	16.88	5.00	2.66	-60.00	24.00	
30.09.2025	73.41	47.19	26.22	104.68	105.76	0.00	102.24	104.64	-2.32	16.93	5.00	2.70	-60.00	24.00	
Средние:	28.06	25.15	2.91	---	---	---	---	---	-0.33	13.04	5.00	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	458.43	461.95	0.00	447.91	456.86	---	---	---	11.09	---	106.95	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	13846.97	13920.50	0.00	13506.69	13759.76	340.17	2489.44
30.09.2025	14305.40	14382.45	0.00	13954.60	14216.62	351.26	2596.39
Итого:	458.43	461.95	0.00	447.91	456.86	11.09	106.95

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации