

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Генерала Панфилова ул, д. 18 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1002743
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1027752
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1015916
ВЗЛЕТ ТПС SN 1015915

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	66.77	59.19	7.58	57.77	57.45	0.56	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
02.09.2025	67.03	59.70	7.33	58.85	58.53	0.56	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
03.09.2025	66.16	59.11	7.05	57.63	57.32	0.54	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00	
04.09.2025	65.90	59.47	6.43	64.02	63.66	0.56	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00	
05.09.2025	65.05	57.85	7.20	54.80	54.46	0.62	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00	
06.09.2025	65.87	59.51	6.36	56.19	55.85	0.61	0.36	0.36	0.36	24.00	0.00	
07.09.2025	64.70	57.23	7.47	53.82	53.48	0.63	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00	
08.09.2025	64.93	58.08	6.85	53.24	52.91	0.63	0.37	0.37	0.37	24.00	0.00	
09.09.2025	64.43	57.09	7.34	53.49	53.16	0.63	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00	
10.09.2025	64.47	56.59	7.88	51.42	50.29	2.21	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00	
11.09.2025	64.28	56.86	7.42	51.75	51.32	0.82	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
12.09.2025	64.55	56.43	8.12	51.83	51.41	0.82	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00	
13.09.2025	64.82	57.09	7.73	52.63	52.20	0.83	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00	
14.09.2025	63.90	55.38	8.52	50.94	50.53	0.82	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
15.09.2025	64.62	56.50	8.12	51.65	51.23	0.82	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00	
16.09.2025	65.42	57.05	8.37	53.12	52.69	0.81	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00	
17.09.2025	64.75	56.77	7.98	52.80	52.38	0.80	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
18.09.2025	64.81	56.21	8.60	52.75	52.33	0.80	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
19.09.2025	64.81	56.83	7.98	52.75	51.76	1.89	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
20.09.2025	64.32	56.40	7.92	51.81	51.37	0.85	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00	
21.09.2025	64.42	55.83	8.59	51.34	50.91	0.84	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
22.09.2025	64.50	54.29	10.21	46.97	46.56	0.87	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00	
23.09.2025	66.88	59.19	7.69	56.39	55.91	0.85	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
24.09.2025	65.99	51.65	14.34	59.40	58.68	1.22	0.86	0.86	0.86	24.00	0.00	
25.09.2025	66.45	45.73	20.72	70.64	69.13	2.17	1.46	1.46	1.46	24.00	0.00	
26.09.2025	66.81	37.27	29.54	66.92	66.25	1.01	1.98	1.98	1.98	24.00	0.00	
27.09.2025	69.17	38.10	31.07	67.04	66.39	0.98	2.09	2.09	2.09	24.00	0.00	
28.09.2025	70.80	38.56	32.24	68.31	67.63	1.00	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00	
29.09.2025	70.02	37.49	32.53	65.13	64.47	1.01	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00	
30.09.2025	70.41	38.34	32.07	68.21	67.52	1.02	2.19	2.19	2.19	24.00	0.00	
Средние:	65.90	53.53	12.38	---	---	0.93	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1703.62	1687.77	---	22.57	22.57	22.57	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	329360.62	325175.57	10112.56	10112.56	10112.56	127909.18	2582.00
30.09.2025	331064.24	326863.34	10135.13	10135.13	10135.13	128629.18	2582.00
Итого:	1703.62	1687.77	22.57	22.57	22.57	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации