

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 60 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1111144
Точка измерения: ТС1 (ГВС, ТС); Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1141841
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1131955
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	69.98	62.23	7.75	61.38	62.08	-1.14	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00	
02.09.2025	70.27	63.02	7.25	62.17	62.95	-1.25	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00	
03.09.2025	69.18	61.45	7.73	60.25	61.05	-1.33	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00	
04.09.2025	68.56	61.34	7.22	59.16	59.91	-1.25	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
05.09.2025	67.91	60.54	7.37	58.63	59.27	-1.07	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
06.09.2025	68.98	61.08	7.90	59.33	59.98	-1.09	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00	
07.09.2025	68.03	61.21	6.82	58.37	59.03	-1.11	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00	
08.09.2025	68.14	61.44	6.70	58.39	59.02	-1.09	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00	
09.09.2025	68.05	60.85	7.20	57.85	57.79	0.11	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00	
10.09.2025	67.84	61.11	6.73	57.05	57.33	-0.49	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
11.09.2025	67.79	60.95	6.84	56.89	57.20	-0.54	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
12.09.2025	68.33	61.45	6.88	57.10	57.41	-0.55	0.40	0.40	0.40	24.00	0.00	
13.09.2025	68.62	61.91	6.71	57.69	57.99	-0.50	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
14.09.2025	67.97	60.78	7.19	56.62	56.91	-0.51	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00	
15.09.2025	68.15	61.11	7.04	56.95	57.24	-0.50	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00	
16.09.2025	69.06	62.00	7.06	57.68	57.97	-0.50	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00	
17.09.2025	68.37	60.84	7.53	57.64	57.92	-0.48	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
18.09.2025	68.38	60.26	8.12	57.09	57.43	-0.59	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00	
19.09.2025	68.39	61.67	6.72	57.47	57.78	-0.55	0.39	0.39	0.39	24.00	0.00	
20.09.2025	68.29	61.13	7.16	57.03	57.31	-0.50	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00	
21.09.2025	68.29	60.54	7.75	56.86	57.14	-0.48	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00	
22.09.2025	68.38	61.47	6.91	60.43	60.77	-0.56	0.42	0.42	0.42	24.00	0.00	
23.09.2025	70.09	64.56	5.53	77.37	78.22	-1.10	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00	
24.09.2025	68.83	53.11	15.72	70.52	70.84	-0.45	1.12	1.12	1.12	24.00	0.00	
25.09.2025	68.29	45.48	22.81	66.03	66.80	-1.16	1.51	1.51	1.51	24.00	0.00	
26.09.2025	68.67	43.51	25.16	61.02	61.71	-1.13	1.54	1.54	1.54	24.00	0.00	
27.09.2025	71.17	44.35	26.82	60.42	61.10	-1.11	1.62	1.62	1.62	24.00	0.00	
28.09.2025	72.45	44.37	28.08	60.73	61.41	-1.11	1.71	1.71	1.71	24.00	0.00	
29.09.2025	71.62	41.44	30.18	59.62	59.59	0.05	1.80	1.80	1.80	24.00	0.00	
30.09.2025	72.05	41.37	30.68	62.29	63.08	-1.25	1.91	1.91	1.91	24.00	0.00	
Средние:	69.00	57.55	11.45	---	---	-0.77	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1800.01	1814.19	---	20.99	20.99	20.99	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	274638.34	278054.87	7139.46	7139.46	7139.46	101124.44	7769.09
30.09.2025	276438.35	279869.06	7160.44	7160.44	7160.44	101844.44	7769.09
Итого:	1800.01	1814.19	20.99	20.99	20.99	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации