

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 62 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 367054
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ППС SN 367054
Обратка: ППС SN 367039
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а750397
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 183404

Датчик температуры:
КТС-Б SN 138431г
КТС-Б SN 138431х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.09.2025	69.38	59.36	10.01	57.12	56.79	0.00	55.88	55.86	0.04	0.04	5.00	0.55	-60.00	23.91	
02.09.2025	69.69	60.18	9.52	57.85	57.56	0.00	56.58	56.60	-0.04	0.04	5.00	0.53	-60.00	24.00	
03.09.2025	68.58	59.11	9.46	56.06	55.76	0.00	54.85	54.86	-0.02	0.04	5.00	0.51	-60.00	23.42	
04.09.2025	67.91	57.85	10.05	49.83	49.63	0.00	48.78	48.86	-0.16	0.04	5.00	0.49	-60.00	22.13	
05.09.2025	67.34	58.93	8.41	54.27	54.35	0.00	53.15	53.48	-0.62	0.04	5.00	0.44	-60.00	24.00	
06.09.2025	68.38	58.52	9.87	54.99	55.01	0.00	53.81	54.14	-0.61	0.04	5.00	0.53	-60.00	24.00	
07.09.2025	67.44	56.40	11.04	54.13	54.05	0.00	53.01	53.25	-0.45	0.04	5.00	0.58	-60.00	22.87	
08.09.2025	67.57	56.90	10.67	54.27	54.04	0.00	53.14	53.22	-0.15	0.04	5.00	0.56	-60.00	23.79	
09.09.2025	67.36	56.77	10.58	53.83	52.26	0.00	52.72	51.48	2.38	0.04	5.00	0.55	-60.00	24.00	
10.09.2025	67.14	55.78	11.36	52.98	53.09	0.00	51.88	52.31	-0.83	0.04	5.00	0.58	-60.00	24.00	
11.09.2025	67.11	56.52	10.59	52.80	52.96	0.00	51.71	52.19	-0.92	0.04	5.00	0.54	-60.00	24.00	
12.09.2025	67.66	57.61	10.05	53.00	53.23	0.00	51.89	52.40	-0.98	0.04	5.00	0.52	-60.00	24.00	
13.09.2025	67.93	56.99	10.95	53.49	53.72	0.00	52.36	52.91	-1.04	0.04	5.00	0.57	-60.00	24.00	
14.09.2025	67.31	54.91	12.40	52.45	52.67	0.00	51.36	51.93	-1.10	0.04	5.00	0.63	-60.00	23.95	
15.09.2025	67.50	55.76	11.74	52.66	52.95	0.00	51.57	52.16	-1.14	0.04	2.69	0.60	-60.00	24.00	
16.09.2025	68.35	57.69	10.65	53.37	53.68	0.00	52.22	52.84	-1.18	0.04	-0.81	0.56	-60.00	23.74	
17.09.2025	67.74	56.60	11.14	53.34	53.61	0.00	52.24	52.79	-1.05	0.04	-0.83	0.58	-60.00	23.88	
18.09.2025	67.69	56.00	11.70	52.88	53.16	0.00	51.76	52.36	-1.15	0.04	-0.83	0.61	-60.00	23.85	
19.09.2025	67.72	57.73	9.99	53.21	53.54	0.00	52.11	52.69	-1.11	0.04	-0.82	0.52	-60.00	24.00	
20.09.2025	67.62	56.51	11.12	52.76	53.02	0.00	51.66	52.21	-1.06	0.04	-0.83	0.57	-60.00	24.00	
21.09.2025	67.59	55.32	12.26	52.71	52.80	0.00	51.60	52.03	-0.83	0.04	-0.84	0.63	-60.00	24.00	
22.09.2025	67.84	58.99	8.85	56.42	56.52	0.00	55.23	55.59	-0.65	0.04	-0.83	0.49	-60.00	24.00	
23.09.2025	69.81	60.80	9.01	72.18	72.56	0.00	70.58	71.29	-1.00	0.04	-0.81	0.64	-60.00	23.97	
24.09.2025	68.32	44.19	24.13	65.75	64.94	0.00	64.35	64.28	0.11	0.04	-0.82	1.55	-60.00	23.80	
25.09.2025	67.57	35.23	32.34	61.43	60.56	0.00	60.15	60.18	-0.05	0.04	-0.82	1.94	-60.00	24.00	
26.09.2025	67.83	34.20	33.64	56.78	55.84	0.00	55.58	55.53	0.09	0.04	-0.84	1.87	-60.00	24.00	
27.09.2025	70.13	34.71	35.41	56.22	54.91	0.00	54.96	54.59	0.68	0.04	-0.84	1.95	-60.00	24.00	
28.09.2025	71.34	34.07	37.27	56.55	55.52	0.00	55.26	55.20	0.11	0.04	-0.85	2.06	-60.00	24.00	
29.09.2025	70.51	33.31	37.19	55.61	54.06	0.00	54.35	53.77	1.07	0.04	-0.86	2.02	-60.00	24.00	
30.09.2025	71.02	33.89	37.13	58.27	57.01	0.00	56.94	56.68	0.46	0.04	-0.87	2.11	-60.00	24.00	
Средние:	68.31	52.36	15.95	---	---	---	---	---	-0.37	0.04	2.01	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	1667.21	1659.80	0.00	1631.68	1637.68	---	---	---	26.28	---	715.31	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	14095.43	13813.52	0.00	13416.44	13362.26	432.32	5335.95
30.09.2025	15762.64	15473.32	0.00	15048.12	14999.94	458.60	6051.26
Итого:	1667.21	1659.80	0.00	1631.68	1637.68	26.28	715.31

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации