

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 62А (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00461021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.09.2025	65.02	56.26	8.74	36.551	33.775	35.848	33.280	4.42	3.88	2.151	1.705	0.446	24.0		Ok
02.09.2025	64.97	56.20	8.74	36.301	33.745	35.603	33.251	4.43	3.88	2.135	1.702	0.433	24.0		Ok
03.09.2025	64.97	56.31	8.64	36.644	34.280	35.940	33.777	4.43	3.85	2.155	1.732	0.423	24.0		Ok
04.09.2025	65.14	56.37	8.76	36.750	34.182	36.040	33.679	4.42	3.84	2.167	1.729	0.438	24.0		Ok
05.09.2025	65.17	56.26	8.90	35.882	33.447	35.188	32.956	4.43	3.87	2.117	1.688	0.429	24.0		Ok
06.09.2025	65.17	56.25	8.91	35.541	33.355	34.854	32.866	4.42	3.86	2.097	1.684	0.413	24.0		Ok
07.09.2025	65.20	56.20	8.95	36.064	33.264	35.366	32.777	4.41	3.85	2.129	1.677	0.451	24.0		Ok
08.09.2025	64.98	56.22	8.74	36.693	33.923	35.988	33.426	4.41	3.79	2.158	1.711	0.447	24.0		Ok
09.09.2025	65.13	56.02	9.09	36.031	33.092	35.335	32.610	4.42	3.84	2.124	1.663	0.461	24.0		Ok
10.09.2025	65.09	56.19	8.89	35.673	34.059	34.985	33.561	4.41	3.79	2.102	1.717	0.385	24.0		Ok
11.09.2025	65.08	56.10	8.97	35.123	34.128	34.446	33.630	4.40	3.80	2.069	1.718	0.351	24.0	*	HC G
12.09.2025	65.08	55.89	9.18	34.386	33.539	33.723	33.053	4.41	3.83	2.026	1.681	0.345	24.0	*	HC G
13.09.2025	65.01	55.87	9.13	34.600	33.448	33.934	32.964	4.41	3.83	2.036	1.676	0.360	24.0	*	HC G
14.09.2025	65.27	56.13	9.11	35.982	33.128	35.284	32.644	4.39	3.81	2.126	1.668	0.458	24.0	*	HC G
15.09.2025	65.07	56.13	8.92	36.098	34.164	35.402	33.665	4.40	3.79	2.126	1.721	0.406	24.0	*	HC G
16.09.2025	64.95	56.09	8.85	35.781	34.292	35.094	33.792	4.41	3.79	2.104	1.726	0.378	24.0	*	HC G
17.09.2025	65.09	56.12	8.95	35.603	34.101	34.917	33.603	4.41	3.79	2.098	1.717	0.381	24.0	*	HC G
18.09.2025	65.05	56.08	8.98	32.479	29.822	31.853	29.387	3.96	3.41	1.912	1.500	0.412	24.0	*	HC G; H
19.09.2025	65.07	56.25	8.81	35.456	33.935	34.773	33.438	4.40	3.79	2.088	1.713	0.376	24.0		Ok
20.09.2025	65.16	56.14	9.00	34.258	32.636	33.596	32.159	4.42	3.85	2.021	1.644	0.377	24.0		Ok
21.09.2025	65.03	56.06	8.95	34.484	32.430	33.820	31.957	4.40	3.83	2.030	1.631	0.399	24.0	*	HC G
22.09.2025	64.40	55.75	8.66	35.314	33.434	34.646	32.952	4.38	3.82	2.058	1.672	0.386	24.0	*	Vmin; HC
23.09.2025	64.82	56.47	8.35	36.673	34.523	35.971	34.013	4.44	3.85	2.151	1.750	0.401	24.0		Ok
24.09.2025	61.28	53.65	7.64	35.704	33.519	35.086	33.069	4.45	3.86	1.974	1.608	0.366	24.0		Ok
25.09.2025	63.12	55.14	8.01	35.847	33.290	35.194	32.820	4.45	3.87	2.045	1.645	0.400	24.0		Ok
26.09.2025	60.97	53.38	7.62	34.956	33.005	34.359	32.568	4.45	3.88	1.923	1.575	0.348	24.0		Ok
27.09.2025	63.63	54.99	8.63	33.922	31.461	33.295	31.020	4.46	3.96	1.952	1.550	0.402	24.0		Ok
28.09.2025	64.24	55.39	8.84	34.866	31.687	34.210	31.236	4.43	3.91	2.026	1.573	0.453	24.0		Ok
29.09.2025	64.27	55.58	8.71	35.026	32.756	34.366	32.286	4.42	3.86	2.036	1.632	0.404	24.0		Ok
30.09.2025	64.75	55.85	8.88	34.707	32.661	34.044	32.189	4.44	3.89	2.034	1.636	0.398	24.0		Ok
Средние:	64.61	55.85	8.75	---	---	---	---	4.40	3.83	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1063.395	999.081	1043.160	984.627	---	---	62.173	50.046	12.126	720.0		

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Q3 Гкал	Траб ч
31.08.2025	42144.540	34937.360	41414.990	34488.460	2330.306	1637.992	692.314	35865.1
30.09.2025	43207.930	35936.450	42458.150	35473.090	2392.478	1688.038	704.440	36585.1
Итого:	1063.390	999.090	1043.160	984.630	62.172	50.046	12.126	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации