

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 753147

ПРЭМ SN 343343

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13779

КТПТР-01 SN 13779 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	18.42	18.14	0.28	1.29	1.86	0.00	-36.19	1.29	1.86	-36.19	-0.57	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	18.68	18.38	0.30	1.30	1.88	0.00	-36.48	1.30	1.88	-36.48	-0.58	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	18.86	18.57	0.29	1.30	1.91	0.00	-38.01	1.30	1.91	-38.01	-0.61	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	18.68	18.45	0.23	1.28	1.97	0.00	-42.46	1.28	1.97	-42.46	-0.69	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	18.76	18.52	0.24	1.28	2.00	0.00	-43.90	1.28	2.00	-43.90	-0.72	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	18.93	18.67	0.26	1.28	2.04	0.00	-45.78	1.28	2.04	-45.78	-0.76	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	18.82	18.57	0.25	1.28	2.10	0.00	-48.52	1.28	2.10	-48.52	-0.82	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	18.62	18.39	0.23	1.25	2.15	0.00	-52.94	1.25	2.15	-52.94	-0.90	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	17.94	17.71	0.23	1.21	2.23	0.00	-59.30	1.21	2.23	-59.30	-1.02	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	17.59	17.36	0.23	1.20	2.28	0.00	-62.07	1.20	2.28	-62.07	-1.08	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	17.26	17.04	0.22	1.17	2.32	0.00	-65.90	1.17	2.32	-65.90	-1.15	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	16.63	16.35	0.28	1.10	2.34	0.00	-72.09	1.10	2.34	-72.09	-1.24	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	16.77	16.56	0.21	1.11	2.35	0.00	-71.68	1.11	2.35	-71.68	-1.24	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	16.98	16.73	0.25	1.12	2.38	0.00	-72.00	1.12	2.38	-72.00	-1.26	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	17.13	16.88	0.25	1.14	2.42	0.00	-71.91	1.14	2.42	-71.91	-1.28	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	17.16	16.88	0.28	1.12	2.52	0.00	-76.92	1.12	2.52	-76.92	-1.40	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	17.00	16.67	0.33	1.07	2.66	0.00	-85.25	1.07	2.66	-85.25	-1.59	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	16.99	16.67	0.32	1.06	2.80	0.00	-90.16	1.06	2.80	-90.16	-1.74	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	17.06	16.69	0.37	1.03	2.94	0.00	-96.22	1.03	2.94	-96.22	-1.91	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	17.41	17.06	0.35	1.10	3.08	0.00	-94.74	1.10	3.08	-94.74	-1.98	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	17.71	17.42	0.29	1.15	3.19	0.00	-94.01	1.15	3.19	-94.01	-2.04	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	17.25	17.04	0.21	1.06	3.29	0.00	-102.53	1.06	3.29	-102.53	-2.23	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	18.13	20.18	-2.05	1.17	3.69	0.00	-103.70	1.17	3.68	-103.51	-2.51	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2025	34.82	31.88	2.94	201.20	197.77	0.00	1.72	200.03	196.78	1.64	3.25	0.90	0.90	0.594	24.0	0.0	*
25.09.2025	33.87	31.35	2.52	342.52	338.31	0.00	1.24	340.65	336.69	1.17	3.96	0.90	0.90	0.859	24.0	0.0	
26.09.2025	46.21	40.77	5.44	372.86	368.52	0.00	1.17	369.03	365.55	0.95	3.48	0.90	0.90	2.002	24.0	0.0	
27.09.2025	49.16	43.31	5.85	375.72	371.25	0.00	1.20	371.38	367.88	0.95	3.50	0.90	0.90	2.167	24.0	0.0	
28.09.2025	49.85	43.86	5.99	376.19	371.90	0.00	1.15	371.75	368.43	0.90	3.32	0.90	0.90	2.223	24.0	0.0	
29.09.2025	48.94	42.84	6.10	377.21	371.02	0.00	1.65	372.89	367.73	1.39	5.16	0.90	0.90	2.272	24.0	0.0	
30.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	23.16	22.03	1.13	---	---	---	-53.61	---	---	-53.64	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2072.77	2075.17	0.00	---	2052.80	2059.45	---	-6.65	---	---	10.117	696.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	87677.07	86942.97	0.00	86404.23	86009.28	394.95	690.899	10656.0	0.0
29.09.2025	89749.84	89018.14	0.00	88457.03	88068.73	388.30	701.016	11352.0	0.0
Итого:	2072.77	2075.17	0.00	2052.80	2059.45	-6.65	10.117	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 753147
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	60.37	10.44	10.27	7.00	0.570	24.0	0.0	*
02.09.2025	60.29	10.11	9.95	7.00	0.551	24.0	0.0	*
03.09.2025	60.50	10.26	10.08	7.00	0.558	24.0	0.0	*
04.09.2025	60.23	10.54	10.37	7.00	0.573	24.0	0.0	*
05.09.2025	60.17	8.09	7.93	7.00	0.438	24.0	0.0	*
06.09.2025	59.63	8.10	7.97	7.00	0.436	24.0	0.0	*
07.09.2025	60.69	9.77	9.60	7.00	0.536	24.0	0.0	*
08.09.2025	60.27	9.68	9.53	7.00	0.529	24.0	0.0	*
09.09.2025	60.53	9.19	9.03	7.00	0.502	24.0	0.0	*
10.09.2025	60.57	10.17	9.99	7.00	0.558	24.0	0.0	*
11.09.2025	55.30	9.32	9.18	7.00	0.462	24.0	0.0	*
12.09.2025	59.69	9.96	9.79	7.00	0.538	24.0	0.0	*
13.09.2025	59.70	8.05	7.92	7.00	0.435	24.0	0.0	*
14.09.2025	60.29	9.21	9.08	7.00	0.503	24.0	0.0	*
15.09.2025	60.63	11.23	11.04	7.00	0.613	24.0	0.0	*
16.09.2025	60.24	10.37	10.18	7.00	0.565	24.0	0.0	*
17.09.2025	59.92	10.21	10.00	7.00	0.551	24.0	0.0	*
18.09.2025	60.26	9.28	9.13	7.00	0.503	24.0	0.0	*
19.09.2025	60.41	10.65	10.48	7.00	0.580	24.0	0.0	*
20.09.2025	59.67	8.53	8.42	7.00	0.463	24.0	0.0	*
21.09.2025	60.23	9.74	9.57	7.00	0.531	24.0	0.0	*
22.09.2025	57.19	10.79	10.62	7.00	0.554	24.0	0.0	*
23.09.2025	60.44	11.26	11.06	7.00	0.614	24.0	0.0	*
24.09.2025	60.42	10.83	10.65	7.00	0.592	24.0	0.0	*
25.09.2025	60.39	8.70	8.54	7.00	0.475	24.0	0.0	*
26.09.2025	60.39	9.61	9.43	7.00	0.522	24.0	0.0	*
27.09.2025	60.16	9.13	8.99	7.00	0.496	24.0	0.0	*
28.09.2025	60.70	10.91	10.75	7.00	0.599	24.0	0.0	*
29.09.2025	60.18	9.37	9.21	7.00	0.510	24.0	0.0	*
30.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	59.98	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	283.50	278.76	---	15.357	696.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	3897.43	3698.11	192.596	10211.0	445.0
29.09.2025	4180.93	3976.87	207.953	10907.0	445.0
Итого:	283.50	278.76	15.357	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
