

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Охотников ул, д. 3 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 372502
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ППС SN 272502
Холодная вода: ППС SN 372473
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 206546
Зонд-10 ИД SN 136557

Датчик температуры:
КТС-Б SN 142142
КТС-Б SN 142142х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.09.2025	63.48	55.80	7.68	51.65	52.78	0.00	50.71	52.02	-2.55	3.77	3.22	0.38	-60.00	22.21	
02.09.2025	64.10	55.81	8.28	46.68	47.77	0.00	45.80	47.07	-2.74	4.01	3.25	0.38	-60.00	24.00	
03.09.2025	63.88	55.63	8.25	46.11	47.07	0.00	45.26	46.40	-2.49	4.03	3.28	0.37	-60.00	23.81	
04.09.2025	63.65	56.63	7.02	54.90	56.08	0.00	53.90	55.24	-2.46	3.92	3.28	0.37	-60.00	22.98	
05.09.2025	63.33	56.84	6.49	54.31	55.66	0.00	53.31	54.82	-2.79	3.84	3.25	0.35	-60.00	23.81	
06.09.2025	63.82	56.80	7.02	53.49	54.85	0.00	52.50	54.04	-2.89	3.93	3.25	0.36	-60.00	22.90	
07.09.2025	63.47	56.28	7.19	52.98	53.77	0.00	52.02	52.97	-1.81	3.79	3.20	0.36	-60.00	22.32	
08.09.2025	63.34	56.94	6.40	54.37	55.55	0.00	53.37	54.72	-2.50	3.69	3.11	0.33	-60.00	21.46	
09.09.2025	63.38	56.10	7.28	57.63	58.63	0.96	56.58	57.77	-2.08	3.60	3.07	0.38	-60.00	19.32	
10.09.2025	63.16	56.28	6.88	55.76	56.97	0.00	54.75	56.13	-2.49	3.55	3.08	0.37	-60.00	23.07	
11.09.2025	62.96	54.94	8.02	51.41	52.48	0.00	50.48	51.74	-2.47	3.54	3.08	0.39	-60.00	22.54	
12.09.2025	63.16	55.37	7.79	54.42	56.00	0.00	53.43	55.20	-3.26	3.64	3.17	0.42	-60.00	24.00	
13.09.2025	63.79	54.80	8.99	47.91	49.65	0.00	47.02	48.96	-4.04	3.65	3.12	0.42	-60.00	24.00	
14.09.2025	63.04	55.52	7.52	54.57	55.88	0.00	53.58	55.07	-2.74	3.56	3.14	0.39	-60.00	22.22	
15.09.2025	63.30	55.46	7.84	53.67	55.23	0.00	52.70	54.43	-3.23	3.52	3.06	0.40	-60.00	22.13	
16.09.2025	63.78	55.32	8.45	51.55	53.44	0.00	50.59	52.68	-4.05	3.54	3.01	0.43	-60.00	24.00	
17.09.2025	63.33	55.17	8.16	51.51	53.25	0.00	50.57	52.50	-3.75	3.58	3.07	0.41	-60.00	24.00	
18.09.2025	63.34	54.75	8.59	51.61	53.47	0.00	50.67	52.71	-3.95	3.56	3.08	0.44	-60.00	24.00	
19.09.2025	63.40	55.07	8.34	52.85	54.72	0.00	51.89	53.95	-3.89	3.66	3.14	0.43	-60.00	24.00	
20.09.2025	63.15	55.36	7.79	54.09	55.98	0.00	53.11	55.19	-3.84	3.68	3.18	0.41	-60.00	24.00	
21.09.2025	63.35	54.63	8.73	51.58	52.91	0.00	50.64	52.17	-2.98	3.64	3.16	0.44	-60.00	24.00	
22.09.2025	63.00	55.36	7.64	55.17	56.37	0.03	54.18	55.56	-2.52	3.69	3.23	0.40	-60.00	22.73	
23.09.2025	64.31	55.95	8.36	46.88	46.92	0.02	46.00	46.24	-0.52	4.97	3.80	0.38	-60.00	23.77	
24.09.2025	64.33	50.89	13.45	52.93	51.60	0.02	51.94	50.97	1.89	4.90	4.07	0.69	-60.00	23.19	
25.09.2025	66.65	46.83	19.82	57.31	56.15	0.00	56.16	55.56	1.07	5.07	4.21	1.11	-60.00	24.00	
26.09.2025	67.67	47.00	20.67	58.88	56.95	0.01	57.67	56.36	2.30	5.09	4.42	1.19	-60.00	24.00	
27.09.2025	70.45	46.16	24.29	50.93	49.28	0.01	49.80	48.78	2.07	5.11	4.46	1.21	-60.00	24.00	
28.09.2025	71.90	46.34	25.56	49.94	45.90	0.00	48.80	45.43	7.15	5.29	4.60	1.25	-60.00	24.00	
29.09.2025	72.05	50.82	21.23	69.52	67.14	0.01	67.92	66.32	2.38	4.88	4.36	1.44	-60.00	24.00	
30.09.2025	71.87	47.48	24.39	57.62	57.50	0.17	56.31	56.90	-1.04	4.54	3.82	1.37	-60.00	24.00	
Средние:	64.81	53.88	10.94	---	---	---	---	---	-1.67	4.04	3.44	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	1602.23	1619.95	1.26	1571.66	1597.90	---	---	---	17.30	---	698.45	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	15461.52	15519.00	0.75	15058.44	15292.79	312.47	4905.28
30.09.2025	17063.75	17138.95	2.01	16630.10	16890.69	329.77	5603.73
Итого:	1602.23	1619.95	1.26	1571.66	1597.90	17.30	698.45

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации