

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Охотников ул, д. 28 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906702
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1028247
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1001436/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1001436/2

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.09.2025	67.04	55.50	11.54	26.57	26.25	1.19	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00		
02.09.2025	67.56	58.35	9.21	30.49	30.16	1.09	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00		
03.09.2025	67.30	57.88	9.42	30.26	29.94	1.05	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00		
04.09.2025	66.21	56.23	9.98	28.68	28.38	1.06	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00		
05.09.2025	65.98	55.77	10.21	27.47	27.17	1.08	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00		
06.09.2025	66.68	56.57	10.11	29.25	28.95	1.05	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00		
07.09.2025	65.85	54.02	11.83	27.49	27.19	1.09	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00		
08.09.2025	66.01	55.16	10.85	27.58	27.29	1.07	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00		
09.09.2025	65.69	54.41	11.28	26.78	26.09	2.62	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00		
10.09.2025	65.41	54.32	11.09	25.75	25.48	1.08	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00		
11.09.2025	65.52	53.58	11.94	25.26	24.99	1.08	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00		
12.09.2025	65.74	55.07	10.67	25.80	25.52	1.09	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00		
13.09.2025	66.60	55.55	11.05	26.53	26.25	1.07	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00		
14.09.2025	65.57	52.93	12.64	24.15	23.89	1.05	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00		
15.09.2025	65.89	54.26	11.63	25.13	24.86	1.06	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00		
16.09.2025	66.85	55.23	11.62	26.61	26.33	1.08	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00		
17.09.2025	65.95	54.33	11.62	26.32	26.04	1.08	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00		
18.09.2025	66.03	53.50	12.53	25.55	25.28	1.07	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00		
19.09.2025	65.83	53.95	11.88	24.55	24.58	-0.09	0.28	0.28	0.28	23.20	0.80	*	0,1
20.09.2025	65.59	53.92	11.67	25.14	24.94	0.83	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00		
21.09.2025	65.93	54.15	11.78	25.45	25.26	0.76	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00		
22.09.2025	65.60	54.69	10.91	24.69	24.51	0.72	0.27	0.27	0.27	24.00	0.00		
23.09.2025	68.45	58.52	9.93	34.71	34.43	0.83	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00		
24.09.2025	67.58	45.24	22.34	30.21	29.87	1.11	0.68	0.68	0.68	23.95	0.05	*	1
25.09.2025	68.24	33.49	34.75	31.20	30.82	1.24	1.08	1.08	1.08	24.00	0.00		
26.09.2025	68.70	32.76	35.94	28.79	28.49	1.04	1.04	1.04	1.04	24.00	0.00		
27.09.2025	71.20	32.31	38.89	28.40	28.23	0.63	1.11	1.11	1.11	24.00	0.00		
28.09.2025	72.57	32.92	39.65	29.03	28.95	0.26	1.15	1.15	1.15	24.00	0.00		
29.09.2025	71.64	31.79	39.85	27.44	27.40	0.12	1.09	1.09	1.09	24.00	0.00		
30.09.2025	72.22	33.22	39.00	30.32	30.22	0.34	1.18	1.18	1.18	24.00	0.00		
Средние:	67.18	50.32	16.86	---	---	0.96	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	825.61	817.74	---	14.21	14.21	14.21	719.15	0.85		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	216083.68	214362.44	7422.24	7422.24	7422.24	126404.52	4002.92
30.09.2025	216909.29	215180.18	7436.45	7436.45	7436.45	127123.67	4003.77
Итого:	825.61	817.74	14.21	14.21	14.21	719.15	0.85

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации