

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ 04 Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: Карат РС SN 61740212
Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 4299
КТПТР-01 SN 4299а

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	Q1	QntHIP	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	
01.09.2025	20.93	20.32	0.62	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
02.09.2025	21.23	20.63	0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
03.09.2025	21.29	20.73	0.56	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
04.09.2025	21.15	20.50	0.66	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
05.09.2025	21.14	20.44	0.70	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
06.09.2025	21.40	20.75	0.65	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
07.09.2025	21.48	20.76	0.71	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
08.09.2025	21.43	20.76	0.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
09.09.2025	20.77	20.22	0.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
10.09.2025	20.44	19.89	0.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
11.09.2025	20.13	19.53	0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
12.09.2025	19.59	18.96	0.63	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
13.09.2025	19.72	19.06	0.66	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
14.09.2025	19.78	19.12	0.66	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
15.09.2025	19.97	19.28	0.70	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
16.09.2025	20.03	19.34	0.69	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
17.09.2025	20.03	19.28	0.75	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
18.09.2025	20.06	19.29	0.76	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
19.09.2025	20.03	19.28	0.76	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
20.09.2025	20.27	19.60	0.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
21.09.2025	20.54	19.96	0.59	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
22.09.2025	20.25	19.65	0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
23.09.2025	20.60	20.00	0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
24.09.2025	20.82	20.17	0.65	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
25.09.2025	33.79	28.73	5.05	78.86	80.01	-1.45	0.40	8.60	*
26.09.2025	33.83	28.89	4.94	214.10	217.92	-1.77	1.06	24.00	*
27.09.2025	33.10	28.25	4.84	216.25	220.12	-1.77	1.05	24.00	*
28.09.2025	34.26	28.82	5.43	223.09	227.17	-1.81	1.22	24.00	*
29.09.2025	38.08	32.79	5.29	400.47	398.84	0.41	2.13	24.00	*
30.09.2025	41.97	36.17	5.80	536.38	535.03	0.25	3.13	24.00	*
Средние:	23.60	22.04	1.56	---	---	-0.20	---	---	
Итого:	---	---	---	1669.17	1679.10	---	9.00	128.60	

Дата	M1	M2	Q1	QntHIP
	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	404280.90	406432.83	3554.81	17113.40
30.09.2025	405950.07	408111.93	3563.82	17242.00
Итого:	1669.17	1679.10	9.00	128.60

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ 04 Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Qtv Гкал	QntHIP ч	NS
01.09.2025	0.00	45.77	-45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
02.09.2025	0.00	46.01	-46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
03.09.2025	0.00	45.71	-45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
04.09.2025	0.00	45.03	-45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
05.09.2025	0.00	44.69	-44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
06.09.2025	0.00	45.21	-45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
07.09.2025	0.00	44.88	-44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
08.09.2025	0.00	44.95	-44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
09.09.2025	61.82	43.84	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
10.09.2025	0.00	44.31	-44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
11.09.2025	0.00	44.08	-44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
12.09.2025	0.00	43.89	-43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
13.09.2025	0.00	44.47	-44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
14.09.2025	0.00	43.78	-43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
15.09.2025	0.00	44.56	-44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
16.09.2025	0.00	44.92	-44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
17.09.2025	0.00	44.46	-44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
18.09.2025	0.00	44.43	-44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
19.09.2025	0.00	44.56	-44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
20.09.2025	0.00	44.50	-44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
21.09.2025	0.00	44.59	-44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
22.09.2025	0.00	44.56	-44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
23.09.2025	0.00	45.87	-45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
24.09.2025	0.00	45.03	-45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
25.09.2025	0.00	40.94	-40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
26.09.2025	0.00	40.86	-40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
27.09.2025	0.00	43.15	-43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
28.09.2025	0.00	44.62	-44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
29.09.2025	0.00	42.53	-42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
30.09.2025	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
Средние:	3.50	44.31	-40.81	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	

Дата	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	QntHIP ч
31.08.2025	48088.33	36018.59	2734.89	1570.49	18447.80
30.09.2025	48088.33	36018.59	2734.89	1570.49	18447.80
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации