

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Химградская ул, д. 21 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1001487
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 109587
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1000845/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1000845/2

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.09.2025	69.01	55.21	13.80	55.97	52.50	6.39	0.78	0.78	0.78	24.00	0.00		
02.09.2025	69.43	56.32	13.11	63.09	59.31	6.18	0.83	0.83	0.83	24.00	0.00		
03.09.2025	69.09	56.88	12.21	62.76	59.00	6.18	0.77	0.77	0.77	24.00	0.00		
04.09.2025	68.07	55.25	12.82	59.73	56.11	6.26	0.77	0.77	0.77	24.00	0.00		
05.09.2025	67.75	53.86	13.89	57.85	54.32	6.30	0.81	0.81	0.81	24.00	0.00		
06.09.2025	68.59	60.93	7.66	60.64	56.93	6.31	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00		
07.09.2025	67.67	52.27	15.40	57.67	54.16	6.27	0.89	0.89	0.89	24.00	0.00		
08.09.2025	67.93	54.46	13.47	57.69	54.16	6.31	0.78	0.78	0.78	24.00	0.00		
09.09.2025	67.57	53.02	14.55	56.24	52.18	7.49	0.82	0.82	0.82	24.00	0.00		
10.09.2025	67.46	53.12	14.34	53.73	50.30	6.59	0.77	0.77	0.77	24.00	0.00		
11.09.2025	67.56	52.51	15.05	53.00	49.61	6.60	0.80	0.80	0.80	24.00	0.00		
12.09.2025	67.88	53.16	14.72	53.76	50.34	6.58	0.79	0.79	0.79	24.00	0.00		
13.09.2025	68.66	53.73	14.93	55.37	51.87	6.53	0.83	0.83	0.83	24.00	0.00		
14.09.2025	67.55	51.53	16.02	51.69	48.38	6.61	0.83	0.83	0.83	24.00	0.00		
15.09.2025	67.89	53.16	14.73	53.08	49.70	6.58	0.79	0.79	0.79	24.00	0.00		
16.09.2025	68.84	55.12	13.72	55.73	52.21	6.51	0.77	0.77	0.77	24.00	0.00		
17.09.2025	68.03	53.60	14.43	54.84	51.37	6.53	0.79	0.79	0.79	24.00	0.00		
18.09.2025	68.07	52.93	15.14	53.65	50.25	6.54	0.82	0.82	0.82	24.00	0.00		
19.09.2025	67.91	53.36	14.55	51.79	48.59	6.37	0.75	0.75	0.75	23.90	0.10	*	0,1
20.09.2025	67.61	52.18	15.43	51.82	48.86	5.89	0.80	0.80	0.80	24.00	0.00		
21.09.2025	68.03	53.12	14.91	53.23	50.33	5.59	0.80	0.80	0.80	24.00	0.00		
22.09.2025	67.66	52.31	15.35	52.43	49.62	5.50	0.81	0.81	0.81	24.00	0.00		
23.09.2025	70.00	59.06	10.94	74.76	71.07	5.06	0.82	0.82	0.82	24.00	0.00		
24.09.2025	69.27	45.59	23.68	65.65	62.26	5.31	1.55	1.55	1.55	23.97	0.03	*	1
25.09.2025	69.94	33.96	35.98	68.13	64.79	5.02	2.45	2.45	2.45	24.00	0.00		
26.09.2025	70.25	30.69	39.56	45.76	43.23	5.70	1.81	1.81	1.81	24.00	0.00		
27.09.2025	72.56	21.79	50.77	26.99	25.16	7.03	1.37	1.37	1.37	24.00	0.00		
28.09.2025	73.92	21.53	52.39	27.39	25.51	7.08	1.43	1.43	1.43	24.00	0.00		
29.09.2025	73.01	20.38	52.63	25.97	23.94	8.13	1.36	1.36	1.36	23.98	0.02	*	1
30.09.2025	73.87	27.69	46.18	45.17	42.36	6.41	2.07	2.07	2.07	23.83	0.17	*	0,1
Средние:	69.04	48.29	20.75	---	---	6.33	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1605.57	1508.41	---	30.15	30.15	30.15	719.68	0.32		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	273391.43	276193.45	10026.43	10026.43	10026.43	87268.54	6161.51
30.09.2025	274997.00	277701.86	10056.58	10056.58	10056.58	87988.22	6161.83
Итого:	1605.57	1508.41	30.15	30.15	30.15	719.68	0.32

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации