

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чебоксарская ул, д. 1 (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 367086
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ППС SN 367086
Обратка: ППС SN 367018
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а73599
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а753300

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1339199г
КТС-Б SN 1339199х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.09.2025	68.77	59.06	9.71	49.87	48.69	0.00	48.80	47.90	1.86	3.64	2.33	0.47	-60.00	22.98	
02.09.2025	69.25	60.80	8.45	54.82	53.54	0.00	53.64	52.63	1.90	3.93	2.35	0.44	-60.00	22.42	
03.09.2025	68.36	60.48	7.88	55.09	53.81	0.00	53.94	52.91	1.93	3.97	2.37	0.41	-60.00	21.48	
04.09.2025	67.53	58.66	8.87	53.78	52.51	0.00	52.68	51.66	1.96	3.87	2.35	0.45	-60.00	21.03	
05.09.2025	67.29	58.88	8.41	52.07	50.84	0.00	51.01	50.03	1.94	3.79	2.36	0.41	-60.00	21.24	
06.09.2025	68.10	59.44	8.66	49.51	48.31	0.00	48.48	47.53	1.98	3.87	2.58	0.41	-60.00	22.25	
07.09.2025	67.22	56.86	10.36	49.36	48.12	0.00	48.35	47.39	2.01	3.74	2.46	0.49	-60.00	21.62	
08.09.2025	66.28	57.57	8.72	50.60	49.37	0.00	49.60	48.61	2.02	3.63	2.29	0.43	-60.00	22.72	
09.09.2025	66.89	57.31	9.57	50.75	48.14	0.00	49.73	47.39	4.82	3.55	2.20	0.45	-60.00	21.92	
10.09.2025	66.66	57.13	9.52	48.54	47.55	0.00	47.56	46.83	1.55	3.48	2.25	0.45	-60.00	23.53	
11.09.2025	66.46	57.50	8.95	48.05	46.30	0.00	47.09	45.58	3.26	3.47	2.26	0.41	-60.00	23.60	
12.09.2025	67.05	57.68	9.37	48.46	47.49	0.00	47.49	46.76	1.55	3.58	2.35	0.45	-60.00	24.00	
13.09.2025	67.68	58.58	9.10	49.18	48.18	0.00	48.16	47.41	1.57	3.57	2.31	0.44	-60.00	23.79	
14.09.2025	66.98	55.14	11.85	47.83	46.81	0.00	46.87	46.14	1.57	3.51	2.31	0.55	-60.00	23.82	
15.09.2025	67.16	57.81	9.36	48.30	47.31	0.00	47.31	46.57	1.58	3.45	2.23	0.44	-60.00	24.00	
16.09.2025	68.10	58.64	9.46	49.68	48.63	0.00	48.65	47.86	1.64	3.49	2.20	0.46	-60.00	23.41	
17.09.2025	67.36	57.65	9.71	49.30	48.23	0.00	48.29	47.48	1.69	3.52	2.25	0.47	-60.00	23.68	
18.09.2025	67.37	57.31	10.06	48.52	47.44	0.00	47.53	46.72	1.72	3.49	2.26	0.48	-60.00	23.84	
19.09.2025	67.47	58.35	9.12	49.31	48.24	0.00	48.30	47.47	1.73	3.59	2.32	0.44	-60.00	24.00	
20.09.2025	67.40	57.98	9.42	48.77	47.69	0.00	47.77	46.94	1.75	3.60	2.36	0.45	-60.00	23.41	
21.09.2025	67.24	56.92	10.32	48.41	47.31	0.00	47.42	46.60	1.74	3.56	2.34	0.49	-60.00	23.20	
22.09.2025	67.02	57.88	9.14	52.10	50.93	0.00	51.05	50.14	1.80	3.81	2.36	0.46	-60.00	23.45	
23.09.2025	69.34	62.37	6.98	71.43	69.98	0.00	69.90	68.73	1.69	5.52	2.82	0.46	-60.00	20.12	
24.09.2025	67.81	49.01	18.80	69.43	67.27	0.00	68.00	66.48	2.26	5.57	3.04	1.25	-60.00	20.27	
25.09.2025	67.19	38.97	28.23	69.81	67.61	0.00	68.39	67.11	1.89	5.68	3.11	1.93	-60.00	24.00	
26.09.2025	67.73	37.53	30.20	63.87	61.83	0.00	62.56	61.40	1.87	5.41	3.27	1.89	-60.00	24.00	
27.09.2025	68.94	37.77	31.17	63.82	61.75	0.00	62.46	61.33	1.83	5.42	3.28	1.95	-60.00	24.00	
28.09.2025	71.52	37.80	33.71	64.49	62.26	0.00	63.03	61.83	1.92	5.59	3.42	2.13	-60.00	24.00	
29.09.2025	70.87	37.26	33.61	62.67	60.46	0.00	61.27	60.05	2.01	5.22	3.17	2.06	-60.00	24.00	
30.09.2025	71.49	38.61	32.87	63.95	61.86	0.00	62.51	61.41	1.78	4.86	2.72	2.06	-60.00	24.00	
Средние:	67.95	53.90	14.05	---	---	---	---	---	1.96	4.11	2.53	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	1631.77	1588.46	0.00	1597.84	1566.89	---	---	---	23.67	---	689.80	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	13495.84	13057.24	0.00	13161.20	12931.34	398.54	4575.41
30.09.2025	15127.61	14645.70	0.00	14759.04	14498.23	422.21	5265.21
Итого:	1631.77	1588.46	0.00	1597.84	1566.89	23.67	689.80

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации