

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 9 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА846
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15365
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 3706
КТПТР-06 SN 3706a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2025	17.48	17.07	0.41	0.01	0.56	1.44	13.53	-161.56	0.001	24.0	24.0
02.09.2025	17.57	17.17	0.40	0.01	0.55	1.44	13.26	-160.84	0.001	24.0	24.0
03.09.2025	17.64	17.21	0.43	0.01	0.61	1.44	14.72	-164.39	0.001	24.0	24.0
04.09.2025	17.82	17.41	0.42	0.01	0.56	1.44	13.35	-161.09	0.001	24.0	24.0
05.09.2025	17.65	17.22	0.43	0.01	0.54	1.44	12.88	-159.82	0.001	24.0	24.0
06.09.2025	17.79	17.36	0.42	0.01	0.49	1.44	11.70	-156.19	0.001	24.0	24.0
07.09.2025	18.01	17.56	0.45	0.01	0.47	1.44	11.27	-154.74	0.001	24.0	24.0
08.09.2025	18.00	17.55	0.45	0.01	0.50	1.44	12.05	-157.34	0.001	24.0	24.0
09.09.2025	17.94	17.49	0.45	0.01	0.53	1.44	12.81	-159.63	0.001	24.0	24.0
10.09.2025	17.17	16.71	0.45	0.01	0.61	1.44	14.56	-164.03	0.001	24.0	24.0
11.09.2025	16.66	16.24	0.41	0.01	0.60	1.44	14.44	-163.76	0.001	24.0	24.0
12.09.2025	16.24	15.84	0.40	0.01	0.54	1.44	13.06	-160.30	0.001	24.0	24.0
13.09.2025	15.45	15.00	0.45	0.01	0.39	1.44	9.34	-146.64	0.001	24.0	24.0
14.09.2025	15.69	15.34	0.35	0.01	0.40	1.44	9.53	-147.54	0.001	24.0	24.0
15.09.2025	15.69	15.36	0.33	0.01	0.44	1.44	10.58	-152.11	0.000	24.0	24.0
16.09.2025	15.78	15.42	0.36	0.01	0.45	1.44	10.74	-152.76	0.001	24.0	24.0
17.09.2025	15.61	15.09	0.52	0.01	0.38	1.44	9.19	-145.89	0.001	24.0	24.0
18.09.2025	15.02	14.88	0.14	0.01	0.40	1.44	9.52	-147.46	0.000	24.0	24.0
19.09.2025	15.10	15.01	0.09	0.01	0.41	1.44	9.79	-148.75	0.000	21.7	24.0
20.09.2025	14.99	14.97	0.02	0.01	0.38	1.44	9.10	-145.40	0.000	12.9	24.0
21.09.2025	15.30	15.35	-0.05	0.01	0.34	1.44	8.12	-139.81	0.000	7.5	24.0
22.09.2025	15.63	15.69	-0.06	0.01	0.28	1.44	6.67	-129.03	0.000	10.0	24.0
23.09.2025	15.48	15.48	0.01	0.01	0.38	1.44	9.11	-145.46	0.000	14.4	24.0
24.09.2025	16.34	16.01	0.34	0.01	0.42	1.44	10.01	-149.72	0.000	24.0	24.0
25.09.2025	37.01	28.56	8.45	1.20	1.39	28.87	33.11	-13.70	0.555	23.9	24.0
26.09.2025	64.98	41.94	23.04	2.94	2.93	69.25	69.72	-0.67	1.592	24.0	24.0
27.09.2025	64.63	39.03	25.60	2.67	2.66	62.80	63.48	-1.07	1.604	24.0	24.0
28.09.2025	65.88	39.79	26.09	2.65	2.65	61.85	63.17	-2.10	1.658	23.8	24.0
29.09.2025	68.34	40.49	27.85	2.70	2.70	63.35	64.32	-1.53	1.760	24.0	24.0
30.09.2025	68.26	39.32	28.93	2.50	2.51	58.87	59.85	-1.66	1.700	24.0	24.0
Средние:	25.50	20.58	4.92	0.49	0.87	---	---	-123.17	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	379.51	622.96	---	8.881	666.1	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	55853.29	58842.32	1740.599	20173.1	25502.8
30.09.2025	56232.79	59465.27	1749.480	20839.2	26222.8
Итого:	379.51	622.96	8.881	666.1	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации