

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 343380

ПРЭМ SN 343354

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13788

КТПТР-01 SN 13788А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	18.67	19.84	-1.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	18.85	20.05	-1.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	18.99	20.16	-1.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	18.81	19.80	-0.99	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	18.78	19.90	-1.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	19.12	20.27	-1.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	19.17	20.30	-1.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	19.17	20.33	-1.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	18.48	19.87	-1.39	5.59	0.00	200.00	5.58	0.00	200.00	5.58	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	18.22	19.48	-1.26	209.95	0.00	200.00	209.67	0.00	200.00	209.67	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	18.08	19.29	-1.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	17.41	18.78	-1.37	269.02	0.00	200.00	268.72	0.00	200.00	268.72	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	17.34	18.82	-1.48	81.66	0.00	200.00	81.58	0.00	200.00	81.58	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	17.69	18.89	-1.20	100.26	0.00	200.00	100.15	0.00	200.00	100.15	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	17.64	19.00	-1.36	179.76	0.00	200.00	179.58	0.00	200.00	179.58	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	17.75	19.02	-1.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	17.47	18.88	-1.41	276.50	0.00	200.00	276.18	0.00	200.00	276.18	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	17.41	18.77	-1.36	113.94	0.00	200.00	113.79	0.00	200.00	113.79	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	17.39	18.73	-1.34	96.09	0.00	200.00	95.98	0.00	200.00	95.98	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	17.36	18.76	-1.40	257.40	0.00	200.00	257.16	0.00	200.00	257.16	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	17.69	18.94	-1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	17.62	18.97	-1.35	188.90	0.00	200.00	188.68	0.00	200.00	188.68	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	30.73	58.72	-27.99	135.24	43.46	102.72	134.42	42.76	103.47	91.66	0.90	0.90	0.059	24.0	0.0	*
24.09.2025	63.98	49.93	14.05	66.39	70.54	-6.06	65.13	69.71	-6.79	-4.58	0.90	0.90	0.902	24.0	0.0	
25.09.2025	64.79	45.59	19.20	62.18	82.23	-27.77	60.97	81.36	-28.65	-20.39	0.90	0.90	1.197	24.0	0.0	
26.09.2025	65.63	43.89	21.74	69.35	76.57	-9.90	67.96	75.85	-10.97	-7.89	0.90	0.90	1.477	24.0	0.0	
27.09.2025	68.94	44.84	24.10	76.61	78.12	-1.95	74.93	77.36	-3.19	-2.43	0.90	0.90	1.821	24.0	0.0	
28.09.2025	70.60	44.87	25.73	81.53	79.27	2.81	79.73	78.49	1.57	1.24	0.90	0.90	2.058	24.0	0.0	
29.09.2025	69.33	41.63	27.70	83.75	75.71	10.08	81.92	75.06	8.74	6.86	0.90	0.90	2.277	24.0	0.0	
30.09.2025	70.30	42.87	27.43	71.37	79.12	-10.30	69.79	78.41	-11.63	-8.62	0.90	0.90	1.921	24.0	0.0	
Средние:	30.11	26.64	3.47	---	---	75.32	---	---	75.08	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2425.49	585.02	---	2411.92	579.00	---	1832.92	---	---	11.712	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	38614.72	37676.84	37581.33	37323.92	257.41	1245.289	20652.0	0.0
30.09.2025	41040.21	38261.86	39993.25	37902.92	2090.33	1257.001	21372.0	0.0
Итого:	2425.49	585.02	2411.92	579.00	1832.92	11.712	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:
ПРЭМ SN 343380
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13788

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	58.91	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	60.34	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	58.85	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	49.08	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	58.82	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	59.93	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	58.62	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	59.10	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	58.78	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	58.43	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	58.07	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	58.74	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	59.43	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	58.63	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	58.17	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	58.91	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	59.25	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	58.52	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	59.65	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	58.99	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	58.72	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	58.55	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	58.17	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2025	56.67	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2025	57.58	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2025	59.39	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.09.2025	60.90	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.09.2025	60.36	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.09.2025	61.15	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.09.2025	60.15	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	58.70	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	4853.19	4768.01	263.732	20652.0	0.0
30.09.2025	4853.19	4768.01	263.732	21372.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
