

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ИП Осипов Александр Михайлович)
Прибор: ИМ2300 А-Е (пристрой) Заводской номер: СВ882
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 20619
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 8605 г

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2025	16.62	16.34	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.10.2025	27.23	21.31	5.92	0.18	0.00	4.30	0.00	200.00	0.100	5.9	24.0
03.10.2025	62.48	41.71	20.77	0.77	0.30	18.05	7.04	87.79	0.374	24.0	24.0
04.10.2025	60.13	40.73	19.40	0.76	0.76	18.00	18.20	-1.10	0.348	24.0	24.0
05.10.2025	60.28	41.32	18.96	0.77	0.78	18.29	18.50	-1.15	0.346	24.0	24.0
06.10.2025	60.72	41.93	18.79	0.78	0.79	18.47	18.70	-1.22	0.346	24.0	24.0
07.10.2025	60.67	42.08	18.58	0.79	0.79	18.53	18.75	-1.22	0.343	24.0	24.0
08.10.2025	59.54	42.06	17.48	0.82	0.83	19.45	19.69	-1.23	0.338	24.0	24.0
09.10.2025	60.51	42.50	18.01	0.81	0.81	19.03	19.28	-1.29	0.342	24.0	24.0
10.10.2025	62.40	43.92	18.49	0.82	0.83	19.44	19.68	-1.23	0.358	24.0	24.0
11.10.2025	60.84	44.09	16.75	0.91	0.91	21.45	21.73	-1.26	0.359	24.0	24.0
12.10.2025	59.60	42.81	16.79	0.85	0.85	20.06	20.32	-1.26	0.336	24.0	24.0
13.10.2025	58.60	41.66	16.94	0.81	0.82	19.19	19.43	-1.23	0.324	24.0	24.0
14.10.2025	59.02	41.83	17.19	0.83	0.83	19.61	19.86	-1.27	0.337	24.0	24.0
15.10.2025	59.61	42.53	17.08	0.86	0.87	20.33	20.61	-1.33	0.346	24.0	24.0
16.10.2025	60.63	43.67	16.96	0.91	0.92	21.50	21.80	-1.37	0.364	24.0	24.0
17.10.2025	60.05	42.71	17.34	0.84	0.84	19.77	20.03	-1.28	0.342	24.0	24.0
18.10.2025	61.10	43.56	17.54	0.87	0.87	20.43	20.68	-1.24	0.357	24.0	24.0
19.10.2025	60.21	42.48	17.73	0.83	0.83	19.52	19.76	-1.23	0.345	24.0	24.0
20.10.2025	60.10	42.86	17.24	0.86	0.87	20.36	20.62	-1.26	0.350	24.0	24.0
21.10.2025	60.22	42.16	18.06	0.82	0.82	19.32	19.56	-1.20	0.348	24.0	24.0
22.10.2025	59.64	41.81	17.82	0.83	0.83	19.53	19.76	-1.15	0.347	24.0	24.0
23.10.2025	60.59	43.21	17.39	0.89	0.90	21.09	21.35	-1.20	0.365	24.0	24.0
24.10.2025	61.60	44.53	17.08	0.95	0.95	22.31	22.60	-1.25	0.380	24.0	24.0
25.10.2025	60.54	43.34	17.20	0.89	0.89	21.01	21.26	-1.19	0.361	24.0	24.0
26.10.2025	60.38	42.93	17.45	0.87	0.87	20.54	20.78	-1.18	0.358	24.0	24.0
27.10.2025	60.13	43.09	17.04	0.89	0.89	20.89	21.15	-1.21	0.355	24.0	24.0
28.10.2025	59.76	42.21	17.55	0.84	0.85	19.88	20.12	-1.17	0.348	24.0	24.0
29.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Средние:	57.61	40.91	16.71	0.79	0.77	---	---	9.18	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	520.38	511.24	---	9.219	629.8	672.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	0.00	0.00	0.000	0.0	444.4
28.10.2025	520.38	511.24	9.219	629.8	1116.4
Итого:	520.38	511.24	9.219	629.8	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857
Точка измерения: ТС1; Ресурс: TC

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:
ВПС SN 151007310
ВПС SN 151007309

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а632233
Коммуналец СДВ-И SN а632232

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 16296а
КТПТР-01 SN 16296

Дата	tsv1	tsv2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	txv	Pxv	TWork	QntHIP	NS	ISCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч		
01.10.2025	64.30	44.11	64.03	39.40	118.790	113.880	0.000	116.55	112.85	3.23	4.02	3.01	2.361	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,D,I
02.10.2025	65.43	51.10	65.83	50.95	337.131	326.371	0.000	330.57	322.41	2.50	4.32	3.43	4.749	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
03.10.2025	63.27	51.65	63.28	51.64	471.631	461.371	0.000	463.02	455.67	1.60	4.73	4.02	5.389	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
04.10.2025	63.34	51.37	63.35	51.38	462.961	450.161	0.000	454.48	444.66	2.19	4.63	4.03	5.445	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
05.10.2025	63.71	51.41	63.71	51.41	449.391	436.720	0.000	441.07	431.38	2.22	4.55	3.99	5.433	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
06.10.2025	63.62	51.08	63.63	51.03	430.640	418.280	0.000	422.69	413.23	2.26	4.47	3.86	5.305	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
07.10.2025	62.70	47.98	61.96	44.60	260.970	253.960	0.000	256.28	251.24	1.99	4.64	3.74	3.783	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
08.10.2025	62.90	45.63	63.15	43.54	215.151	207.511	0.000	211.26	205.51	2.76	4.25	3.24	3.654	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
09.10.2025	65.39	44.59	65.37	42.38	148.930	143.260	0.000	146.03	141.94	2.84	3.68	2.61	3.041	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
10.10.2025	62.93	41.37	63.19	40.54	130.371	125.011	0.000	128.01	124.03	3.16	4.87	3.58	2.763	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
11.10.2025	62.63	42.48	62.58	41.91	184.451	177.291	0.000	181.15	175.83	2.98	4.76	3.63	3.655	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
12.10.2025	61.68	45.15	61.78	44.60	273.641	264.321	0.000	268.88	261.84	2.65	5.10	4.08	4.449	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
13.10.2025	62.13	46.38	62.33	46.13	316.391	306.021	0.000	310.82	302.99	2.55	5.67	4.62	4.903	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
14.10.2025	62.89	44.27	62.71	43.59	227.571	219.461	0.000	223.47	217.49	2.71	5.35	4.19	4.166	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
15.10.2025	63.33	42.53	63.36	41.81	180.191	173.271	0.000	176.90	171.84	2.90	5.43	4.14	3.684	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
16.10.2025	62.86	43.15	62.86	42.53	198.661	191.001	0.000	195.08	189.37	2.97	4.64	3.55	3.849	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
17.10.2025	63.89	44.03	63.92	43.46	212.411	204.251	0.000	208.46	202.43	2.94	4.96	3.80	4.145	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
18.10.2025	63.19	46.22	63.08	45.73	281.511	271.361	0.000	276.39	268.69	2.83	5.39	4.34	4.695	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
19.10.2025	62.63	45.00	62.90	44.39	254.001	245.131	0.000	249.46	242.85	2.69	5.52	4.37	4.404	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
20.10.2025	63.07	47.33	63.12	46.45	320.580	310.021	0.000	314.77	306.82	2.56	5.65	4.63	4.962	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
21.10.2025	62.55	46.32	62.49	45.26	286.421	276.851	0.000	281.31	274.11	2.59	5.54	4.48	4.570	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
22.10.2025	63.42	44.55	63.20	43.16	214.231	206.781	0.000	210.31	204.89	2.61	5.67	4.42	3.972	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
23.10.2025	64.18	42.17	64.26	41.71	168.201	161.891	0.000	165.05	160.58	2.75	5.83	4.43	3.637	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
24.10.2025	63.07	43.47	63.24	43.27	209.181	201.871	0.000	205.39	200.13	2.60	5.63	4.40	4.030	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
25.10.2025	63.09	43.13	63.11	42.99	205.271	198.241	0.000	201.55	196.56	2.51	5.52	4.34	4.026	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
26.10.2025	62.77	42.63	62.68	41.71	186.211	179.641	0.000	182.87	178.15	2.61	5.52	4.30	3.685	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
27.10.2025	62.75	44.81	62.52	43.51	235.011	226.911	0.000	230.79	224.81	2.62	5.41	4.31	4.146	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
28.10.2025	62.89	40.42	63.14	40.11	147.001	141.251	0.000	144.35	140.21	2.91	5.61	4.25	3.248	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
29.10.2025	63.29	39.74	63.42	39.52	132.511	127.581	0.000	130.09	126.68	2.66	5.51	4.10	3.067	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
30.10.2025	60.52	41.39	61.04	40.52	181.541	175.311	0.000	178.50	173.95	2.58	5.66	4.79	3.416	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
31.10.2025	62.70	44.21	63.06	43.43	229.941	222.221	0.000	225.82	220.23	2.51	5.51	4.56	4.179	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
Средние:	63.13	45.15	63.17	44.28	---	---	---	---	---	2.63	5.10	4.04	---	5.00	5.00	---	---		
Итого:	---	---	---	---	7670.895	7417.204	0.000	7531.37	7343.37	---	---	---	126.815	---	---	744.0	744.0		

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	191872.03	192663.20	0.13	186945.42	190744.02	5508.890	53459.6	29195.4
31.10.2025	199542.92	200080.41	0.13	194476.80	198087.38	5635.706	54203.6	29939.4
Итого:	7670.89	7417.20	0.00	7531.38	7343.36	126.815	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: 2.1

Дата	tcв3 °C	tcв4 °C	t3 °C	t4 °C	V3 м3	V4 м3	V5 м3	M3 т	M4 т	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qtv Гкал	txв °C	Pxв кгс/см2	TWork ч	QntHIP ч	NS	ISCodes:	ISCodes:
01.10.2025	63.85	0.00	63.80	55.87	84.809	0.000	0.000	83.23	0.00	5.00	4.01	4.896	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
02.10.2025	64.02	0.00	63.98	56.15	84.964	0.000	0.000	83.38	0.00	5.00	4.01	4.918	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
03.10.2025	63.83	0.00	63.71	56.10	82.005	0.000	0.000	80.48	0.00	5.00	4.00	4.732	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
04.10.2025	63.95	0.00	63.88	56.42	84.037	0.000	0.000	82.47	0.00	5.00	3.99	4.859	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
05.10.2025	64.04	0.00	64.01	56.84	90.752	0.000	0.000	89.06	0.00	5.00	3.86	5.256	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
06.10.2025	63.84	0.00	63.83	56.50	86.377	0.000	0.000	84.77	0.00	5.00	3.92	4.985	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
07.10.2025	63.33	0.00	63.36	56.06	85.297	0.000	0.000	83.74	0.00	5.00	4.01	4.882	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
08.10.2025	63.84	0.00	63.78	56.40	86.361	0.000	0.000	84.76	0.00	5.00	4.01	4.985	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
09.10.2025	64.26	0.00	64.22	56.65	84.160	0.000	0.000	82.58	0.00	5.00	4.01	4.891	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
10.10.2025	63.60	0.00	63.57	56.14	84.372	0.000	0.000	82.82	0.00	5.00	4.02	4.851	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	R9,I
11.10.2025	63.41	0.00	63.42	55.72	84.293	0.000	0.000	82.75	0.00	5.00	4.02	4.831	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
12.10.2025	62.71	0.00	62.83	55.17	88.212	0.000	0.000	86.63	0.00	5.00	3.99	4.997	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
13.10.2025	63.37	0.00	63.36	55.30	83.594	0.000	0.000	82.06	0.00	5.00	4.00	4.788	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
14.10.2025	63.50	0.00	63.52	55.28	78.624	0.000	0.000	77.18	0.00	5.00	3.97	4.513	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
15.10.2025	63.80	0.00	63.81	56.12	83.365	0.000	0.000	81.82	0.00	5.00	3.99	4.809	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
16.10.2025	63.46	0.00	63.48	56.01	84.604	0.000	0.000	83.05	0.00	5.00	4.00	4.853	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
17.10.2025	63.95	0.00	63.93	56.32	84.729	0.000	0.000	83.15	0.00	5.00	4.01	4.900	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
18.10.2025	63.57	0.00	63.56	55.90	84.980	0.000	0.000	83.42	0.00	5.00	4.01	4.883	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
19.10.2025	63.47	0.00	63.52	56.09	89.695	0.000	0.000	88.05	0.00	5.00	3.98	5.145	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
20.10.2025	63.72	0.00	63.73	56.13	85.211	0.000	0.000	83.63	0.00	5.00	4.00	4.908	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
21.10.2025	63.48	0.00	63.52	55.82	85.545	0.000	0.000	83.97	0.00	5.00	3.99	4.908	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
22.10.2025	63.87	0.00	63.86	55.88	83.261	0.000	0.000	81.71	0.00	5.00	4.00	4.808	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
23.10.2025	64.09	0.00	64.03	56.16	84.164	0.000	0.000	82.59	0.00	5.00	4.00	4.878	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
24.10.2025	63.71	0.00	63.72	56.07	82.999	0.000	0.000	81.46	0.00	5.00	4.00	4.780	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
25.10.2025	63.87	0.00	63.85	56.23	85.030	0.000	0.000	83.45	0.00	5.00	3.99	4.910	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
26.10.2025	63.24	0.00	63.29	55.82	88.189	0.000	0.000	86.58	0.00	5.00	4.00	5.040	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
27.10.2025	63.44	0.00	63.47	55.90	83.152	0.000	0.000	81.63	0.00	5.00	3.99	4.768	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
28.10.2025	63.48	0.00	63.54	55.86	84.062	0.000	0.000	82.52	0.00	5.00	3.98	4.823	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
29.10.2025	63.97	0.00	63.96	56.14	84.099	0.000	0.000	82.53	0.00	5.00	3.99	4.865	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
30.10.2025	61.66	0.00	61.80	54.61	84.192	0.000	0.000	82.73	0.00	5.00	3.98	4.685	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
31.10.2025	63.67	0.00	63.64	55.92	83.353	0.000	0.000	81.81	0.00	5.00	3.98	4.798	5.00	5.00	24.0	24.0	*	3,Q	RI
Средние:	63.61	0.00	63.61	55.99	---	---	---	---	---	5.00	3.99	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	2628.493	0.000	0.000	2580.02	0.00	---	---	151.145	---	---	744.0	744.0			

Дата	V3 м3	V4 м3	V5 м3	M3 т	M4 т	Qtv Гкал	TWork ч	QntHIP ч
30.09.2025	15660.74	10505.97	0.13	15393.36	10354.59	336.931	53459.6	4331.4
31.10.2025	18289.23	10505.97	0.13	17973.38	10354.59	488.075	54203.6	5075.4
Итого:	2628.49	0.00	0.00	2580.02	0.00	151.145	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации