

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB522
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	dGm т	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.10.2025	63.19	0.00	63.19	0.41	0.00	9.59	0.00	0.00	0.569	0.000	0.000	24.0	24.0
02.10.2025	62.56	0.00	62.56	0.37	0.00	8.67	0.00	0.00	0.513	0.000	0.000	24.0	24.0
03.10.2025	63.03	0.00	63.03	0.35	0.00	8.18	0.00	0.00	0.486	0.000	0.000	24.0	24.0
04.10.2025	62.74	0.00	62.74	0.34	0.00	8.13	0.00	0.00	0.479	0.000	0.000	24.0	24.0
05.10.2025	62.60	0.00	62.60	0.39	0.00	9.10	0.00	0.00	0.534	0.000	0.000	24.0	24.0
06.10.2025	59.83	0.00	59.83	0.42	0.00	9.88	0.00	0.00	0.562	0.000	0.000	24.0	24.0
07.10.2025	59.75	0.00	59.75	0.38	0.00	8.94	0.00	0.00	0.515	0.000	0.000	24.0	24.0
08.10.2025	61.97	0.00	61.97	0.40	0.00	9.44	0.00	0.00	0.551	0.000	0.000	24.0	24.0
09.10.2025	62.35	0.00	62.35	0.38	0.00	9.05	0.00	0.00	0.534	0.000	0.000	24.0	24.0
10.10.2025	62.05	0.00	62.05	0.34	0.00	7.91	0.00	0.00	0.473	0.000	0.000	24.0	24.0
11.10.2025	62.47	0.00	62.47	0.35	0.00	8.32	0.00	0.00	0.490	0.000	0.000	24.0	24.0
12.10.2025	62.56	0.00	62.56	0.38	0.00	8.85	0.00	0.00	0.518	0.000	0.000	24.0	24.0
13.10.2025	61.38	0.00	61.38	0.44	0.00	10.33	0.00	0.00	0.594	0.000	0.000	24.0	24.0
14.10.2025	62.04	0.00	62.04	0.39	0.00	9.12	0.00	0.00	0.534	0.000	0.000	24.0	24.0
15.10.2025	61.63	0.00	61.63	0.41	0.00	9.66	0.00	0.00	0.566	0.000	0.000	24.0	24.0
16.10.2025	62.25	0.00	62.25	0.38	0.00	8.90	0.00	0.00	0.524	0.000	0.000	24.0	24.0
17.10.2025	62.23	0.00	62.23	0.41	0.00	9.63	0.00	0.00	0.565	0.000	0.000	24.0	24.0
18.10.2025	62.73	0.00	62.73	0.39	0.00	9.13	0.00	0.00	0.539	0.000	0.000	24.0	24.0
19.10.2025	62.89	0.00	62.89	0.46	0.00	10.77	0.00	0.00	0.632	0.000	0.000	24.0	24.0
20.10.2025	62.37	0.00	62.37	0.46	0.00	10.93	0.00	0.00	0.640	0.000	0.000	24.0	24.0
21.10.2025	62.04	0.00	62.04	0.37	0.00	8.79	0.00	0.00	0.517	0.000	0.000	24.0	24.0
22.10.2025	61.08	0.00	61.08	0.42	0.00	9.85	0.00	0.00	0.576	0.000	0.000	24.0	24.0
23.10.2025	62.25	0.00	62.25	0.34	0.00	8.11	0.00	0.00	0.478	0.000	0.000	24.0	24.0
24.10.2025	62.48	0.00	62.48	0.40	0.00	9.51	0.00	0.00	0.564	0.000	0.000	24.0	24.0
25.10.2025	61.95	0.00	61.95	0.39	0.00	9.23	0.00	0.00	0.542	0.000	0.000	24.0	24.0
26.10.2025	62.77	0.00	62.77	0.40	0.00	9.39	0.00	0.00	0.554	0.000	0.000	24.0	24.0
27.10.2025	61.59	0.00	61.59	0.44	0.00	10.38	0.00	0.00	0.605	0.000	0.000	24.0	24.0
28.10.2025	61.99	0.00	61.99	0.37	0.00	8.83	0.00	0.00	0.517	0.000	0.000	24.0	24.0
29.10.2025	62.39	0.00	62.39	0.39	0.00	9.12	0.00	0.00	0.532	0.000	0.000	24.0	24.0
30.10.2025	62.45	0.00	62.45	0.43	0.00	10.10	0.00	0.00	0.598	0.000	0.000	24.0	24.0
31.10.2025	60.71	0.00	60.71	0.41	0.00	9.55	0.00	0.00	0.535	0.000	0.000	24.0	24.0
Средние:	62.08	0.00	62.08	0.39	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	287.37	0.00	0.00	16.837	0.000	0.000	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1 т	Gm_itog2 т	dGm_itog т	Qt_itog1 Гкал	Qt_itog2 Гкал	dQt_itog Гкал	tm1_itog ч	ts1_itog ч
30.09.2025	7852.81	0.00	0.00	437.644	0.000	0.000	19641.9	19642.3
31.10.2025	8140.18	0.00	0.00	454.481	0.000	0.000	20385.9	20386.3
Итого:	287.37	0.00	0.00	16.837	0.000	0.000	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 322046
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 10507
КТПТР-01 SN 10507 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	P1	P2	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.10.2025	63.92	34.73	29.19	2.15	2.18	50.72	52.00	-2.50	-0.40	-0.40	1.477	24.0	24.0
02.10.2025	63.97	35.56	28.40	2.21	2.22	52.06	53.02	-1.83	-0.40	-0.40	1.477	24.0	24.0
03.10.2025	65.60	36.16	29.44	2.18	2.19	51.29	52.31	-1.98	-0.40	-0.40	1.506	24.0	24.0
04.10.2025	62.84	35.48	27.36	2.17	2.18	51.18	51.98	-1.54	-0.40	-0.40	1.397	24.0	24.0
05.10.2025	62.83	35.67	27.16	2.19	2.20	51.56	52.36	-1.54	-0.40	-0.40	1.398	24.0	24.0
06.10.2025	63.37	35.90	27.47	2.20	2.21	51.82	52.63	-1.54	-0.40	-0.40	1.421	24.0	24.0
07.10.2025	63.23	35.71	27.52	2.20	2.21	51.80	52.62	-1.57	-0.40	-0.40	1.423	24.0	24.0
08.10.2025	62.07	35.50	26.57	2.21	2.22	52.14	52.92	-1.49	-0.40	-0.40	1.380	24.0	24.0
09.10.2025	62.95	35.29	27.66	2.15	2.16	50.78	51.63	-1.66	-0.40	-0.40	1.403	24.0	24.0
10.10.2025	65.09	35.86	29.23	2.15	2.17	50.64	51.68	-2.02	-0.40	-0.40	1.476	24.0	24.0
11.10.2025	63.36	36.69	26.68	2.35	2.36	55.27	56.29	-1.81	-0.40	-0.40	1.471	24.0	24.0
12.10.2025	62.40	35.69	26.71	2.24	2.25	52.90	53.77	-1.63	-0.40	-0.40	1.410	24.0	24.0
13.10.2025	61.51	34.44	27.07	2.18	2.19	51.51	52.34	-1.59	-0.40	-0.40	1.391	24.0	24.0
14.10.2025	61.75	34.24	27.51	2.24	2.25	52.87	53.75	-1.65	-0.40	-0.40	1.453	24.0	24.0
15.10.2025	62.42	34.51	27.91	2.27	2.29	53.54	54.56	-1.90	-0.40	-0.40	1.491	24.0	24.0
16.10.2025	63.05	35.44	27.61	2.36	2.37	55.66	56.64	-1.74	-0.40	-0.40	1.534	24.0	24.0
17.10.2025	62.51	34.82	27.69	2.19	2.21	51.67	52.62	-1.83	-0.40	-0.40	1.429	24.0	24.0
18.10.2025	63.53	35.22	28.31	2.25	2.26	52.96	54.02	-1.98	-0.40	-0.40	1.495	24.0	24.0
19.10.2025	62.73	34.53	28.20	2.19	2.21	51.68	52.69	-1.94	-0.40	-0.40	1.454	24.0	24.0
20.10.2025	62.63	34.93	27.70	2.27	2.29	53.58	54.61	-1.90	-0.40	-0.40	1.482	24.0	24.0
21.10.2025	62.71	34.23	28.49	2.20	2.21	51.87	52.78	-1.74	-0.40	-0.40	1.475	24.0	24.0
22.10.2025	62.12	33.87	28.26	2.20	2.21	51.76	52.65	-1.72	-0.40	-0.40	1.459	24.0	24.0
23.10.2025	63.02	35.05	27.97	2.32	2.33	54.65	55.63	-1.78	-0.40	-0.40	1.524	24.0	24.0
24.10.2025	64.16	36.20	27.96	2.43	2.44	57.12	58.25	-1.97	-0.40	-0.40	1.594	24.0	24.0
25.10.2025	63.03	35.53	27.51	2.32	2.33	54.56	55.59	-1.87	-0.40	-0.40	1.500	24.0	24.0
26.10.2025	62.80	34.94	27.87	2.26	2.27	53.28	54.25	-1.81	-0.40	-0.40	1.482	24.0	24.0
27.10.2025	62.66	35.17	27.49	2.30	2.31	54.15	55.13	-1.79	-0.40	-0.40	1.486	24.0	24.0
28.10.2025	62.24	34.33	27.91	2.21	2.22	52.02	52.95	-1.77	-0.40	-0.40	1.448	24.0	24.0
29.10.2025	62.98	35.64	27.35	2.39	2.40	56.21	57.34	-1.99	-0.40	-0.40	1.535	24.0	24.0
30.10.2025	63.15	35.98	27.17	2.41	2.43	56.82	57.96	-1.98	-0.40	-0.40	1.541	24.0	24.0
31.10.2025	61.06	33.90	27.16	1.97	1.99	46.48	47.41	-1.98	-0.40	-0.40	1.258	24.0	24.0
Средние:	62.96	35.20	27.76	2.24	2.25	---	---	-1.81	-0.40	-0.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1634.55	1664.38	---	---	---	45.271	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	35362.19	36706.28	1151.339	9219.9	15464.5
31.10.2025	36996.74	38370.66	1196.610	9963.8	16208.5
Итого:	1634.55	1664.38	45.271	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации