

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 58 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 304419
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС-5 SN 304419
ППС-5 SN 304417

Датчик температуры:
КТС-Б SN 3436 г
КТС-Б SN 3436 х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.10.2025	72.54	41.65	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
02.10.2025	73.59	43.12	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
03.10.2025	69.74	43.07	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
04.10.2025	69.92	43.55	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
05.10.2025	69.70	43.55	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
06.10.2025	69.96	43.26	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
07.10.2025	69.22	43.12	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
08.10.2025	66.41	39.93	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
09.10.2025	65.08	37.80	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.84	2.56	0.00	-60.00	0.00	
10.10.2025	68.49	41.83	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
11.10.2025	70.16	42.85	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
12.10.2025	69.50	42.19	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
13.10.2025	69.21	43.90	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.84	2.56	0.00	-60.00	0.00	
14.10.2025	70.51	43.79	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.84	2.56	0.00	-60.00	0.00	
15.10.2025	70.58	44.22	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
16.10.2025	70.31	42.74	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
17.10.2025	71.40	44.06	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
18.10.2025	70.59	43.92	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
19.10.2025	70.54	44.01	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
20.10.2025	70.37	44.03	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.84	2.56	0.00	-60.00	0.00	
21.10.2025	69.87	43.51	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.84	2.56	0.00	-60.00	0.00	
22.10.2025	70.36	44.25	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
23.10.2025	71.13	45.13	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
24.10.2025	70.12	44.36	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
25.10.2025	70.29	43.76	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
26.10.2025	70.06	43.46	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
27.10.2025	69.68	43.43	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.84	2.56	0.00	-60.00	0.00	
28.10.2025	70.07	44.02	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
29.10.2025	70.09	44.12	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.85	2.56	0.00	-60.00	0.00	
30.10.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
31.10.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
Средние:	69.98	43.19	26.79	---	---	---	---	---	0.00	7.85	2.56	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.09.2025	14990.19	14776.64	0.00	14586.34	14081.44	429.42	4366.86
29.10.2025	14990.19	14776.64	0.00	14586.34	14081.44	429.42	4366.86
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации