

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Охотников ул, д. 28 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906702
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ВЗлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1028247
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1001436/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1001436/2

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.10.2025	71.16	34.53	36.63	33.37	32.95	1.25	1.22	1.22	1.22	24.00	0.00	
02.10.2025	71.73	35.82	35.91	35.48	35.01	1.33	1.28	1.28	1.28	24.00	0.00	
03.10.2025	68.87	35.48	33.39	36.84	36.35	1.35	1.23	1.23	1.23	24.00	0.00	
04.10.2025	68.46	35.49	32.97	37.29	36.79	1.36	1.23	1.23	1.23	24.00	0.00	
05.10.2025	68.75	36.33	32.42	37.87	37.40	1.25	1.23	1.23	1.23	24.00	0.00	
06.10.2025	68.76	35.68	33.08	37.15	36.77	1.03	1.23	1.23	1.23	24.00	0.00	
07.10.2025	68.82	35.16	33.66	35.81	35.50	0.85	1.21	1.21	1.21	24.00	0.00	
08.10.2025	70.36	35.00	35.36	33.78	33.54	0.71	1.20	1.20	1.20	24.00	0.00	
09.10.2025	71.51	35.39	36.12	34.08	33.84	0.69	1.23	1.23	1.23	24.00	0.00	
10.10.2025	69.60	37.41	32.19	39.65	39.32	0.84	1.28	1.28	1.28	24.00	0.00	
11.10.2025	68.82	36.00	32.82	36.77	36.49	0.76	1.21	1.21	1.21	24.00	0.00	
12.10.2025	68.73	34.82	33.91	37.15	36.86	0.79	1.26	1.26	1.26	24.00	0.00	
13.10.2025	69.38	36.59	32.79	41.56	41.18	0.91	1.36	1.36	1.36	24.00	0.00	
14.10.2025	68.89	36.48	32.41	40.36	40.00	0.88	1.31	1.31	1.31	24.00	0.00	
15.10.2025	69.69	37.55	32.14	42.66	42.25	0.96	1.37	1.37	1.37	24.00	0.00	
16.10.2025	69.62	38.21	31.41	43.97	43.55	0.96	1.38	1.38	1.38	24.00	0.00	
17.10.2025	69.87	39.65	30.22	45.88	45.34	1.17	1.39	1.39	1.39	24.00	0.00	
18.10.2025	68.85	36.34	32.51	40.13	39.52	1.54	1.31	1.31	1.31	24.00	0.00	
19.10.2025	69.27	37.20	32.07	42.23	41.68	1.32	1.36	1.36	1.36	24.00	0.00	
20.10.2025	69.29	37.35	31.94	40.90	40.46	1.08	1.31	1.31	1.31	24.00	0.00	
21.10.2025	69.18	36.39	32.79	40.85	40.46	0.95	1.34	1.34	1.34	24.00	0.00	
22.10.2025	69.52	37.60	31.92	44.21	43.79	0.96	1.41	1.41	1.41	24.00	0.00	
23.10.2025	70.10	38.98	31.12	45.88	45.43	0.98	1.43	1.43	1.43	24.00	0.00	
24.10.2025	69.25	37.97	31.28	43.70	43.29	0.95	1.37	1.37	1.37	24.00	0.00	
25.10.2025	68.95	37.82	31.13	42.05	41.66	0.93	1.31	1.31	1.31	24.00	0.00	
26.10.2025	68.98	37.68	31.30	42.37	41.97	0.95	1.33	1.33	1.33	24.00	0.00	
27.10.2025	69.02	36.71	32.31	40.42	40.05	0.93	1.31	1.31	1.31	24.00	0.00	
28.10.2025	69.16	38.18	30.98	44.01	43.58	0.99	1.36	1.36	1.36	24.00	0.00	
29.10.2025	69.97	39.03	30.94	44.88	44.43	1.01	1.39	1.39	1.39	24.00	0.00	
30.10.2025	69.18	38.57	30.61	43.88	43.45	1.01	1.34	1.34	1.34	24.00	0.00	
31.10.2025	69.37	37.56	31.81	40.53	40.14	0.98	1.29	1.29	1.29	24.00	0.00	
Средние:	69.46	36.87	32.59	---	---	1.02	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1245.69	1233.02	---	40.47	40.47	40.47	744.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2025	216909.29	215180.18	7436.45	7436.45	7436.45	127123.67	4003.77
31.10.2025	218154.97	216413.20	7476.92	7476.92	7476.92	127867.67	4003.77
Итого:	1245.69	1233.02	40.47	40.47	40.47	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации