

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Адмирала Ушакова ул, д. 30 (ООО "УК "ЖКХ Кировский" / ИП Румянцев А. Ю.)
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 362721
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС-5 SN 362721
ППС-5 SN 362641

Датчик давления:
Зонд-10 ИД SN 14123
Зонд-10 ИД SN 14108

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1343140г
КТС-Б SN 1343140х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.11.2025	46.98	41.37	5.61	283.15	281.29	0.00	280.20	278.98	0.44	4.35	4.26	1.57	-60.00	24.00	
02.11.2025	49.44	43.19	6.24	283.13	281.19	0.00	279.87	278.70	0.42	4.42	4.34	1.75	-60.00	24.00	
03.11.2025	51.73	44.77	6.96	283.22	281.18	0.00	279.67	278.50	0.42	4.40	4.33	1.94	-60.00	24.00	
04.11.2025	53.00	45.70	7.30	283.38	281.26	0.00	279.67	278.48	0.43	4.45	4.37	2.04	-60.00	24.00	
05.11.2025	50.31	43.72	6.59	283.44	281.37	0.00	280.06	278.80	0.45	4.37	4.29	1.84	-60.00	24.00	
06.11.2025	50.44	43.93	6.51	283.88	281.84	0.00	280.49	279.25	0.44	4.42	4.34	1.82	-60.00	24.00	
07.11.2025	44.76	39.72	5.04	283.34	281.65	0.00	280.64	279.50	0.41	4.35	4.25	1.41	-60.00	24.00	
08.11.2025	46.09	40.67	5.42	283.12	281.43	0.00	280.28	279.19	0.39	4.35	4.25	1.52	-60.00	24.00	
09.11.2025	50.37	43.78	6.58	283.74	281.82	0.00	280.34	279.26	0.39	4.37	4.28	1.84	-60.00	24.00	
10.11.2025	50.28	43.76	6.52	283.93	282.03	0.00	280.59	279.46	0.40	4.52	4.43	1.83	-60.00	24.00	
11.11.2025	51.57	44.67	6.90	284.39	282.39	0.00	280.85	279.70	0.41	4.43	4.35	1.93	-60.00	24.00	
12.11.2025	51.98	44.92	7.06	284.39	282.37	0.00	280.79	279.67	0.40	4.44	4.35	1.98	-60.00	24.00	
13.11.2025	51.33	44.40	6.93	284.68	282.48	0.00	281.15	279.83	0.47	4.39	4.30	1.95	-60.00	24.00	
14.11.2025	49.36	43.05	6.31	284.62	282.51	0.00	281.35	280.01	0.48	4.43	4.34	1.77	-60.00	24.00	
15.11.2025	47.28	41.53	5.75	284.30	282.33	0.00	281.31	280.00	0.47	4.40	4.30	1.61	-60.00	24.00	
16.11.2025	50.13	43.55	6.58	284.53	282.43	0.00	281.17	279.89	0.46	4.40	4.30	1.85	-60.00	24.00	
17.11.2025	52.35	45.14	7.21	285.12	282.93	0.00	281.49	280.19	0.46	4.40	4.31	2.03	-60.00	24.00	
18.11.2025	49.90	43.38	6.52	286.12	283.98	0.00	282.76	281.42	0.48	4.49	4.39	1.84	-60.00	24.00	
19.11.2025	47.24	41.46	5.78	285.18	283.13	0.00	282.17	280.79	0.49	4.54	4.43	1.63	-60.00	24.00	
20.11.2025	51.03	44.16	6.87	285.34	283.15	0.00	281.85	280.54	0.47	4.52	4.42	1.93	-60.00	24.00	
21.11.2025	53.11	45.63	7.48	285.50	283.19	0.00	281.74	280.39	0.48	4.47	4.37	2.11	-60.00	24.00	
22.11.2025	51.02	44.20	6.82	285.11	282.94	0.00	281.62	280.30	0.47	4.50	4.39	1.92	-60.00	24.00	
23.11.2025	51.42	44.46	6.96	285.08	282.89	0.00	281.56	280.23	0.47	4.46	4.36	1.96	-60.00	24.00	
24.11.2025	53.09	45.65	7.44	285.43	283.12	0.00	281.68	280.31	0.49	4.37	4.26	2.09	-60.00	24.00	
25.11.2025	49.91	43.43	6.48	285.38	283.12	0.00	282.02	280.56	0.52	4.34	4.23	1.83	-60.00	24.00	
26.11.2025	50.62	43.83	6.79	285.26	283.02	0.00	281.84	280.43	0.50	4.48	4.37	1.91	-60.00	24.00	
27.11.2025	52.42	45.15	7.26	285.67	283.32	0.00	282.01	280.57	0.51	4.33	4.21	2.05	-60.00	24.00	
28.11.2025	50.46	43.69	6.77	285.78	283.46	0.00	282.37	280.89	0.53	4.31	4.20	1.91	-60.00	24.00	
29.11.2025	49.48	42.99	6.49	285.51	283.25	0.00	282.22	280.74	0.53	4.30	4.18	1.83	-60.00	24.00	
30.11.2025	48.99	42.65	6.33	285.44	283.21	0.00	282.22	280.73	0.53	4.34	4.22	1.78	-60.00	24.00	
Средние:	50.20	43.62	6.58	---	---	---	---	---	0.46	4.41	4.31	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	8537.16	8474.28	0.00	8435.98	8397.31	---	---	---	55.47	---	720.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.10.2025	49056.50	48618.57	0.00	48456.19	48164.50	312.18	3812.15
30.11.2025	57593.66	57092.85	0.00	56892.17	56561.81	367.65	4532.15
Итого:	8537.16	8474.28	0.00	8435.98	8397.31	55.47	720.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Адмирала Ушакова ул, д. 30 (ООО "УК "ЖКХ Кировский" / ИП Румянцев А. Ю.)
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB107
Точка измерения: Узел 1 (ИП Румянцев А. Ю.); Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ВСТ SN 18190

ВСТ SN 40126049

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 2816

КТПТР-01 SN 2816a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2025	44.72	39.52	5.19	0.76	0.73	18.10	17.46	3.61	0.094	24.0	24.0
02.11.2025	45.74	40.21	5.53	0.76	0.73	18.11	17.47	3.63	0.100	24.0	24.0
03.11.2025	48.19	42.20	5.99	0.76	0.73	18.09	17.44	3.65	0.108	24.0	24.0
04.11.2025	50.29	43.92	6.37	0.76	0.73	18.04	17.42	3.49	0.115	24.0	24.0
05.11.2025	51.79	44.76	7.04	0.76	0.73	18.00	17.39	3.44	0.126	24.0	24.0
06.11.2025	49.13	42.31	6.82	0.76	0.73	17.93	17.33	3.42	0.122	24.0	24.0
07.11.2025	49.28	42.51	6.77	0.75	0.73	17.85	17.25	3.37	0.121	24.0	24.0
08.11.2025	43.85	38.64	5.21	0.75	0.73	17.95	17.31	3.64	0.093	24.0	24.0
09.11.2025	44.93	39.32	5.61	0.76	0.73	18.04	17.37	3.82	0.101	24.0	24.0
10.11.2025	48.99	42.28	6.71	0.76	0.73	18.03	17.35	3.87	0.121	24.0	24.0
11.11.2025	49.09	42.50	6.59	0.76	0.73	17.98	17.35	3.55	0.118	24.0	24.0
12.11.2025	50.31	43.41	6.91	0.76	0.73	17.96	17.37	3.33	0.124	24.0	24.0
13.11.2025	50.70	43.47	7.23	0.76	0.73	17.94	17.36	3.30	0.129	24.0	24.0
14.11.2025	50.07	42.91	7.15	0.76	0.73	17.95	17.38	3.23	0.128	24.0	24.0
15.11.2025	48.30	41.58	6.73	0.76	0.73	17.98	17.40	3.31	0.121	24.0	24.0
16.11.2025	46.18	40.12	6.06	0.76	0.73	18.00	17.42	3.30	0.109	24.0	24.0
17.11.2025	48.82	41.99	6.83	0.76	0.73	17.95	17.38	3.19	0.122	24.0	24.0
18.11.2025	51.03	43.45	7.58	0.76	0.73	17.92	17.37	3.09	0.135	24.0	24.0
19.11.2025	48.75	41.90	6.85	0.76	0.73	17.99	17.45	3.02	0.123	24.0	24.0
20.11.2025	46.21	40.15	6.06	0.76	0.73	17.95	17.40	3.10	0.109	24.0	24.0
21.11.2025	49.66	42.54	7.12	0.76	0.73	17.91	17.35	3.16	0.127	24.0	24.0
22.11.2025	51.69	43.99	7.70	0.75	0.73	17.89	17.33	3.17	0.137	24.0	24.0
23.11.2025	49.90	42.64	7.26	0.75	0.73	17.90	17.34	3.21	0.130	24.0	24.0
24.11.2025	50.09	42.81	7.28	0.75	0.73	17.90	17.33	3.19	0.130	24.0	24.0
25.11.2025	51.70	43.84	7.87	0.75	0.73	17.89	17.33	3.17	0.140	24.0	24.0
26.11.2025	48.82	41.68	7.14	0.75	0.73	17.91	17.35	3.19	0.128	24.0	24.0
27.11.2025	49.23	42.05	7.18	0.75	0.73	17.90	17.33	3.21	0.128	24.0	24.0
28.11.2025	51.05	43.42	7.63	0.75	0.73	17.88	17.32	3.23	0.136	24.0	24.0
29.11.2025	49.12	41.89	7.23	0.75	0.73	17.91	17.33	3.27	0.129	24.0	24.0
30.11.2025	48.22	41.39	6.84	0.75	0.73	17.91	17.34	3.25	0.122	24.0	24.0
Средние:	48.86	42.11	6.75	0.76	0.73	---	---	3.35	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	538.74	521.01	---	3.627	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	28232.02	13474.29	382.207	49701.2	87010.9
30.11.2025	28770.77	13995.30	385.834	50421.2	87730.9
Итого:	538.74	521.00	3.627	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации