

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 21 (население ТЭЦ-14)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105379
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 309011
Обратка: ПРЭМ SN 315338
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТСП-Н SN 32053г
КТСП-Н SN 32053Х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	68.02	44.38	23.64	97.64	96.33	1.35	95.57	95.42	0.16	0.15	0.00	0.00	2.257	24.0	0.0	
02.11.2025	67.76	44.57	23.19	106.92	105.54	1.30	104.66	104.52	0.13	0.14	0.00	0.00	2.422	24.0	0.0	
03.11.2025	71.71	47.48	24.23	127.86	126.02	1.45	124.87	124.64	0.18	0.23	0.00	0.00	3.022	24.0	0.0	
04.11.2025	73.95	48.81	25.14	134.76	132.65	1.58	131.43	131.15	0.21	0.28	0.00	0.00	3.303	24.0	0.0	
05.11.2025	69.14	45.46	23.68	113.15	111.57	1.41	110.71	110.45	0.24	0.26	0.00	0.00	2.619	24.0	0.0	
06.11.2025	68.18	44.51	23.67	99.47	98.13	1.36	97.34	97.19	0.15	0.15	0.00	0.00	2.301	24.0	0.0	
07.11.2025	68.55	43.91	24.64	83.11	81.95	1.41	81.33	81.17	0.20	0.16	0.00	0.00	2.002	24.0	0.0	
08.11.2025	67.85	44.04	23.81	91.08	89.87	1.34	89.16	89.01	0.17	0.15	0.00	0.00	2.119	24.0	0.0	
09.11.2025	68.38	44.63	23.75	108.02	106.55	1.37	105.72	105.52	0.19	0.20	0.00	0.00	2.503	24.0	0.0	
10.11.2025	68.59	44.59	24.00	103.20	101.78	1.39	100.97	100.80	0.17	0.17	0.00	0.00	2.421	24.0	0.0	
11.11.2025	69.92	45.05	24.87	109.13	107.55	1.46	106.69	106.48	0.20	0.21	0.00	0.00	2.649	24.0	0.0	
12.11.2025	71.26	45.67	25.59	113.57	111.82	1.55	110.96	110.71	0.23	0.25	0.00	0.00	2.836	24.0	0.0	
13.11.2025	70.64	46.22	24.42	120.67	118.88	1.49	117.95	117.67	0.24	0.28	0.00	0.00	2.876	24.0	0.0	
14.11.2025	68.65	44.75	23.90	106.20	104.73	1.39	103.92	103.70	0.21	0.22	0.00	0.00	2.479	24.0	0.0	
15.11.2025	67.15	44.12	23.03	95.50	94.26	1.31	93.53	93.37	0.17	0.16	0.00	0.00	2.151	24.0	0.0	
16.11.2025	68.74	45.71	23.03	120.13	118.50	1.37	117.55	117.32	0.20	0.23	0.00	0.00	2.702	24.0	0.0	
17.11.2025	73.16	47.16	26.00	118.41	116.46	1.66	115.57	115.21	0.31	0.36	0.00	0.00	3.003	24.0	0.0	
18.11.2025	68.36	45.71	22.65	127.79	126.09	1.34	125.05	124.81	0.19	0.24	0.00	0.00	2.828	24.0	0.0	
19.11.2025	67.70	44.71	22.99	110.10	108.67	1.31	107.78	107.60	0.17	0.18	0.00	0.00	2.473	24.0	0.0	
20.11.2025	70.65	45.53	25.12	115.68	113.92	1.53	113.08	112.76	0.28	0.32	0.00	0.00	2.837	24.0	0.0	
21.11.2025	73.93	46.63	27.30	118.07	116.06	1.72	115.17	114.84	0.29	0.33	0.00	0.00	3.142	24.0	0.0	
22.11.2025	70.70	45.92	24.78	114.28	112.56	1.52	111.67	111.42	0.22	0.25	0.00	0.00	2.764	24.0	0.0	
23.11.2025	70.91	44.59	26.32	106.78	105.16	1.53	104.35	104.17	0.17	0.18	0.00	0.00	2.744	24.0	0.0	
24.11.2025	73.64	45.75	27.89	109.34	107.47	1.73	106.69	106.40	0.27	0.29	0.00	0.00	2.973	24.0	0.0	
25.11.2025	68.68	44.95	23.73	111.81	110.26	1.40	109.44	109.21	0.21	0.23	0.00	0.00	2.593	24.0	0.0	
26.11.2025	69.91	45.40	24.51	112.60	110.97	1.46	110.09	109.86	0.21	0.23	0.00	0.00	2.695	24.0	0.0	
27.11.2025	72.63	45.44	27.19	109.58	107.78	1.66	106.99	106.69	0.28	0.30	0.00	0.00	2.905	24.0	0.0	
28.11.2025	69.99	45.37	24.62	119.12	117.38	1.47	116.48	116.21	0.23	0.27	0.00	0.00	2.866	24.0	0.0	
29.11.2025	68.10	44.04	24.06	116.80	115.26	1.33	114.31	114.20	0.10	0.11	0.00	0.00	2.748	24.0	0.0	
30.11.2025	67.67	43.17	24.50	107.95	106.53	1.32	105.68	105.56	0.11	0.12	0.00	0.00	2.586	24.0	0.0	
Средние:	69.82	45.28	24.54	---	---	1.45	---	---	0.20	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3328.72	3280.70	---	3254.71	3248.06	---	6.65	---	---	79.819	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	86342.42	84757.37	84165.86	83651.94	513.92	1903.978	24127.0	4.0
30.11.2025	89671.14	88038.07	87420.57	86900.00	520.57	1983.797	24847.0	4.0
Итого:	3328.72	3280.70	3254.71	3248.06	6.65	79.819	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации