

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 26 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1001026
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1021905
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1000300-1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1000300-2

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	68.46	39.91	28.55	246.66	255.19	7.05	7.05	7.05	24.00	0.00	
02.11.2025	68.15	39.31	28.84	241.80	250.18	6.98	6.98	6.98	24.00	0.00	
03.11.2025	71.69	39.85	31.84	243.89	253.29	7.78	7.78	7.78	24.00	0.00	
04.11.2025	74.13	41.12	33.01	251.31	261.57	8.31	8.31	8.31	24.00	0.00	
05.11.2025	69.97	40.43	29.54	255.59	264.78	7.56	7.56	7.56	24.00	0.00	
06.11.2025	68.70	41.01	27.69	274.89	284.21	7.62	7.62	7.62	24.00	0.00	
07.11.2025	69.32	44.33	24.99	330.36	340.94	8.27	8.27	8.27	24.00	0.00	
08.11.2025	68.68	43.86	24.82	315.56	325.53	7.85	7.85	7.85	24.00	0.00	
09.11.2025	68.87	40.52	28.35	256.24	265.07	7.27	7.27	7.27	24.00	0.00	
10.11.2025	69.06	40.71	28.35	261.88	270.97	7.44	7.44	7.44	24.00	0.00	
11.11.2025	70.20	40.70	29.50	257.71	267.04	7.61	7.61	7.61	24.00	0.00	
12.11.2025	71.60	41.02	30.58	256.74	266.42	7.86	7.86	7.86	24.00	0.00	
13.11.2025	70.94	40.12	30.82	248.99	258.36	7.68	7.68	7.68	24.00	0.00	
14.11.2025	69.29	40.55	28.74	260.23	269.40	7.49	7.49	7.49	24.00	0.00	
15.11.2025	67.74	40.82	26.92	269.17	278.10	7.26	7.26	7.26	24.00	0.00	
16.11.2025	68.72	39.50	29.22	245.75	254.46	7.19	7.19	7.19	24.00	0.00	
17.11.2025	73.45	41.04	32.41	253.06	263.23	8.21	8.21	8.21	24.00	0.00	
18.11.2025	68.60	39.24	29.36	244.85	253.56	7.20	7.20	7.20	24.00	0.00	
19.11.2025	68.09	41.17	26.92	279.22	288.61	7.53	7.53	7.53	24.00	0.00	
20.11.2025	70.85	40.67	30.18	258.39	268.02	7.81	7.81	7.81	24.00	0.00	
21.11.2025	74.27	42.29	31.98	269.40	280.29	8.63	8.63	8.63	24.00	0.00	
22.11.2025	71.37	41.49	29.88	266.78	276.76	7.98	7.98	7.98	24.00	0.00	
23.11.2025	71.29	41.49	29.80	268.10	278.10	8.00	8.00	8.00	24.00	0.00	
24.11.2025	74.07	42.64	31.43	273.22	284.14	8.60	8.60	8.60	24.00	0.00	
25.11.2025	69.58	41.56	28.02	274.23	283.90	7.70	7.70	7.70	24.00	0.00	
26.11.2025	70.16	40.55	29.61	258.58	268.08	7.67	7.67	7.67	24.00	0.00	
27.11.2025	73.12	42.12	31.00	267.37	277.93	8.30	8.30	8.30	24.00	0.00	
28.11.2025	70.31	40.38	29.93	254.80	264.32	7.64	7.64	7.64	24.00	0.00	
29.11.2025	68.49	39.67	28.82	249.84	258.79	7.21	7.21	7.21	24.00	0.00	
30.11.2025	68.03	39.61	28.42	251.88	260.78	7.17	7.17	7.17	24.00	0.00	
Средние:	70.24	40.92	29.32	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7886.48	8171.98	230.86	230.86	230.86	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	404242.75	413534.19	14218.89	14218.89	14218.89	58754.19	5504.20
30.11.2025	412129.23	421706.17	14449.75	14449.75	14449.75	59474.19	5504.20
Итого:	7886.48	8171.98	230.86	230.86	230.86	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 26 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906104
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	56.63	41.06	15.57	43.38	25.97	1.31	1.31	1.31	24.00	0.00	
02.11.2025	56.08	40.51	15.57	44.82	25.73	1.38	1.38	1.38	24.00	0.00	
03.11.2025	58.70	41.50	17.20	46.55	25.48	1.57	1.57	1.57	24.00	0.00	
04.11.2025	58.07	41.98	16.09	48.25	25.39	1.63	1.63	1.63	24.00	0.00	
05.11.2025	56.34	40.98	15.36	44.09	25.83	1.34	1.34	1.34	24.00	0.00	
06.11.2025	57.11	40.91	16.20	40.94	23.95	1.28	1.28	1.28	24.00	0.00	
07.11.2025	59.70	43.47	16.23	43.55	26.15	1.38	1.38	1.38	24.00	0.00	
08.11.2025	57.63	42.43	15.20	44.91	25.99	1.39	1.39	1.39	24.00	0.00	
09.11.2025	56.33	40.77	15.56	47.54	25.69	1.53	1.53	1.53	24.00	0.00	
10.11.2025	56.93	39.88	17.05	42.42	26.19	1.30	1.30	1.30	24.00	0.00	
11.11.2025	57.71	42.18	15.53	45.26	26.24	1.41	1.41	1.41	24.00	0.00	
12.11.2025	58.14	42.59	15.55	45.53	25.91	1.45	1.45	1.45	24.00	0.00	
13.11.2025	56.86	41.51	15.35	45.18	25.93	1.40	1.40	1.40	24.00	0.00	
14.11.2025	56.44	41.61	14.83	45.75	25.99	1.41	1.41	1.41	24.00	0.00	
15.11.2025	56.11	41.47	14.64	46.44	25.90	1.43	1.43	1.43	24.00	0.00	
16.11.2025	55.77	41.11	14.66	48.64	25.56	1.55	1.55	1.55	24.00	0.00	
17.11.2025	59.28	42.59	16.69	46.81	25.99	1.57	1.57	1.57	24.00	0.00	
18.11.2025	55.80	41.01	14.79	45.70	26.05	1.39	1.39	1.39	24.00	0.00	
19.11.2025	57.81	42.10	15.71	44.33	26.19	1.37	1.37	1.37	24.00	0.00	
20.11.2025	57.86	41.90	15.96	45.16	26.09	1.43	1.43	1.43	24.00	0.00	
21.11.2025	59.23	42.65	16.58	44.03	26.09	1.41	1.41	1.41	24.00	0.00	
22.11.2025	57.21	41.91	15.30	47.89	25.69	1.56	1.56	1.56	24.00	0.00	
23.11.2025	58.35	42.42	15.93	47.88	25.42	1.61	1.61	1.61	24.00	0.00	
24.11.2025	59.05	42.79	16.26	46.45	26.02	1.53	1.53	1.53	24.00	0.00	
25.11.2025	56.51	41.76	14.75	45.15	25.98	1.37	1.37	1.37	24.00	0.00	
26.11.2025	57.41	41.73	15.68	45.09	26.06	1.41	1.41	1.41	24.00	0.00	
27.11.2025	58.58	42.61	15.97	43.40	26.21	1.34	1.34	1.34	24.00	0.00	
28.11.2025	57.20	41.73	15.47	44.64	26.12	1.37	1.37	1.37	24.00	0.00	
29.11.2025	56.08	41.30	14.78	48.46	25.71	1.55	1.55	1.55	24.00	0.00	
30.11.2025	55.56	40.98	14.58	49.74	25.44	1.60	1.60	1.60	24.00	0.00	
Средние:	57.35	41.71	15.63	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1367.97	774.95	43.25	43.25	43.25	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	100704.10	50110.03	2927.82	2927.82	2927.82	60312.90	5199.82
30.11.2025	102072.07	50884.98	2971.06	2971.06	2971.06	61032.90	5199.82
Итого:	1367.97	774.95	43.25	43.25	43.25	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации