

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Воронежская ул, д. 22 (4 МКД УК "ЗакамскПрофСервис")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1002013
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ВЗлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1028330
Обратка: ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-420 SN 1027659
Холодная вода:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002450/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002450/2

Дата	t1	t2	t3	dt	m1	m2	m3	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	°C	τ	τ	τ	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	67.43	35.04	0.00	32.39	73.97	70.78	0.00	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00	
02.11.2025	67.12	34.56	0.00	32.56	73.80	70.69	0.00	2.40	2.40	2.40	24.00	0.00	
03.11.2025	70.93	35.45	0.00	35.48	75.88	72.71	0.00	2.69	2.69	2.69	24.00	0.00	
04.11.2025	72.95	36.12	0.00	36.83	78.77	75.49	0.00	2.90	2.90	2.90	24.00	0.00	
05.11.2025	68.94	34.98	0.00	33.96	76.47	73.31	0.00	2.60	2.60	2.60	24.00	0.00	
06.11.2025	68.02	36.26	0.00	31.76	81.85	78.52	0.00	2.60	2.60	2.60	24.00	0.00	
07.11.2025	68.29	38.23	0.00	30.06	86.56	83.11	0.00	2.60	2.60	2.60	24.00	0.00	
08.11.2025	67.58	37.25	0.00	30.33	84.06	80.72	0.00	2.55	2.55	2.55	24.00	0.00	
09.11.2025	67.94	35.73	0.00	32.21	78.43	75.26	0.00	2.53	2.53	2.53	24.00	0.00	
10.11.2025	68.17	36.36	0.00	31.81	80.42	77.20	0.00	2.56	2.56	2.56	24.00	0.00	
11.11.2025	69.28	35.83	0.00	33.45	79.90	76.66	0.00	2.68	2.68	2.68	24.00	0.00	
12.11.2025	70.61	35.98	0.00	34.63	79.47	76.21	0.00	2.75	2.75	2.75	24.00	0.00	
13.11.2025	70.03	35.31	0.00	34.72	78.17	74.94	0.00	2.72	2.72	2.72	24.00	0.00	
14.11.2025	68.32	36.37	0.00	31.95	81.29	77.98	0.00	2.60	2.60	2.60	24.00	0.00	
15.11.2025	67.03	35.99	0.00	31.04	82.13	78.78	0.00	2.55	2.55	2.55	24.00	0.00	
16.11.2025	67.91	34.43	0.00	33.48	75.03	71.89	0.00	2.51	2.51	2.51	24.00	0.00	
17.11.2025	72.24	35.20	0.00	37.04	76.32	73.11	0.00	2.83	2.83	2.83	24.00	0.00	
18.11.2025	67.46	33.18	0.00	34.28	72.90	69.83	0.00	2.50	2.50	2.50	24.00	0.00	
19.11.2025	66.98	34.10	0.00	32.88	76.10	72.92	0.00	2.50	2.50	2.50	24.00	0.00	
20.11.2025	69.78	34.48	0.00	35.30	76.13	72.91	0.00	2.69	2.69	2.69	24.00	0.00	
21.11.2025	73.12	36.01	0.00	37.11	79.05	75.73	0.00	2.94	2.94	2.94	24.00	0.00	
22.11.2025	70.31	35.67	0.00	34.64	78.07	74.80	0.00	2.71	2.71	2.71	24.00	0.00	
23.11.2025	70.22	34.74	0.00	35.48	79.57	76.29	0.00	2.83	2.83	2.83	24.00	0.00	
24.11.2025	72.98	35.28	0.00	37.70	82.16	78.75	0.00	3.10	3.10	3.10	24.00	0.00	
25.11.2025	68.47	33.80	0.00	34.67	78.88	75.58	0.00	2.74	2.74	2.74	24.00	0.00	
26.11.2025	69.21	33.32	0.00	35.89	79.12	75.77	0.00	2.84	2.84	2.84	24.00	0.00	
27.11.2025	72.07	36.80	0.00	35.27	82.77	79.37	0.00	2.92	2.92	2.92	24.00	0.00	
28.11.2025	68.21	34.85	0.00	33.36	77.59	74.33	0.00	2.59	2.59	2.59	24.00	0.00	
29.11.2025	67.35	34.38	0.00	32.97	75.57	72.38	0.00	2.49	2.49	2.49	24.00	0.00	
30.11.2025	67.00	34.12	0.00	32.88	76.25	72.98	0.00	2.51	2.51	2.51	24.00	0.00	
Средние:	69.20	35.33	0.00	33.87	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	2356.68	2259.00	0.00	79.85	79.85	79.85	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	m3	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	τ	τ	τ	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	185962.87	180203.63	0.00	5461.10	5461.10	5461.10	61815.03	2825.33
30.11.2025	188319.55	182462.63	0.00	5540.95	5540.95	5540.95	62535.03	2825.33
Итого:	2356.67	2259.00	0.00	79.85	79.85	79.85	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации