

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Генерала Панфилова ул, д. 18 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1002743
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1027752
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1015916
ВЗЛЕТ ТПС SN 1015915

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	67.45	38.23	29.22	71.74	70.99	1.05	2.10	2.10	2.10	24.00	0.00	
02.11.2025	67.11	38.04	29.07	71.60	70.85	1.05	2.08	2.08	2.08	24.00	0.00	
03.11.2025	71.75	39.06	32.69	74.07	73.27	1.09	2.42	2.42	2.42	24.00	0.00	
04.11.2025	73.04	40.25	32.79	75.95	75.12	1.10	2.49	2.49	2.49	24.00	0.00	
05.11.2025	68.26	37.85	30.41	73.75	72.97	1.07	2.25	2.25	2.25	24.00	0.00	
06.11.2025	67.92	39.18	28.74	79.57	78.74	1.06	2.29	2.29	2.29	24.00	0.00	
07.11.2025	68.32	40.53	27.79	83.26	82.38	1.06	2.32	2.32	2.32	24.00	0.00	
08.11.2025	67.37	39.95	27.42	80.17	79.32	1.07	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00	
09.11.2025	67.83	38.40	29.43	75.36	74.55	1.09	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
10.11.2025	67.83	39.06	28.77	77.47	76.63	1.09	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00	
11.11.2025	69.31	39.42	29.89	76.93	76.09	1.10	2.30	2.30	2.30	24.00	0.00	
12.11.2025	70.74	39.61	31.13	76.42	75.57	1.12	2.38	2.38	2.38	24.00	0.00	
13.11.2025	70.12	38.88	31.24	75.51	74.67	1.12	2.36	2.36	2.36	24.00	0.00	
14.11.2025	67.80	38.91	28.89	78.54	77.68	1.10	2.27	2.27	2.27	24.00	0.00	
15.11.2025	66.85	38.49	28.36	78.56	77.70	1.09	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00	
16.11.2025	68.37	37.38	30.99	71.78	70.98	1.12	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00	
17.11.2025	72.35	39.18	33.17	73.51	72.66	1.16	2.44	2.44	2.44	24.00	0.00	
18.11.2025	67.15	37.13	30.02	70.67	69.88	1.13	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00	
19.11.2025	67.12	37.17	29.95	73.38	72.57	1.12	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00	
20.11.2025	70.11	38.36	31.75	73.63	72.79	1.14	2.34	2.34	2.34	24.00	0.00	
21.11.2025	73.64	40.10	33.54	76.36	75.46	1.18	2.56	2.56	2.56	24.00	0.00	
22.11.2025	69.61	38.82	30.79	74.84	73.98	1.15	2.31	2.31	2.31	24.00	0.00	
23.11.2025	70.56	39.15	31.41	76.84	75.96	1.15	2.42	2.42	2.42	24.00	0.00	
24.11.2025	73.24	40.86	32.38	79.16	78.23	1.18	2.57	2.57	2.57	24.00	0.00	
25.11.2025	67.76	38.06	29.70	75.19	74.33	1.14	2.24	2.24	2.24	24.00	0.00	
26.11.2025	69.57	39.04	30.53	76.54	75.66	1.16	2.34	2.34	2.34	24.00	0.00	
27.11.2025	71.99	40.49	31.50	79.05	78.12	1.19	2.49	2.49	2.49	24.00	0.00	
28.11.2025	69.38	38.55	30.83	74.62	73.75	1.18	2.30	2.30	2.30	24.00	0.00	
29.11.2025	66.95	37.36	29.59	72.43	71.59	1.16	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00	
30.11.2025	66.97	36.94	30.03	73.72	72.86	1.17	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00	
Средние:	69.22	38.82	30.40	---	---	1.12	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2270.59	2245.31	---	69.07	69.07	69.07	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	333264.89	329041.56	10199.23	10199.23	10199.23	129373.18	2582.00
30.11.2025	335535.49	331286.87	10268.30	10268.30	10268.30	130093.18	2582.00
Итого:	2270.59	2245.31	69.07	69.07	69.07	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации