

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 12 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 372490
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС-5 SN 372490
ППС-5 SN 372480

Датчик давления:
ДДИ SN 130923
ДДИ SN 8010281

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1339236г
КТС-Б SN 1339236х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.11.2025	64.44	41.76	22.67	122.07	119.43	0.00	119.78	118.44	1.13	5.65	4.30	2.72	-60.00	24.00	
02.11.2025	63.96	41.20	22.77	120.23	117.62	0.00	118.01	116.66	1.15	5.72	4.41	2.69	-60.00	24.00	
03.11.2025	68.70	42.19	26.51	118.62	115.74	0.00	116.13	114.76	1.19	5.65	4.38	3.08	-60.00	24.00	
04.11.2025	69.74	42.55	27.19	119.82	116.83	0.00	117.22	115.82	1.20	5.78	4.48	3.19	-60.00	24.00	
05.11.2025	65.43	41.79	23.64	123.69	120.92	0.00	121.30	119.91	1.15	5.72	4.34	2.87	-60.00	24.00	
06.11.2025	64.66	42.30	22.36	129.63	126.85	0.00	127.20	125.76	1.14	5.91	4.39	2.84	-60.00	24.00	
07.11.2025	65.39	43.81	21.58	139.72	136.78	0.00	137.03	135.53	1.10	6.04	4.28	2.96	-60.00	24.00	
08.11.2025	64.42	43.11	21.30	133.59	130.84	0.00	131.09	129.67	1.09	5.79	4.17	2.79	-60.00	24.00	
09.11.2025	64.56	41.81	22.75	122.48	119.83	0.00	120.17	118.82	1.13	5.56	4.20	2.73	-60.00	24.00	
10.11.2025	64.94	42.04	22.90	124.16	121.46	0.00	121.80	120.44	1.12	5.86	4.46	2.79	-60.00	24.00	
11.11.2025	66.75	42.39	24.36	122.57	119.79	0.00	120.13	118.76	1.15	5.80	4.44	2.93	-60.00	24.00	
12.11.2025	67.81	42.59	25.22	122.25	119.39	0.00	119.74	118.37	1.15	5.79	4.44	3.02	-60.00	24.00	
13.11.2025	66.92	42.00	24.93	121.21	118.38	0.00	118.78	117.39	1.18	5.71	4.39	2.96	-60.00	24.00	
14.11.2025	64.47	42.06	22.41	129.00	126.16	0.00	126.59	125.10	1.18	5.90	4.40	2.84	-60.00	24.00	
15.11.2025	63.77	41.80	21.97	125.56	122.86	0.00	123.25	121.82	1.17	5.84	4.41	2.71	-60.00	24.00	
16.11.2025	65.12	41.01	24.11	115.82	113.15	0.00	113.62	112.24	1.22	5.68	4.46	2.74	-60.00	24.00	
17.11.2025	69.86	42.35	27.51	115.64	112.72	0.00	113.13	111.75	1.23	5.65	4.44	3.11	-60.00	24.00	
18.11.2025	64.42	40.66	23.76	117.99	115.28	0.00	115.77	114.37	1.22	5.76	4.49	2.75	-60.00	24.00	
19.11.2025	64.07	41.63	22.44	127.00	124.20	0.00	124.65	123.17	1.19	5.94	4.48	2.80	-60.00	24.00	
20.11.2025	66.98	42.04	24.94	121.41	118.52	0.00	118.97	117.52	1.23	5.77	4.44	2.97	-60.00	24.00	
21.11.2025	70.82	43.22	27.61	121.64	118.53	0.00	118.94	117.48	1.24	5.70	4.37	3.28	-60.00	24.00	
22.11.2025	66.64	41.87	24.77	121.66	118.80	0.00	119.23	117.79	1.22	5.80	4.46	2.95	-60.00	24.00	
23.11.2025	67.35	42.31	25.05	123.01	120.09	0.00	120.51	119.06	1.21	5.84	4.47	3.02	-60.00	24.00	
24.11.2025	70.45	43.46	26.99	123.24	120.14	0.00	120.53	119.05	1.24	5.77	4.41	3.25	-60.00	24.00	
25.11.2025	65.07	41.65	23.41	122.65	119.84	0.00	120.30	118.85	1.21	5.63	4.26	2.82	-60.00	24.00	
26.11.2025	66.68	41.82	24.85	120.50	117.64	0.00	118.10	116.66	1.23	5.69	4.38	2.94	-60.00	24.00	
27.11.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
28.11.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
29.11.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
30.11.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
Средние:	66.29	42.13	24.15	---	---	---	---	---	1.18	5.77	4.39	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	3205.16	3131.79	0.00	3141.97	3105.19	---	---	---	75.74	---	624.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.10.2025	20994.75	20476.65	0.00	20512.43	20280.79	547.90	4074.18
26.11.2025	24199.91	23608.44	0.00	23654.40	23385.98	623.63	4698.18
Итого:	3205.16	3131.79	0.00	3141.97	3105.19	75.74	624.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации