

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB522
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	dGm т	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.11.2025	62.60	0.00	62.60	0.42	0.00	9.78	0.00	0.00	0.576	0.000	0.000	24.0	24.0
02.11.2025	63.38	0.00	63.38	0.40	0.00	9.49	0.00	0.00	0.560	0.000	0.000	24.0	24.0
03.11.2025	62.39	0.00	62.39	0.40	0.00	9.31	0.00	0.00	0.547	0.000	0.000	24.0	24.0
04.11.2025	62.72	0.00	62.72	0.37	0.00	8.61	0.00	0.00	0.512	0.000	0.000	24.0	24.0
05.11.2025	62.22	0.00	62.22	0.48	0.00	11.30	0.00	0.00	0.672	0.000	0.000	24.0	24.0
06.11.2025	61.66	0.00	61.66	0.41	0.00	9.66	0.00	0.00	0.568	0.000	0.000	24.0	24.0
07.11.2025	62.51	0.00	62.51	0.39	0.00	9.16	0.00	0.00	0.544	0.000	0.000	24.0	24.0
08.11.2025	62.83	0.00	62.83	0.41	0.00	9.66	0.00	0.00	0.577	0.000	0.000	24.0	24.0
09.11.2025	61.81	0.00	61.81	0.39	0.00	9.29	0.00	0.00	0.550	0.000	0.000	24.0	24.0
10.11.2025	62.50	0.00	62.50	0.47	0.00	11.08	0.00	0.00	0.653	0.000	0.000	24.0	24.0
11.11.2025	61.59	0.00	61.59	0.40	0.00	9.33	0.00	0.00	0.551	0.000	0.000	24.0	24.0
12.11.2025	60.00	0.00	60.00	0.37	0.00	8.74	0.00	0.00	0.521	0.000	0.000	24.0	24.0
13.11.2025	62.64	0.00	62.64	0.42	0.00	9.83	0.00	0.00	0.586	0.000	0.000	24.0	24.0
14.11.2025	63.00	0.00	63.00	0.42	0.00	9.86	0.00	0.00	0.589	0.000	0.000	24.0	24.0
15.11.2025	62.31	0.00	62.31	0.40	0.00	9.54	0.00	0.00	0.561	0.000	0.000	24.0	24.0
16.11.2025	61.83	0.00	61.83	0.39	0.00	9.23	0.00	0.00	0.541	0.000	0.000	24.0	24.0
17.11.2025	62.42	0.00	62.42	0.47	0.00	11.08	0.00	0.00	0.655	0.000	0.000	24.0	24.0
18.11.2025	62.72	0.00	62.72	0.42	0.00	9.87	0.00	0.00	0.590	0.000	0.000	24.0	24.0
19.11.2025	61.70	0.00	61.70	0.41	0.00	9.74	0.00	0.00	0.573	0.000	0.000	24.0	24.0
20.11.2025	60.97	0.00	60.97	0.46	0.00	10.86	0.00	0.00	0.639	0.000	0.000	24.0	24.0
21.11.2025	63.71	0.00	63.71	0.45	0.00	10.59	0.00	0.00	0.634	0.000	0.000	24.0	24.0
22.11.2025	63.77	0.00	63.77	0.43	0.00	10.19	0.00	0.00	0.607	0.000	0.000	24.0	24.0
23.11.2025	62.51	0.00	62.51	0.47	0.00	11.05	0.00	0.00	0.648	0.000	0.000	24.0	24.0
24.11.2025	62.53	0.00	62.53	0.55	0.00	13.02	0.00	0.00	0.769	0.000	0.000	24.0	24.0
25.11.2025	61.86	0.00	61.86	0.43	0.00	10.23	0.00	0.00	0.595	0.000	0.000	24.0	24.0
26.11.2025	61.42	0.00	61.42	0.45	0.00	10.65	0.00	0.00	0.611	0.000	0.000	24.0	24.0
27.11.2025	61.47	0.00	61.47	0.44	0.00	10.30	0.00	0.00	0.603	0.000	0.000	24.0	24.0
28.11.2025	62.33	0.00	62.33	0.42	0.00	9.88	0.00	0.00	0.578	0.000	0.000	24.0	24.0
29.11.2025	61.91	0.00	61.91	0.41	0.00	9.56	0.00	0.00	0.554	0.000	0.000	24.0	24.0
30.11.2025	61.44	0.00	61.44	0.48	0.00	11.26	0.00	0.00	0.650	0.000	0.000	24.0	24.0
Средние:	62.23	0.00	62.23	0.43	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	302.13	0.00	0.00	17.813	0.000	0.000	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1 т	Gm_itog2 т	dGm_itog т	Qt_itog1 Гкал	Qt_itog2 Гкал	dQt_itog Гкал	tm1_itog ч	ts1_itog ч
31.10.2025	8140.18	0.00	0.00	454.481	0.000	0.000	20385.9	20386.3
30.11.2025	8442.31	0.00	0.00	472.294	0.000	0.000	21105.9	21106.3
Итого:	302.13	0.00	0.00	17.813	0.000	0.000	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 322046
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 10507
КТПТР-01 SN 10507 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	P1	P2	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.11.2025	62.40	32.94	29.46	1.95	1.99	46.04	47.48	-3.10	-0.40	-0.40	1.345	24.0	24.0
02.11.2025	63.45	34.25	29.20	2.20	2.22	51.92	52.95	-1.97	-0.40	-0.40	1.513	24.0	24.0
03.11.2025	63.03	33.81	29.22	2.17	2.19	51.23	52.26	-1.98	-0.40	-0.40	1.494	24.0	24.0
04.11.2025	66.34	33.75	32.58	2.14	2.16	50.33	51.54	-2.37	-0.40	-0.40	1.638	24.0	24.0
05.11.2025	69.27	34.09	35.17	2.15	2.17	50.46	51.83	-2.68	-0.40	-0.40	1.770	24.0	24.0
06.11.2025	64.96	33.95	31.00	2.24	2.26	52.68	53.85	-2.20	-0.40	-0.40	1.631	24.0	24.0
07.11.2025	63.28	34.19	29.10	2.30	2.32	54.26	55.35	-1.99	-0.40	-0.40	1.576	24.0	24.0
08.11.2025	64.44	36.00	28.44	2.51	2.53	59.15	60.35	-2.01	-0.40	-0.40	1.679	24.0	24.0
09.11.2025	63.72	36.03	27.69	2.48	2.49	58.38	59.48	-1.87	-0.40	-0.40	1.615	24.0	24.0
10.11.2025	63.52	34.70	28.82	2.27	2.29	53.51	54.53	-1.89	-0.40	-0.40	1.540	24.0	24.0
11.11.2025	64.04	34.63	29.41	2.29	2.30	53.83	54.90	-1.96	-0.40	-0.40	1.580	24.0	24.0
12.11.2025	65.32	34.62	30.70	2.26	2.27	53.17	54.27	-2.06	-0.40	-0.40	1.630	24.0	24.0
13.11.2025	66.67	34.74	31.93	2.25	2.27	53.00	54.18	-2.20	-0.40	-0.40	1.690	24.0	24.0
14.11.2025	65.75	34.13	31.62	2.23	2.24	52.37	53.52	-2.18	-0.40	-0.40	1.653	24.0	24.0
15.11.2025	64.20	34.52	29.67	2.33	2.35	54.94	56.07	-2.03	-0.40	-0.40	1.626	24.0	24.0
16.11.2025	62.68	34.60	28.08	2.33	2.35	54.98	56.03	-1.90	-0.40	-0.40	1.541	24.0	24.0
17.11.2025	63.60	33.68	29.92	2.15	2.16	50.57	51.59	-2.00	-0.40	-0.40	1.510	24.0	24.0
18.11.2025	68.45	33.91	34.54	2.12	2.14	49.88	51.14	-2.51	-0.40	-0.40	1.720	24.0	24.0
19.11.2025	64.03	33.18	30.85	2.15	2.16	50.57	51.67	-2.14	-0.40	-0.40	1.556	24.0	24.0
20.11.2025	63.08	34.25	28.84	2.33	2.35	54.89	56.02	-2.04	-0.40	-0.40	1.580	24.0	24.0
21.11.2025	65.31	34.03	31.28	2.22	2.24	52.34	53.48	-2.16	-0.40	-0.40	1.634	24.0	24.0
22.11.2025	69.14	34.66	34.49	2.21	2.23	52.00	53.31	-2.50	-0.40	-0.40	1.790	24.0	24.0
23.11.2025	66.49	34.22	32.27	2.22	2.24	52.31	53.50	-2.25	-0.40	-0.40	1.685	24.0	24.0
24.11.2025	65.80	34.37	31.43	2.25	2.26	52.90	54.05	-2.15	-0.40	-0.40	1.660	24.0	24.0
25.11.2025	69.00	34.93	34.07	2.24	2.27	52.71	54.06	-2.53	-0.40	-0.40	1.794	24.0	24.0
26.11.2025	64.82	37.81	27.01	3.48	3.51	81.90	83.61	-2.07	-0.40	-0.40	2.085	23.7	24.0
27.11.2025	65.24	41.32	23.93	4.36	4.40	102.71	104.80	-2.01	-0.40	-0.40	2.454	24.0	24.0
28.11.2025	68.79	43.04	25.75	4.38	4.42	102.85	105.19	-2.25	-0.40	-0.40	2.645	24.0	24.0
29.11.2025	65.78	41.73	24.05	4.28	4.31	100.62	102.66	-2.01	-0.40	-0.40	2.415	24.0	24.0
30.11.2025	63.98	41.11	22.87	4.25	4.29	100.22	102.10	-1.86	-0.40	-0.40	2.287	24.0	24.0
Средние:	65.22	35.44	29.78	2.56	2.58	---	---	-2.16	-0.40	-0.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1806.69	1845.77	---	---	---	52.335	719.6	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	36996.74	38370.66	1196.610	9963.8	16208.5
30.11.2025	38803.43	40216.43	1248.944	10683.4	16928.5
Итого:	1806.69	1845.77	52.335	719.6	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации