

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 60 (УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1111144  
Точка измерения: ТС1 (ГВС, ТС); Ресурс: ТС

Датчик температуры:  
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1141841  
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1131955  
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

| Дата       | t1    | t2    | dt    | m1      | m2      | %     | W4    | W5    | W6    | Тнар   | Тпр  | NS | NSCodes |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|------|----|---------|
|            | °C    | °C    | °C    | т       | т       |       | ГКал  | ГКал  | ГКал  | ч      | ч    |    |         |
| 01.11.2025 | 69.18 | 44.20 | 24.98 | 85.20   | 86.62   | -1.65 | 2.13  | 2.13  | 2.13  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 02.11.2025 | 68.92 | 43.98 | 24.94 | 85.99   | 87.40   | -1.62 | 2.15  | 2.15  | 2.15  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 03.11.2025 | 73.13 | 44.88 | 28.25 | 86.65   | 88.14   | -1.71 | 2.45  | 2.45  | 2.45  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 04.11.2025 | 74.77 | 46.20 | 28.57 | 87.53   | 89.07   | -1.75 | 2.51  | 2.51  | 2.51  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 05.11.2025 | 70.44 | 44.72 | 25.72 | 86.99   | 88.48   | -1.70 | 2.24  | 2.24  | 2.24  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 06.11.2025 | 69.57 | 44.25 | 25.32 | 87.41   | 88.91   | -1.70 | 2.22  | 2.22  | 2.22  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 07.11.2025 | 69.72 | 45.64 | 24.08 | 89.01   | 90.55   | -1.72 | 2.15  | 2.15  | 2.15  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 08.11.2025 | 68.93 | 44.47 | 24.46 | 87.84   | 89.37   | -1.73 | 2.15  | 2.15  | 2.15  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 09.11.2025 | 69.63 | 43.17 | 26.46 | 85.73   | 87.26   | -1.78 | 2.27  | 2.27  | 2.27  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 10.11.2025 | 69.73 | 44.21 | 25.52 | 87.09   | 88.63   | -1.76 | 2.23  | 2.23  | 2.23  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 11.11.2025 | 71.09 | 44.09 | 27.00 | 86.96   | 88.54   | -1.81 | 2.35  | 2.35  | 2.35  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 12.11.2025 | 72.47 | 44.42 | 28.05 | 87.09   | 88.72   | -1.86 | 2.45  | 2.45  | 2.45  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 13.11.2025 | 71.85 | 44.62 | 27.23 | 86.11   | 87.69   | -1.82 | 2.35  | 2.35  | 2.35  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 14.11.2025 | 69.68 | 43.43 | 26.25 | 86.96   | 88.53   | -1.80 | 2.29  | 2.29  | 2.29  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 15.11.2025 | 68.57 | 42.60 | 25.97 | 86.59   | 88.16   | -1.80 | 2.25  | 2.25  | 2.25  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 16.11.2025 | 70.10 | 43.37 | 26.73 | 85.08   | 86.64   | -1.82 | 2.28  | 2.28  | 2.28  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 17.11.2025 | 74.35 | 45.72 | 28.63 | 85.32   | 86.92   | -1.86 | 2.45  | 2.45  | 2.45  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 18.11.2025 | 69.17 | 43.26 | 25.91 | 85.84   | 87.39   | -1.80 | 2.23  | 2.23  | 2.23  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 19.11.2025 | 68.73 | 43.72 | 25.01 | 87.50   | 89.09   | -1.80 | 2.19  | 2.19  | 2.19  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 20.11.2025 | 71.78 | 45.09 | 26.69 | 86.75   | 88.35   | -1.83 | 2.32  | 2.32  | 2.32  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 21.11.2025 | 75.38 | 46.51 | 28.87 | 87.00   | 88.64   | -1.87 | 2.52  | 2.52  | 2.52  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 22.11.2025 | 71.87 | 44.99 | 26.88 | 87.18   | 88.78   | -1.82 | 2.35  | 2.35  | 2.35  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 23.11.2025 | 72.09 | 44.62 | 27.47 | 87.39   | 89.01   | -1.84 | 2.40  | 2.40  | 2.40  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 24.11.2025 | 74.62 | 46.05 | 28.57 | 87.02   | 88.65   | -1.86 | 2.49  | 2.49  | 2.49  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 25.11.2025 | 69.66 | 44.63 | 25.03 | 87.80   | 89.38   | -1.78 | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 26.11.2025 | 70.99 | 44.62 | 26.37 | 87.16   | 88.75   | -1.81 | 2.30  | 2.30  | 2.30  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 27.11.2025 | 73.61 | 45.50 | 28.11 | 86.95   | 88.58   | -1.85 | 2.45  | 2.45  | 2.45  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 28.11.2025 | 70.96 | 43.52 | 27.44 | 71.41   | 72.87   | -2.03 | 1.96  | 1.96  | 1.96  | 23.99  | 0.01 | *  | 2       |
| 29.11.2025 | 68.91 | 42.96 | 25.95 | 85.78   | 87.87   | -2.41 | 2.23  | 2.23  | 2.23  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| 30.11.2025 | 68.59 | 42.01 | 26.58 | 86.29   | 88.17   | -2.16 | 2.30  | 2.30  | 2.30  | 24.00  | 0.00 |    |         |
| Средние:   | 70.95 | 44.38 | 26.57 | ---     | ---     | -1.82 | ---   | ---   | ---   | ---    | ---  |    |         |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | 2587.59 | 2635.19 | ---   | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 719.99 | 0.01 |    |         |

| Дата       | m1        | m2        | W4      | W5      | W6      | Тнар      | Тпр     |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|
|            | т         | т         | ГКал    | ГКал    | ГКал    | ч         | ч       |
| 31.10.2025 | 278913.42 | 282375.59 | 7223.00 | 7223.00 | 7223.00 | 102588.44 | 7769.09 |
| 30.11.2025 | 281501.01 | 285010.78 | 7291.85 | 7291.85 | 7291.85 | 103308.43 | 7769.10 |
| Итого:     | 2587.59   | 2635.19   | 68.85   | 68.85   | 68.85   | 719.99    | 0.01    |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации