

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 62 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 367054  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Холодная вода:  
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:  
ППС-5 SN 367054  
ППС-5 SN 367039

Датчик давления:  
Коммуналец СДВ-И SN а750397  
Коммуналец СДВ-И SN 183404

Датчик температуры:  
КТС-Б SN 138431г  
КТС-Б SN 138431х

| Дата       | t1    | t2    | dt    | V1      | V2      | V3   | M1      | M2      | %     | P1   | P2    | Qот   | ta     | Tr     | NS |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|------|---------|---------|-------|------|-------|-------|--------|--------|----|
|            | °C    | °C    | °C    | м3      | м3      | м3   | т       | т       | т     | атм  | атм   | Гкал  | °C     | ч      |    |
| 01.11.2025 | 68.75 | 33.78 | 34.97 | 79.66   | 78.81   | 0.00 | 77.94   | 78.36   | -0.54 | 0.04 | -0.83 | 2.72  | -60.00 | 24.00  |    |
| 02.11.2025 | 68.51 | 37.52 | 30.99 | 80.97   | 79.75   | 0.00 | 79.24   | 79.19   | 0.06  | 0.04 | -0.82 | 2.45  | -60.00 | 24.00  |    |
| 03.11.2025 | 72.75 | 37.62 | 35.13 | 82.17   | 80.57   | 0.00 | 80.21   | 80.02   | 0.24  | 0.04 | -0.82 | 2.82  | -60.00 | 24.00  |    |
| 04.11.2025 | 74.21 | 38.30 | 35.91 | 83.01   | 81.51   | 0.00 | 80.96   | 80.92   | 0.05  | 0.04 | -0.83 | 2.91  | -60.00 | 24.00  |    |
| 05.11.2025 | 69.89 | 36.78 | 33.10 | 82.09   | 80.78   | 0.00 | 80.27   | 80.24   | 0.04  | 0.04 | -0.83 | 2.66  | -60.00 | 24.00  |    |
| 06.11.2025 | 69.13 | 36.80 | 32.32 | 82.81   | 81.21   | 0.00 | 81.01   | 80.68   | 0.41  | 0.04 | -0.82 | 2.62  | -60.00 | 24.00  |    |
| 07.11.2025 | 69.39 | 37.49 | 31.90 | 84.32   | 82.70   | 0.00 | 82.47   | 82.13   | 0.41  | 0.04 | -0.82 | 2.63  | -60.00 | 24.00  |    |
| 08.11.2025 | 68.53 | 37.24 | 31.29 | 83.17   | 81.50   | 0.00 | 81.39   | 80.95   | 0.54  | 0.04 | -0.81 | 2.54  | -60.00 | 24.00  |    |
| 09.11.2025 | 69.17 | 35.30 | 33.87 | 81.27   | 79.59   | 0.00 | 79.50   | 79.11   | 0.49  | 0.04 | -0.83 | 2.69  | -60.00 | 24.00  |    |
| 10.11.2025 | 69.32 | 37.00 | 32.33 | 82.54   | 80.92   | 0.00 | 80.75   | 80.37   | 0.47  | 0.04 | -0.83 | 2.61  | -60.00 | 24.00  |    |
| 11.11.2025 | 70.69 | 36.88 | 33.81 | 82.47   | 80.75   | 0.00 | 80.61   | 80.22   | 0.48  | 0.04 | -0.84 | 2.72  | -60.00 | 24.00  |    |
| 12.11.2025 | 71.98 | 37.58 | 34.40 | 82.64   | 80.75   | 0.00 | 80.70   | 80.19   | 0.63  | 0.04 | -0.83 | 2.77  | -60.00 | 24.00  |    |
| 13.11.2025 | 71.35 | 37.31 | 34.03 | 81.72   | 79.87   | 0.00 | 79.84   | 79.33   | 0.64  | 0.04 | -0.83 | 2.72  | -60.00 | 24.00  |    |
| 14.11.2025 | 69.19 | 37.18 | 32.01 | 82.30   | 80.60   | 0.00 | 80.51   | 80.05   | 0.57  | 0.04 | -0.82 | 2.58  | -60.00 | 24.00  |    |
| 15.11.2025 | 68.19 | 36.11 | 32.07 | 81.78   | 80.17   | 0.00 | 80.05   | 79.66   | 0.49  | 0.04 | -0.81 | 2.57  | -60.00 | 24.00  |    |
| 16.11.2025 | 69.67 | 35.54 | 34.13 | 80.45   | 78.81   | 0.00 | 78.68   | 78.32   | 0.46  | 0.04 | -0.80 | 2.68  | -60.00 | 24.00  |    |
| 17.11.2025 | 73.70 | 37.61 | 36.09 | 80.96   | 79.21   | 0.00 | 79.00   | 78.67   | 0.42  | 0.04 | -0.81 | 2.85  | -60.00 | 24.00  |    |
| 18.11.2025 | 68.65 | 35.49 | 33.16 | 81.14   | 79.47   | 0.00 | 79.38   | 78.99   | 0.49  | 0.04 | -0.80 | 2.63  | -60.00 | 24.00  |    |
| 19.11.2025 | 68.39 | 35.99 | 32.40 | 82.59   | 80.94   | 0.00 | 80.84   | 80.43   | 0.51  | 0.04 | -0.81 | 2.62  | -60.00 | 24.00  |    |
| 20.11.2025 | 71.35 | 36.96 | 34.39 | 82.08   | 80.33   | 0.00 | 80.18   | 79.79   | 0.49  | 0.04 | -0.81 | 2.76  | -60.00 | 24.00  |    |
| 21.11.2025 | 74.81 | 38.22 | 36.59 | 82.59   | 80.63   | 0.00 | 80.52   | 80.06   | 0.57  | 0.04 | -0.80 | 2.95  | -60.00 | 24.00  |    |
| 22.11.2025 | 71.20 | 37.34 | 33.86 | 82.41   | 80.70   | 0.00 | 80.53   | 80.15   | 0.47  | 0.04 | -0.81 | 2.73  | -60.00 | 24.00  |    |
| 23.11.2025 | 71.63 | 36.17 | 35.47 | 82.61   | 80.83   | 0.00 | 80.68   | 80.31   | 0.46  | 0.04 | -0.81 | 2.86  | -60.00 | 24.00  |    |
| 24.11.2025 | 74.03 | 37.71 | 36.32 | 82.44   | 80.53   | 0.00 | 80.41   | 79.99   | 0.52  | 0.04 | -0.79 | 2.92  | -60.00 | 24.00  |    |
| 25.11.2025 | 69.12 | 35.93 | 33.20 | 82.76   | 81.14   | 0.00 | 80.96   | 80.61   | 0.43  | 0.04 | -0.79 | 2.69  | -60.00 | 24.00  |    |
| 26.11.2025 | 70.58 | 36.17 | 34.41 | 82.28   | 80.55   | 0.00 | 80.44   | 80.04   | 0.50  | 0.04 | -0.80 | 2.77  | -60.00 | 24.00  |    |
| 27.11.2025 | 73.04 | 36.70 | 36.33 | 82.14   | 80.39   | 0.00 | 80.16   | 79.87   | 0.36  | 0.04 | -0.80 | 2.91  | -60.00 | 24.00  |    |
| 28.11.2025 | 70.15 | 34.52 | 35.64 | 67.79   | 66.26   | 0.00 | 66.27   | 65.87   | 0.61  | 0.04 | -0.80 | 2.36  | -60.00 | 24.00  |    |
| 29.11.2025 | 68.36 | 35.55 | 32.81 | 81.27   | 79.11   | 0.00 | 79.55   | 78.62   | 1.18  | 0.04 | -0.78 | 2.61  | -60.00 | 24.00  |    |
| 30.11.2025 | 68.14 | 35.07 | 33.07 | 81.54   | 79.44   | 0.00 | 79.80   | 78.96   | 1.06  | 0.04 | -0.79 | 2.64  | -60.00 | 24.00  |    |
| Средние:   | 70.46 | 36.60 | 33.87 | ---     | ---     | ---  | ---     | ---     | 0.45  | 0.04 | -0.81 | ---   | -60.00 | ---    |    |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | 2447.97 | 2397.82 | 0.00 | 2392.85 | 2382.10 | ---   | ---  | ---   | 80.95 | ---    | 720.00 |    |

| Дата       | V1       | V2       | V3   | M1       | M2       | Qот    | Tr      |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|--------|---------|
|            | м3       | м3       | м3   | т        | т        | Гкал   | ч       |
| 31.10.2025 | 18070.59 | 17717.71 | 0.00 | 17307.30 | 17230.20 | 531.14 | 6795.26 |
| 30.11.2025 | 20518.56 | 20115.53 | 0.00 | 19700.15 | 19612.30 | 612.09 | 7515.26 |
| Итого:     | 2447.97  | 2397.82  | 0.00 | 2392.85  | 2382.10  | 80.95  | 720.00  |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации