

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 753147
ПРЭМ SN 343343

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13779
КТПТР-01 SN 13779 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	47.30	41.33	5.97	391.18	386.31	0.00	1.25	386.93	383.09	1.00	3.84	0.90	0.90	2.302	24.0	0.0	
02.11.2025	51.48	44.74	6.74	404.15	399.10	0.00	1.26	399.04	395.23	0.96	3.81	0.90	0.90	2.683	24.0	0.0	
03.11.2025	57.12	47.72	9.40	358.82	353.75	0.00	1.42	353.32	349.90	0.97	3.42	0.90	0.90	3.312	24.0	0.0	
04.11.2025	57.63	49.05	8.58	405.77	400.36	0.00	1.34	399.46	395.76	0.93	3.70	0.90	0.90	3.419	24.0	0.0	
05.11.2025	52.15	45.25	6.90	396.18	391.04	0.00	1.31	391.07	387.20	0.99	3.87	0.90	0.90	2.693	24.0	0.0	
06.11.2025	50.25	43.98	6.27	411.42	406.01	0.00	1.32	406.49	402.19	1.06	4.30	0.90	0.90	2.542	24.0	0.0	
07.11.2025	47.91	42.59	5.32	426.58	421.35	0.00	1.23	421.89	417.65	1.01	4.24	0.90	0.90	2.238	24.0	0.0	
08.11.2025	46.38	41.36	5.02	423.72	418.40	0.00	1.26	419.33	414.94	1.05	4.39	0.90	0.90	2.104	24.0	0.0	
09.11.2025	49.20	43.40	5.80	436.34	430.71	0.00	1.30	431.27	426.77	1.05	4.50	0.90	0.90	2.499	24.0	0.0	
10.11.2025	51.73	45.47	6.26	443.21	437.47	0.00	1.30	437.61	433.11	1.03	4.50	0.90	0.90	2.732	24.0	0.0	
11.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
12.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
13.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
14.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
15.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
16.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
17.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
18.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
19.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
20.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
21.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
22.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
24.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
25.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
26.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.11.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	51.12	44.49	6.63	---	---	---	1.30	---	---	1.01	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4097.37	4044.50	0.00	---	4046.41	4005.84	---	40.57	---	---	26.524	240.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	102086.65	101200.45	0.00	100662.78	100149.36	513.42	768.092	12120.0	0.0
10.11.2025	106184.02	105244.95	0.00	104709.19	104155.20	553.99	794.616	12360.0	0.0
Итого:	4097.37	4044.50	0.00	4046.41	4005.84	40.57	26.524	240.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 753147
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	60.78	10.06	9.89	7.00	0.550	24.0	0.0	*
02.11.2025	61.23	11.84	11.64	7.00	0.655	24.0	0.0	*
03.11.2025	61.19	11.41	11.19	7.00	0.630	24.0	0.0	*
04.11.2025	61.26	12.73	12.52	7.00	0.702	24.0	0.0	*
05.11.2025	60.97	11.21	11.03	7.00	0.617	24.0	0.0	*
06.11.2025	61.15	11.64	11.44	7.00	0.643	24.0	0.0	*
07.11.2025	60.62	9.24	9.10	7.00	0.507	24.0	0.0	*
08.11.2025	60.94	10.62	10.44	7.00	0.584	24.0	0.0	*
09.11.2025	60.51	13.25	13.03	7.00	0.726	24.0	0.0	*
10.11.2025	60.82	10.95	10.74	7.00	0.601	24.0	0.0	*
11.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
12.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
13.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
14.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
15.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
16.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
17.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
18.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
19.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
20.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
21.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
22.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
24.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
25.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
26.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
27.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
28.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
29.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
30.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	60.95	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	112.95	111.02	---	6.215	240.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	4522.45	4312.96	225.956	11675.0	445.0
10.11.2025	4635.40	4423.98	232.171	11915.0	445.0
Итого:	112.95	111.02	6.215	240.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
