

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Маршала Рыбалко ул, д. 111 (ООО "СОГЛАСИЕ")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1001637
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1031132
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1000855/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1000855/2

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS
	°C	°C	°C	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч	
01.11.2025	69.49	36.20	33.29	72.83	73.97	2.43	2.43	2.43	24.00	0.00	
02.11.2025	69.36	40.07	29.29	92.25	93.56	2.71	2.71	2.71	24.00	0.00	
03.11.2025	73.44	44.11	29.33	111.40	113.07	3.27	3.27	3.27	24.00	0.00	
04.11.2025	75.76	46.17	29.59	116.67	118.47	3.46	3.46	3.46	24.00	0.00	
05.11.2025	71.03	40.44	30.59	86.49	87.78	2.65	2.65	2.65	24.00	0.00	
06.11.2025	69.76	37.59	32.17	69.89	70.96	2.25	2.25	2.25	24.00	0.00	
07.11.2025	69.79	35.17	34.62	58.96	59.92	2.04	2.04	2.04	24.00	0.00	
08.11.2025	69.22	35.66	33.56	65.56	66.59	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00	
09.11.2025	70.03	39.33	30.70	87.04	88.33	2.67	2.67	2.67	24.00	0.00	
10.11.2025	70.35	39.31	31.04	80.82	82.03	2.51	2.51	2.51	24.00	0.00	
11.11.2025	71.63	41.47	30.16	89.88	91.22	2.71	2.71	2.71	24.00	0.00	
12.11.2025	73.08	42.90	30.18	93.94	95.37	2.84	2.84	2.84	24.00	0.00	
13.11.2025	72.60	43.76	28.84	101.49	102.97	2.93	2.93	2.93	24.00	0.00	
14.11.2025	70.62	39.15	31.47	77.13	78.30	2.43	2.43	2.43	24.00	0.00	
15.11.2025	68.90	36.34	32.56	67.54	68.57	2.20	2.20	2.20	24.00	0.00	
16.11.2025	70.69	42.04	28.65	101.67	103.11	2.92	2.92	2.92	24.00	0.00	
17.11.2025	75.10	44.63	30.47	104.31	105.95	3.18	3.18	3.18	24.00	0.00	
18.11.2025	70.16	42.29	27.87	97.18	98.51	2.71	2.71	2.71	24.00	0.00	
19.11.2025	69.23	37.39	31.84	72.67	73.76	2.32	2.32	2.32	24.00	0.00	
20.11.2025	72.48	41.30	31.18	90.94	92.35	2.84	2.84	2.84	24.00	0.00	
21.11.2025	75.95	44.22	31.73	99.00	100.63	3.15	3.15	3.15	24.00	0.00	
22.11.2025	72.87	42.67	30.20	92.19	93.59	2.79	2.79	2.79	24.00	0.00	
23.11.2025	72.76	40.50	32.26	84.31	85.66	2.72	2.72	2.72	24.00	0.00	
24.11.2025	75.52	42.66	32.86	90.30	91.82	2.97	2.97	2.97	24.00	0.00	
25.11.2025	70.71	40.13	30.58	83.57	84.82	2.56	2.56	2.56	24.00	0.00	
26.11.2025	71.70	41.01	30.69	89.87	91.23	2.76	2.76	2.76	24.00	0.00	
27.11.2025	74.47	41.92	32.55	88.41	89.87	2.88	2.88	2.88	24.00	0.00	
28.11.2025	71.94	42.02	29.92	94.74	96.15	2.84	2.84	2.84	24.00	0.00	
29.11.2025	69.88	39.81	30.07	89.46	90.76	2.69	2.69	2.69	24.00	0.00	
30.11.2025	69.39	38.48	30.91	80.76	81.95	2.50	2.50	2.50	24.00	0.00	
Средние:	71.60	40.62	30.97	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2631.22	2671.26	81.13	81.13	81.13	720.00	0.00	

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	173904.21	177425.50	5721.96	5721.96	5721.96	54861.24	8875.50
30.11.2025	176535.43	180096.76	5803.09	5803.09	5803.09	55581.24	8875.50
Итого:	2631.22	2671.26	81.13	81.13	81.13	720.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации