

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Охотников ул, д. 3 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 372502
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС-5 SN 272502
ППС-5 SN 372473

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 206546
Зонд-10 ИД SN 136557

Датчик температуры:
КТС-Б SN 142142
КТС-Б SN 142142х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.11.2025	70.21	52.91	17.31	102.24	103.43	0.00	100.00	102.07	-2.05	4.71	3.76	1.73	-60.00	24.00	
02.11.2025	69.59	52.97	16.62	108.54	108.57	0.01	106.20	107.15	-0.89	4.68	3.86	1.76	-60.00	24.00	
03.11.2025	73.99	56.10	17.89	114.99	115.65	0.00	112.21	113.96	-1.55	4.61	3.85	2.01	-60.00	24.00	
04.11.2025	77.10	56.96	20.14	106.94	106.71	0.01	104.16	105.10	-0.90	4.75	3.87	2.10	-60.00	24.00	
05.11.2025	71.87	53.37	18.50	101.87	102.85	0.44	99.53	101.48	-1.94	4.80	3.77	1.84	-60.00	24.00	
06.11.2025	69.87	52.46	17.42	99.80	99.91	0.06	97.63	98.62	-1.01	4.96	3.81	1.70	-60.00	23.89	
07.11.2025	70.25	51.96	18.30	83.11	83.01	0.06	81.29	81.95	-0.81	5.21	3.68	1.49	-60.00	24.00	
08.11.2025	70.26	51.29	18.97	87.83	88.73	0.06	85.90	87.62	-1.98	4.95	3.58	1.63	-60.00	24.00	
09.11.2025	70.19	50.75	19.44	99.72	99.63	0.05	97.54	98.43	-0.91	4.52	3.64	1.90	-60.00	24.00	
10.11.2025	70.69	51.05	19.64	99.94	100.26	0.15	97.71	99.03	-1.34	4.84	3.89	1.92	-60.00	24.00	
11.11.2025	72.17	52.47	19.70	106.62	107.17	0.06	104.16	105.79	-1.55	4.72	3.88	2.05	-60.00	24.00	
12.11.2025	73.87	53.21	20.66	106.23	106.82	0.07	103.67	105.41	-1.66	4.72	3.89	2.14	-60.00	24.00	
13.11.2025	73.56	52.95	20.61	104.43	105.28	0.06	101.94	103.89	-1.89	4.63	3.85	2.10	-60.00	24.00	
14.11.2025	70.55	47.98	22.57	76.32	76.89	0.07	74.61	76.05	-1.91	4.94	3.81	1.68	-60.00	24.00	
15.11.2025	69.13	45.85	23.27	62.09	61.16	0.06	60.77	60.55	0.36	5.05	3.75	1.41	-60.00	24.00	
16.11.2025	71.27	50.10	21.18	89.17	87.74	0.05	87.16	86.72	0.51	4.70	3.86	1.85	-60.00	24.00	
17.11.2025	75.37	53.67	21.71	101.18	100.80	0.06	98.66	99.45	-0.80	4.67	3.88	2.14	-60.00	24.00	
18.11.2025	70.31	50.14	20.18	93.57	93.71	0.06	91.50	92.60	-1.20	4.69	3.88	1.85	-60.00	24.00	
19.11.2025	69.40	46.65	22.75	71.28	70.97	0.07	69.75	70.24	-0.70	5.05	3.82	1.59	-60.00	24.00	
20.11.2025	72.97	50.77	22.20	91.32	91.61	0.06	89.16	90.50	-1.49	4.75	3.85	1.98	-60.00	24.00	
21.11.2025	76.53	53.92	22.61	102.51	102.75	0.06	99.89	101.35	-1.45	4.67	3.80	2.26	-60.00	24.00	
22.11.2025	72.63	50.73	21.90	92.41	92.08	0.06	90.25	90.96	-0.78	4.78	3.84	1.98	-60.00	24.00	
23.11.2025	72.76	49.93	22.82	86.33	84.60	0.04	84.30	83.61	0.82	4.85	3.86	1.92	-60.00	24.00	
24.11.2025	75.75	52.44	23.31	87.05	85.05	0.05	84.86	83.95	1.08	5.24	3.89	1.98	-60.00	24.00	
25.11.2025	71.37	48.33	23.04	73.99	72.33	0.05	72.32	71.53	1.10	5.45	3.73	1.67	-60.00	24.00	
26.11.2025	71.93	50.43	21.50	88.14	86.73	0.05	86.13	85.70	0.50	5.33	3.85	1.85	-60.00	24.00	
27.11.2025	74.45	51.49	22.96	84.44	82.13	0.05	82.38	81.10	1.57	5.59	3.99	1.89	-60.00	24.00	
28.11.2025	72.35	50.62	21.72	87.15	85.97	0.04	85.14	84.94	0.24	5.42	4.01	1.85	-60.00	24.00	
29.11.2025	69.95	49.14	20.81	86.01	84.00	0.02	84.13	83.04	1.30	5.41	4.00	1.75	-60.00	24.00	
30.11.2025	69.64	48.07	21.57	76.66	72.97	0.01	75.01	72.17	3.86	5.57	4.01	1.62	-60.00	24.00	
Средние:	72.00	51.29	20.71	---	---	---	---	---	-0.52	4.94	3.84	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	2771.88	2759.51	1.89	2707.96	2724.96	---	---	---	55.65	---	719.89	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.10.2025	19317.82	19408.99	2.57	18835.58	19134.42	373.90	6347.19
30.11.2025	22089.70	22168.50	4.46	21543.54	21859.38	429.55	7067.08
Итого:	2771.88	2759.51	1.89	2707.96	2724.96	55.65	719.89

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации