

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Охотников ул, д. 19 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 304433
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС-5 SN 304433
ППС-5 SN 304418

Датчик температуры:
КТС-Б SN 3448 г
КТС-Б SN 3448 х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.11.2025	63.88	34.79	29.09	56.71	55.58	0.00	55.67	55.27	0.72	7.76	2.57	1.62	-60.00	24.00	
02.11.2025	63.07	34.11	28.96	55.78	54.66	0.00	54.77	54.34	0.79	7.76	2.57	1.59	-60.00	24.00	
03.11.2025	65.85	33.76	32.09	54.77	53.59	0.00	53.71	53.30	0.77	7.76	2.57	1.73	-60.00	24.00	
04.11.2025	70.01	34.60	35.41	56.16	54.84	0.00	54.94	54.52	0.77	7.76	2.57	1.95	-60.00	24.00	
05.11.2025	66.24	34.48	31.76	58.22	57.00	0.00	57.07	56.67	0.70	7.76	2.57	1.82	-60.00	24.00	
06.11.2025	63.45	34.20	29.25	59.09	57.95	0.00	58.02	57.61	0.71	7.76	2.57	1.70	-60.00	24.00	
07.11.2025	65.24	36.25	28.99	64.47	63.25	0.00	63.24	62.85	0.62	7.76	2.57	1.84	-60.00	24.00	
08.11.2025	64.84	36.20	28.65	62.93	61.74	0.00	61.74	61.35	0.63	7.76	2.57	1.77	-60.00	24.00	
09.11.2025	63.55	34.42	29.13	56.03	54.94	0.00	55.01	54.63	0.69	7.76	2.57	1.61	-60.00	24.00	
10.11.2025	64.10	34.28	29.82	56.74	55.63	0.00	55.69	55.31	0.68	7.76	2.57	1.66	-60.00	24.00	
11.11.2025	65.03	34.16	30.87	55.64	54.52	0.00	54.58	54.21	0.68	7.76	2.57	1.69	-60.00	24.00	
12.11.2025	66.72	34.10	32.62	55.38	54.22	0.00	54.27	53.92	0.65	7.76	2.57	1.77	-60.00	24.00	
13.11.2025	66.00	33.64	32.37	54.40	53.27	0.00	53.34	52.98	0.68	7.76	2.57	1.73	-60.00	24.00	
14.11.2025	66.22	34.26	31.96	56.65	55.53	0.00	55.55	55.21	0.61	7.76	2.57	1.78	-60.00	24.00	
15.11.2025	67.42	35.31	32.12	57.51	56.37	0.00	56.35	56.03	0.57	7.76	2.57	1.81	-60.00	24.00	
16.11.2025	67.73	34.36	33.37	52.76	51.64	0.00	51.68	51.34	0.66	7.76	2.57	1.73	-60.00	24.00	
17.11.2025	72.67	34.27	38.39	51.60	50.40	0.00	50.40	50.11	0.58	7.76	2.57	1.94	-60.00	24.00	
18.11.2025	70.91	34.01	36.89	50.25	49.10	0.00	49.13	48.83	0.61	7.76	2.57	1.82	-60.00	24.00	
19.11.2025	64.09	34.44	29.65	58.76	57.73	0.00	57.68	57.40	0.49	7.76	2.57	1.71	-60.00	24.00	
20.11.2025	66.22	34.20	32.02	56.14	55.06	0.00	55.04	54.75	0.53	7.76	2.57	1.77	-60.00	24.00	
21.11.2025	69.62	34.88	34.74	56.87	55.69	0.00	55.65	55.36	0.52	7.76	2.57	1.94	-60.00	24.00	
22.11.2025	66.99	34.32	32.67	56.78	55.69	0.00	55.64	55.37	0.49	7.76	2.57	1.82	-60.00	24.00	
23.11.2025	66.31	34.37	31.94	57.25	56.20	0.00	56.13	55.87	0.46	7.76	2.57	1.80	-60.00	24.00	
24.11.2025	70.18	36.27	33.92	62.31	61.13	0.00	60.94	60.75	0.31	7.76	2.57	2.07	-60.00	24.00	
25.11.2025	68.20	37.56	30.64	69.46	68.31	0.00	68.03	67.83	0.29	7.76	2.57	2.09	-60.00	24.00	
26.11.2025	66.96	36.66	30.31	66.79	65.68	0.00	65.45	65.26	0.29	7.76	2.57	1.99	-60.00	24.00	
27.11.2025	69.70	37.68	32.02	68.42	67.19	0.00	66.94	66.73	0.31	7.76	2.57	2.15	-60.00	24.00	
28.11.2025	67.58	36.49	31.09	65.53	64.38	0.00	64.20	63.96	0.37	7.76	2.57	2.00	-60.00	24.00	
29.11.2025	65.65	36.13	29.52	65.49	64.46	0.00	64.23	64.06	0.27	7.76	2.57	1.90	-60.00	24.00	
30.11.2025	65.20	36.32	28.88	66.51	65.41	0.00	65.24	64.99	0.38	7.76	2.57	1.89	-60.00	24.00	
Средние:	66.65	35.02	31.64	---	---	---	---	---	0.56	7.76	2.57	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	1765.40	1731.16	0.00	1730.33	1720.81	---	---	---	54.66	---	720.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.10.2025	11358.52	11135.91	0.00	11058.20	11043.61	399.27	3937.65
30.11.2025	13123.92	12867.07	0.00	12788.53	12764.42	453.93	4657.65
Итого:	1765.40	1731.16	0.00	1730.33	1720.81	54.66	720.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации