

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ 04 Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: Карат РС SN 72980312
Карат РС SN 61740212
Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 4299
КТПТР-01 SN 4299a

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	Q1	QntHIP	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	
01.11.2025	47.14	40.05	7.09	544.75	540.49	0.79	3.88	24.00	
02.11.2025	48.25	40.63	7.62	545.55	540.78	0.88	4.18	24.00	
03.11.2025	51.46	42.58	8.88	545.40	540.07	0.98	4.86	24.00	
04.11.2025	53.24	43.71	9.53	544.60	539.56	0.93	5.21	24.00	
05.11.2025	50.48	42.02	8.46	545.48	540.65	0.89	4.64	24.00	
06.11.2025	49.25	41.34	7.90	544.80	540.88	0.72	4.32	24.00	
07.11.2025	47.41	40.23	7.18	542.36	541.13	0.23	3.91	24.00	
08.11.2025	46.56	39.73	6.84	541.80	540.74	0.20	3.72	24.00	
09.11.2025	45.83	39.06	6.77	543.16	540.32	0.52	3.70	24.00	
10.11.2025	46.11	39.18	6.93	542.39	540.56	0.34	3.77	24.00	
11.11.2025	47.02	39.66	7.36	544.31	540.21	0.76	4.03	24.00	
12.11.2025	48.74	40.72	8.03	543.75	540.54	0.59	4.38	24.00	
13.11.2025	48.05	40.21	7.84	544.83	540.26	0.84	4.29	24.00	
14.11.2025	47.95	40.27	7.68	544.59	540.54	0.75	4.20	24.00	
15.11.2025	47.10	39.88	7.22	545.37	541.84	0.65	3.96	24.00	
16.11.2025	47.98	40.35	7.63	545.46	541.76	0.68	4.18	24.00	
17.11.2025	52.05	42.90	9.15	546.23	540.91	0.98	5.02	24.00	
18.11.2025	49.24	41.11	8.13	545.83	541.66	0.77	4.46	24.00	
19.11.2025	48.22	40.57	7.64	545.96	541.80	0.77	4.19	24.00	
20.11.2025	51.09	42.34	8.75	546.05	540.89	0.95	4.79	24.00	*
21.11.2025	53.18	43.63	9.55	545.92	540.08	1.08	5.23	24.00	
22.11.2025	51.37	42.56	8.81	546.13	540.68	1.00	4.83	24.00	
23.11.2025	51.46	42.63	8.83	546.18	540.39	1.06	4.84	24.00	
24.11.2025	53.38	43.85	9.53	545.82	540.09	1.06	5.22	24.00	
25.11.2025	50.27	41.96	8.31	543.94	539.39	0.84	4.54	24.00	
26.11.2025	50.60	42.07	8.53	542.41	538.84	0.66	4.65	24.00	
27.11.2025	52.71	43.45	9.26	546.05	540.48	1.03	5.08	24.00	
28.11.2025	50.54	41.99	8.55	546.02	541.25	0.88	4.69	24.00	
29.11.2025	49.36	41.27	8.09	545.97	541.72	0.78	4.44	24.00	
30.11.2025	49.12	41.16	7.96	545.93	541.69	0.78	4.36	24.00	
Средние:	49.51	41.37	8.14	---	---	0.78	---	---	
Итого:	---	---	---	16347.02	16220.19	---	133.55	720.00	

Дата	M1	M2	Q1	QntHIP
	т	т	Гкал	ч
31.10.2025	411718.95	424830.09	3601.16	17986.93
30.11.2025	428065.97	441050.28	3734.71	18706.93
Итого:	16347.02	16220.19	133.55	720.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ 04 Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Qtv Гкал	QntHIP ч	NS
01.11.2025	61.59	44.53	17.06	46.12	30.39	2.61	1.20	1.411	24.00	
02.11.2025	60.25	43.90	16.35	46.78	29.90	2.59	1.16	1.424	24.00	
03.11.2025	62.81	44.90	17.91	46.26	30.22	2.68	1.21	1.471	24.00	
04.11.2025	62.93	45.09	17.84	50.50	30.20	2.93	1.21	1.717	24.00	
05.11.2025	60.46	43.84	16.62	48.03	30.35	2.67	1.18	1.487	24.00	
06.11.2025	62.47	44.80	17.67	47.16	31.07	2.71	1.24	1.476	24.00	
07.11.2025	63.47	45.59	17.87	46.40	31.21	2.72	1.27	1.448	24.00	
08.11.2025	59.71	43.93	15.78	46.96	31.15	2.57	1.21	1.359	24.00	
09.11.2025	56.10	42.24	13.86	53.33	30.85	2.73	1.15	1.579	24.00	
10.11.2025	58.06	42.69	15.37	49.32	30.25	2.62	1.14	1.479	24.00	
11.11.2025	59.60	43.20	16.40	47.39	29.94	2.59	1.15	1.446	24.00	
12.11.2025	61.39	44.00	17.39	47.25	29.56	2.67	1.15	1.514	24.00	
13.11.2025	60.47	43.49	16.98	47.01	30.79	2.61	1.19	1.425	24.00	
14.11.2025	59.29	43.15	16.13	49.08	30.03	2.67	1.15	1.521	24.00	
15.11.2025	58.81	42.73	16.08	48.81	29.72	2.63	1.12	1.508	24.00	
16.11.2025	58.82	43.03	15.79	51.96	29.33	2.80	1.12	1.684	24.00	
17.11.2025	63.82	45.19	18.63	46.42	30.32	2.73	1.22	1.514	24.00	
18.11.2025	59.95	43.40	16.54	48.11	31.21	2.65	1.20	1.447	24.00	
19.11.2025	62.11	45.16	16.95	51.69	29.59	2.96	1.19	1.766	24.00	
20.11.2025	62.73	46.59	16.14	41.11	23.57	2.38	0.98	1.395	23.17	*
21.11.2025	63.89	47.19	16.70	51.02	27.56	3.01	1.16	1.845	24.00	
22.11.2025	61.06	43.97	17.09	48.00	29.66	2.70	1.16	1.538	24.00	
23.11.2025	61.24	44.19	17.04	50.45	29.35	2.84	1.15	1.689	24.00	
24.11.2025	62.25	44.46	17.79	46.87	29.83	2.69	1.18	1.509	24.00	
25.11.2025	59.69	43.36	16.32	47.37	29.57	2.59	1.14	1.459	24.00	
26.11.2025	61.06	43.92	17.14	47.13	29.89	2.65	1.17	1.481	24.00	
27.11.2025	62.04	44.31	17.73	46.14	30.63	2.64	1.21	1.430	24.00	
28.11.2025	61.21	43.68	17.54	46.25	30.66	2.60	1.19	1.416	24.00	
29.11.2025	59.11	42.73	16.38	48.05	30.50	2.60	1.15	1.451	24.00	
30.11.2025	58.36	42.74	15.62	52.10	30.21	2.78	1.14	1.643	24.00	
Средние:	60.82	44.07	16.76	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1443.09	897.51	80.62	35.08	45.535	719.17	

Дата	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	QntHIP ч
31.10.2025	48428.10	36243.72	2754.46	1579.50	18624.25
30.11.2025	49871.19	37141.22	2835.07	1614.59	19343.42
Итого:	1443.09	897.51	80.62	35.08	719.17

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации