

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10Б (АКРОПОЛЬ - М, ООО)
Прибор: ТСРВ-043 Заводской номер: 2301455
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	%	Мтс т	P1 МПа	P2 МПа	Qтс ГКал	Траб ч	раб.шта ч	Т стоп ч	NS
01.11.2025	69.84	45.36	24.48	364.42	353.14	356.43	349.69	1.91	0.00	0.60	0.57	8.712	24.0	24.0	0.0	
02.11.2025	69.58	45.03	24.55	363.60	352.24	355.69	348.86	1.94	0.00	0.61	0.58	8.726	24.0	24.0	0.0	
03.11.2025	73.19	44.85	28.34	351.68	339.76	343.29	336.52	1.99	0.00	0.61	0.58	9.702	24.0	24.0	0.0	
04.11.2025	75.75	44.70	31.05	351.10	338.60	342.19	335.40	2.01	0.00	0.62	0.58	10.617	24.0	24.0	0.0	
05.11.2025	71.32	45.44	25.88	379.13	366.96	370.49	363.37	1.94	0.00	0.61	0.57	9.581	24.0	24.0	0.0	
06.11.2025	69.91	45.54	24.37	413.07	399.71	403.98	395.78	2.05	0.00	0.62	0.58	9.876	24.0	24.0	0.0	
07.11.2025	70.20	47.29	22.91	479.87	465.00	469.25	460.08	1.97	0.00	0.64	0.56	10.748	24.0	24.0	0.0	
08.11.2025	69.53	45.53	24.00	398.67	386.03	390.01	382.23	2.01	0.00	0.62	0.55	9.352	24.0	24.0	0.0	
09.11.2025	70.07	44.48	25.59	375.88	363.08	367.59	359.67	2.18	0.00	0.59	0.55	9.396	24.0	24.0	0.0	
10.11.2025	70.30	45.13	25.17	386.65	373.71	378.08	370.10	2.13	0.00	0.62	0.58	9.505	24.0	24.0	0.0	
11.11.2025	71.51	44.71	26.80	372.32	359.53	363.80	356.13	2.13	0.00	0.62	0.58	9.729	24.0	24.0	0.0	
12.11.2025	72.97	44.74	28.23	362.14	349.80	353.55	346.48	2.02	0.00	0.62	0.58	9.972	24.0	24.0	0.0	
13.11.2025	72.42	44.22	28.20	357.49	345.26	349.12	342.06	2.04	0.00	0.61	0.57	9.835	24.0	24.0	0.0	
14.11.2025	70.64	44.79	25.85	382.43	369.47	373.88	365.96	2.14	0.00	0.62	0.58	9.649	24.0	24.0	0.0	
15.11.2025	68.89	45.33	23.56	406.94	393.80	398.24	389.96	2.10	0.00	0.62	0.58	9.367	24.0	24.0	0.0	
16.11.2025	70.02	43.73	26.29	365.16	352.97	357.13	349.76	2.08	0.00	0.61	0.58	9.347	24.0	24.0	0.0	
17.11.2025	74.85	43.80	31.05	344.37	331.84	335.82	328.82	2.10	0.00	0.61	0.58	10.426	24.0	24.0	0.0	
18.11.2025	69.97	44.16	25.81	362.17	350.16	354.21	346.93	2.08	0.00	0.61	0.58	9.123	24.0	24.0	0.0	
19.11.2025	69.22	44.65	24.57	405.62	392.36	396.87	388.65	2.09	0.00	0.63	0.58	9.741	24.0	24.0	0.0	
20.11.2025	72.21	43.95	28.26	361.38	349.07	352.97	345.87	2.03	0.00	0.62	0.58	9.956	24.0	24.0	0.0	
21.11.2025	75.66	44.49	31.17	353.58	340.73	344.63	337.53	2.08	0.00	0.62	0.58	10.733	24.0	24.0	0.0	
22.11.2025	72.54	44.33	28.21	364.60	351.79	356.04	348.52	2.14	0.00	0.62	0.58	10.027	24.0	24.0	0.0	
23.11.2025	72.59	43.65	28.94	368.13	354.83	359.48	351.62	2.21	0.00	0.62	0.59	10.390	24.0	24.0	0.0	
24.11.2025	75.37	44.37	31.00	359.77	346.29	350.72	343.06	2.21	0.00	0.62	0.58	10.862	24.0	24.0	0.0	
25.11.2025	70.69	44.35	26.34	379.96	366.78	371.45	363.35	2.20	0.00	0.60	0.57	9.757	24.0	24.0	0.0	
26.11.2025	71.48	43.81	27.67	362.80	350.20	354.51	347.01	2.14	0.00	0.61	0.57	9.794	24.0	24.0	0.0	
27.11.2025	74.42	44.30	30.12	359.01	345.88	350.18	342.66	2.17	0.00	0.62	0.59	10.535	24.0	24.0	0.0	
28.11.2025	71.62	43.57	28.05	358.88	346.09	350.65	342.98	2.21	0.00	0.62	0.58	9.825	24.0	24.0	0.0	
29.11.2025	69.83	43.87	25.96	364.67	352.37	356.68	349.15	2.13	0.00	0.61	0.58	9.249	24.0	24.0	0.0	
30.11.2025	69.37	43.56	25.81	374.21	361.61	366.11	358.36	2.14	0.00	0.62	0.59	9.444	24.0	24.0	0.0	
Средние:	71.53	44.59	26.94	---	---	---	---	2.09	---	0.62	0.58	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11229.65	10849.06	10973.02	10746.58	---	0.00	---	---	293.974	720.0	720.0	0.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mtv т	Qtv ГКал	Траб ч
31.10.2025	88721.14	85699.74	86460.80	84837.88	0.00	2557.795	15420.6
30.11.2025	99950.79	96548.79	97433.82	95584.45	0.00	2851.770	16140.6
Итого:	11229.65	10849.06	10973.02	10746.58	0.00	293.974	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10Б (АКРОПОЛЬ - М, ООО)
Прибор: ТСРВ-043 Заводской номер: 2301455
Точка измерения: ТС2; Ресурс: Подпитка ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t3	V3	M3	Mтс	P3	Qтс	Траб	раб.шта	Т стоп	NS
	°C	м3	т	т	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.11.2025	0.00	1.35	1.34	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
02.11.2025	0.00	1.35	1.34	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
03.11.2025	0.00	1.18	1.17	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
04.11.2025	0.00	1.35	1.34	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
05.11.2025	0.00	1.37	1.35	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
06.11.2025	0.00	1.31	1.30	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
07.11.2025	0.00	1.37	1.36	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
08.11.2025	0.00	1.39	1.38	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
09.11.2025	0.00	1.39	1.38	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
10.11.2025	0.00	1.33	1.32	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
11.11.2025	0.00	1.34	1.33	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
12.11.2025	0.00	1.32	1.31	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
13.11.2025	0.00	1.32	1.31	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
14.11.2025	0.00	1.34	1.33	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
15.11.2025	0.00	1.37	1.35	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
16.11.2025	0.00	1.34	1.33	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
17.11.2025	0.00	1.32	1.30	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
18.11.2025	0.00	1.32	1.31	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
19.11.2025	0.00	1.32	1.31	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
20.11.2025	0.00	1.35	1.33	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
21.11.2025	0.00	1.37	1.36	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
22.11.2025	0.00	1.42	1.41	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
23.11.2025	0.00	1.48	1.46	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
24.11.2025	0.00	1.34	1.33	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
25.11.2025	0.00	1.37	1.36	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
26.11.2025	0.00	1.42	1.41	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
27.11.2025	0.00	1.33	1.32	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
28.11.2025	0.00	1.34	1.33	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
29.11.2025	0.00	1.35	1.34	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
30.11.2025	0.00	1.34	1.33	0.00	0.10	0.000	24.0	24.0	0.0	
Средние:	0.00	---	---	---	0.10	---	---	---	---	
Итого:	---	40.49	40.11	0.00	---	0.000	720.0	720.0	0.0	

Дата	V3	M3	Mtv	Qtv	Траб
	м3	т	т	ГКал	ч
31.10.2025	317.05	314.07	0.00	0.000	15420.6
30.11.2025	357.55	354.18	0.00	0.000	16140.6
Итого:	40.49	40.11	0.00	0.000	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации