

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Химградская ул, д. 1 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т (Отопление) Заводской номер: 362181
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС-5 SN 362181
ППС-5 SN 362051

Датчик давления:
Зонд-10 ИД SN А 765111
Зонд-10 ИД SN А 765110

Датчик температуры:
КТС-Б SN 142127 г
КТС-Б SN 142127 х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.11.2025	50.43	44.60	5.83	366.60	361.38	0.00	362.18	357.95	1.17	1.27	4.75	2.08	-60.00	24.00	
02.11.2025	50.62	44.78	5.84	367.44	362.22	0.00	362.99	358.77	1.17	1.27	4.74	2.09	-60.00	24.00	
03.11.2025	53.72	46.91	6.81	367.01	361.66	0.00	362.03	357.90	1.15	1.29	5.09	2.43	-60.00	24.00	
04.11.2025	56.32	48.91	7.41	368.09	362.63	0.00	362.63	358.54	1.13	1.32	4.76	2.66	-60.00	24.00	
05.11.2025	51.06	45.09	5.97	366.44	361.26	0.00	361.93	357.77	1.16	1.27	4.64	2.13	-60.00	24.00	
06.11.2025	47.95	42.70	5.25	366.95	361.90	0.00	362.93	358.75	1.16	1.24	4.64	1.88	-60.00	24.00	
07.11.2025	45.24	40.64	4.60	365.78	360.85	0.00	362.18	358.00	1.16	1.22	4.47	1.64	-60.00	24.00	
08.11.2025	46.40	41.50	4.90	366.91	361.90	0.00	363.14	358.91	1.17	1.23	4.46	1.75	-60.00	24.00	
09.11.2025	49.91	44.13	5.78	366.46	361.31	0.00	362.12	357.96	1.16	1.26	4.72	2.06	-60.00	24.00	
10.11.2025	50.58	44.71	5.86	367.38	362.23	0.00	362.94	358.79	1.15	1.27	4.74	2.10	-60.00	24.00	
11.11.2025	51.77	45.51	6.26	366.60	361.39	0.00	361.96	357.82	1.15	1.28	4.76	2.24	-60.00	24.00	
12.11.2025	52.83	46.27	6.56	367.72	362.45	0.00	362.90	358.79	1.14	1.27	4.77	2.35	-60.00	24.00	
13.11.2025	52.21	45.76	6.45	366.59	361.44	0.00	361.89	357.83	1.13	1.26	4.71	2.30	-60.00	24.00	
14.11.2025	50.00	44.19	5.81	367.35	362.29	0.00	363.00	358.91	1.13	1.25	4.73	2.08	-60.00	24.00	
15.11.2025	46.85	41.83	5.02	366.20	361.30	0.00	362.36	358.27	1.14	1.23	4.65	1.79	-60.00	24.00	
16.11.2025	49.98	44.07	5.91	367.57	362.53	0.00	363.22	359.21	1.11	1.25	4.90	2.12	-60.00	24.00	
17.11.2025	53.11	46.35	6.75	363.60	358.49	0.00	358.78	354.84	1.10	1.27	4.82	2.39	-60.00	23.79	
18.11.2025	49.49	43.68	5.81	367.41	362.39	0.00	363.15	359.10	1.12	1.24	4.76	2.08	-60.00	24.00	
19.11.2025	47.67	42.31	5.36	366.06	361.14	0.00	362.11	358.04	1.13	1.22	4.78	1.91	-60.00	24.00	
20.11.2025	52.16	45.68	6.49	367.75	362.54	0.00	363.04	358.94	1.14	1.26	4.69	2.33	-60.00	24.00	
21.11.2025	54.46	47.36	7.10	246.52	242.92	0.00	243.09	240.36	1.13	1.27	4.62	1.71	-60.00	16.11	
22.11.2025	51.77	45.67	6.11	382.57	377.16	0.00	377.72	373.42	1.14	1.25	4.71	2.28	-60.00	24.00	
23.11.2025	52.75	46.54	6.20	393.98	388.37	0.00	388.81	384.39	1.14	1.26	4.77	2.38	-60.00	24.00	
24.11.2025	54.70	48.06	6.64	395.50	389.68	0.00	389.95	385.43	1.17	1.28	4.78	2.56	-60.00	24.00	
25.11.2025	51.18	45.47	5.72	393.62	387.99	0.00	388.75	384.18	1.18	1.25	4.60	2.19	-60.00	24.00	
26.11.2025	53.23	46.95	6.28	395.31	389.47	0.00	390.05	385.41	1.20	1.27	4.76	2.42	-60.00	24.00	
27.11.2025	53.96	47.52	6.44	394.00	388.10	0.00	388.63	383.97	1.21	1.27	4.86	2.47	-60.00	24.00	
28.11.2025	53.66	47.31	6.36	395.64	389.65	0.00	390.28	385.55	1.22	1.27	4.92	2.45	-60.00	24.00	
29.11.2025	51.06	45.35	5.72	393.97	388.08	0.00	389.11	384.28	1.25	1.24	4.88	2.19	-60.00	24.00	
30.11.2025	50.05	44.59	5.46	395.29	389.42	0.00	390.61	385.74	1.25	1.23	4.90	2.10	-60.00	24.00	
Средние:	51.17	45.15	6.02	---	---	---	---	---	1.16	1.26	4.75	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	11122.31	10964.14	0.00	10984.48	10857.82	---	---	---	65.18	---	711.90	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.10.2025	54201.48	53418.72	0.00	53501.11	52902.93	364.57	3867.79
30.11.2025	65323.79	64382.86	0.00	64485.59	63760.75	429.75	4579.69
Итого:	11122.31	10964.14	0.00	10984.48	10857.82	65.18	711.90

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Химградская ул, д. 1 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т (ГВС) Заводской номер: 371028
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: КМ-5-1

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.11.2025	62.47	5.00	57.47	6.85	0.00	0.00	6.73	0.00	200.00	16.98	2.56	0.39	-60.00	24.00	
02.11.2025	62.33	5.00	57.33	7.13	0.00	0.00	7.01	0.00	200.00	16.82	2.56	0.40	-60.00	24.00	
03.11.2025	62.71	5.00	57.71	7.54	0.00	0.00	7.40	0.00	200.00	16.91	2.56	0.43	-60.00	24.00	
04.11.2025	62.86	5.00	57.86	9.07	0.00	0.00	8.92	0.00	200.00	16.88	2.56	0.52	-60.00	24.00	
05.11.2025	62.68	5.00	57.68	9.43	0.00	0.00	9.27	0.00	200.00	16.99	2.56	0.54	-60.00	24.00	
06.11.2025	61.68	5.00	56.68	8.39	0.00	0.00	8.25	0.00	200.00	16.92	2.56	0.47	-60.00	24.00	
07.11.2025	61.81	5.00	56.81	8.50	0.00	0.00	8.35	0.00	200.00	16.97	2.56	0.48	-60.00	24.00	
08.11.2025	61.67	5.00	56.67	7.44	0.00	0.00	7.32	0.00	200.00	16.96	2.56	0.42	-60.00	24.00	
09.11.2025	61.53	5.00	56.53	9.16	0.00	0.00	9.00	0.00	200.00	16.64	2.56	0.51	-60.00	24.00	
10.11.2025	61.79	5.00	56.79	8.17	0.00	0.00	8.03	0.00	200.00	16.87	2.56	0.46	-60.00	24.00	
11.11.2025	61.66	5.00	56.66	7.54	0.00	0.00	7.41	0.00	200.00	16.92	2.56	0.42	-60.00	24.00	
12.11.2025	61.68	5.00	56.68	7.99	0.00	0.00	7.85	0.00	200.00	16.97	2.56	0.45	-60.00	24.00	
13.11.2025	61.68	5.00	56.68	7.78	0.00	0.00	7.65	0.00	200.00	16.98	2.56	0.44	-60.00	24.00	
14.11.2025	61.62	5.00	56.62	7.46	0.00	0.00	7.34	0.00	200.00	16.94	2.56	0.42	-60.00	24.00	
15.11.2025	61.76	5.00	56.76	7.88	0.00	0.00	7.75	0.00	200.00	16.65	2.56	0.44	-60.00	24.00	
16.11.2025	61.88	5.00	56.88	9.73	0.00	0.00	9.57	0.00	200.00	16.52	2.56	0.55	-60.00	24.00	
17.11.2025	61.78	5.00	56.78	8.56	0.00	0.00	8.42	0.00	200.00	16.70	2.56	0.48	-60.00	23.79	
18.11.2025	61.62	5.00	56.62	7.57	0.00	0.00	7.45	0.00	200.00	16.85	2.56	0.42	-60.00	24.00	
19.11.2025	61.77	5.00	56.77	8.84	0.00	0.00	8.69	0.00	200.00	16.84	2.56	0.50	-60.00	24.00	
20.11.2025	61.64	5.00	56.64	8.37	0.00	0.00	8.22	0.00	200.00	16.88	2.56	0.47	-60.00	24.00	
21.11.2025	61.67	5.00	56.67	5.64	0.00	0.00	5.54	0.00	200.00	16.87	2.56	0.32	-60.00	16.11	
22.11.2025	61.06	5.00	56.06	8.95	0.00	0.00	8.80	0.00	200.00	16.75	2.56	0.50	-60.00	24.00	
23.11.2025	60.65	5.00	55.65	9.31	0.00	0.00	9.16	0.00	200.00	16.53	2.56	0.51	-60.00	24.00	
24.11.2025	60.40	5.00	55.40	8.59	0.00	0.00	8.45	0.00	200.00	16.75	2.56	0.47	-60.00	24.00	
25.11.2025	60.41	5.00	55.41	8.82	0.00	0.00	8.68	0.00	200.00	16.66	2.56	0.48	-60.00	24.00	
26.11.2025	60.48	5.00	55.48	9.32	0.00	0.00	9.17	0.00	200.00	16.86	2.56	0.51	-60.00	24.00	
27.11.2025	60.44	5.00	55.44	9.01	0.00	0.00	8.86	0.00	200.00	16.86	2.56	0.49	-60.00	24.00	
28.11.2025	60.38	5.00	55.38	7.45	0.00	0.00	7.33	0.00	200.00	16.92	2.56	0.41	-60.00	24.00	
29.11.2025	60.66	5.00	55.66	8.27	0.00	0.00	8.13	0.00	200.00	16.78	2.56	0.45	-60.00	24.00	
30.11.2025	60.86	5.00	55.86	9.52	0.00	0.00	9.37	0.00	200.00	16.56	2.56	0.53	-60.00	24.00	
Средние:	61.52	5.00	56.52	---	---	---	---	---	200.00	16.82	2.56	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	248.29	0.00	0.00	244.10	0.00	---	---	---	13.85	---	711.90	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.10.2025	2191.68	0.00	0.00	2155.09	0.00	121.11	7287.48
30.11.2025	2439.97	0.00	0.00	2399.19	0.00	134.96	7999.38
Итого:	248.29	0.00	0.00	244.10	0.00	13.85	711.90

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации