

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чебоксарская ул, д. 1 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 367086
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ППС-5 SN 367086
Обратка: ППС-5 SN 367018
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а73599
Коммуналец СДВ-И SN а753300

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1339199г
КТС-Б SN 1339199х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.11.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
02.11.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
03.11.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
04.11.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
05.11.2025	20.00	1.00	19.00	1.62	0.95	0.00	0.00	0.00	---	7.76	2.58	0.00	-60.00	0.00	
06.11.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
07.11.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
08.11.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
09.11.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
10.11.2025	---	---		---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
11.11.2025	71.61	37.47	34.13	44.72	43.43	0.00	43.69	43.14	1.27	5.77	2.48	1.49	-60.00	13.37	
12.11.2025	72.67	39.63	33.04	80.32	78.21	0.00	78.45	77.61	1.08	6.02	2.61	2.59	-60.00	24.00	
13.11.2025	72.15	39.17	32.98	79.24	77.21	0.00	77.42	76.64	1.01	5.90	2.57	2.56	-60.00	24.00	
14.11.2025	69.62	39.32	30.30	80.57	78.65	0.00	78.84	78.06	0.99	6.06	2.61	2.39	-60.00	24.00	
15.11.2025	67.81	38.73	29.08	80.54	78.65	0.00	78.88	78.07	1.03	6.06	2.60	2.30	-60.00	24.00	
16.11.2025	69.56	38.16	31.40	77.86	75.86	0.00	76.19	75.33	1.14	5.86	2.64	2.39	-60.00	24.00	
17.11.2025	73.99	40.01	33.99	78.42	76.24	0.00	76.53	75.67	1.13	5.89	2.63	2.60	-60.00	24.00	
18.11.2025	69.02	38.52	30.50	78.49	76.50	0.00	76.83	75.94	1.17	5.92	2.64	2.35	-60.00	24.00	
19.11.2025	68.80	38.66	30.14	81.06	79.08	0.00	79.34	78.50	1.06	6.13	2.63	2.39	-60.00	24.00	
20.11.2025	72.14	39.31	32.82	79.75	77.62	0.00	77.92	77.04	1.14	5.97	2.60	2.56	-60.00	24.00	
21.11.2025	75.30	40.95	34.36	80.40	78.16	0.00	78.40	77.54	1.10	5.95	2.52	2.70	-60.00	24.00	
22.11.2025	70.20	39.28	30.92	80.28	78.23	0.00	78.52	77.64	1.13	6.02	2.59	2.43	-60.00	24.00	
23.11.2025	71.67	38.98	32.70	80.70	78.56	0.00	78.86	77.99	1.11	6.08	2.61	2.58	-60.00	24.00	
24.11.2025	74.66	41.15	33.51	82.53	80.31	0.00	80.52	79.65	1.09	6.21	2.59	2.70	-60.00	24.00	
25.11.2025	69.77	39.98	29.79	84.49	82.46	0.00	82.66	81.82	1.02	6.22	2.40	2.47	-60.00	24.00	
26.11.2025	70.77	39.99	30.77	83.67	81.59	0.00	81.81	80.97	1.03	6.24	2.50	2.52	-60.00	24.00	
27.11.2025	73.28	41.04	32.24	83.97	81.81	0.00	81.99	81.14	1.04	6.40	2.64	2.65	-60.00	24.00	
28.11.2025	70.40	39.72	30.68	82.43	80.38	0.00	80.63	79.78	1.06	6.28	2.65	2.48	-60.00	24.00	
29.11.2025	68.56	38.61	29.94	82.26	80.28	0.00	80.53	79.70	1.04	6.26	2.64	2.41	-60.00	24.00	
30.11.2025	68.75	38.99	29.76	82.96	80.99	0.00	81.22	80.38	1.04	6.37	2.69	2.42	-60.00	24.00	
Средние:	68.61	37.56	31.05	---	---	---	---	---	1.03	6.16	2.59	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	1586.28	1545.17	0.00	1549.23	1532.61	---	---	---	48.98	---	469.37	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
04.11.2025	16643.42	16106.20	0.00	16242.48	15947.65	466.12	5756.45
30.11.2025	18229.70	17651.37	0.00	17791.71	17480.26	515.11	6225.82
Итого:	1586.28	1545.17	0.00	1549.23	1532.61	48.98	469.37

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации