

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 9 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА846
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15365
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 3706
КТПТР-06 SN 3706a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2025	67.61	43.02	24.59	3.24	3.26	76.28	77.55	-1.65	1.872	24.0	24.0
02.11.2025	67.64	42.86	24.78	3.25	3.26	76.31	77.58	-1.66	1.889	24.0	24.0
03.11.2025	66.91	42.05	24.86	3.17	3.19	74.64	75.90	-1.67	1.852	24.0	24.0
04.11.2025	70.90	42.95	27.95	3.17	3.18	74.28	75.56	-1.71	2.076	24.0	24.0
05.11.2025	73.93	44.32	29.61	3.24	3.25	75.89	77.26	-1.79	2.244	24.0	24.0
06.11.2025	69.28	43.12	26.16	3.31	3.33	77.77	79.19	-1.81	2.036	24.0	24.0
07.11.2025	67.53	42.73	24.79	3.42	3.44	80.41	81.83	-1.75	1.991	24.0	24.0
08.11.2025	67.93	44.27	23.66	3.68	3.70	86.45	87.97	-1.74	2.042	24.0	24.0
09.11.2025	67.79	43.86	23.93	3.52	3.54	82.75	84.24	-1.78	1.976	24.0	24.0
10.11.2025	67.23	41.95	25.28	3.14	3.15	73.75	75.06	-1.75	1.861	24.0	24.0
11.11.2025	67.72	42.36	25.36	3.23	3.24	75.88	77.19	-1.72	1.922	24.0	24.0
12.11.2025	68.93	42.42	26.51	3.16	3.17	74.14	75.48	-1.80	1.963	24.0	24.0
13.11.2025	70.47	42.91	27.57	3.17	3.19	74.38	75.80	-1.88	2.048	24.0	24.0
14.11.2025	67.99	41.02	26.97	2.81	2.80	66.07	66.72	-0.98	1.872	21.7	24.0
15.11.2025	67.80	42.10	25.69	3.24	3.29	76.19	78.22	-2.63	1.956	23.7	24.0
16.11.2025	66.90	42.25	24.65	3.35	3.36	78.75	80.06	-1.65	1.937	24.0	24.0
17.11.2025	67.89	41.28	26.61	3.04	3.06	71.53	72.79	-1.76	1.897	24.0	24.0
18.11.2025	71.64	42.42	29.22	3.06	3.07	71.68	73.00	-1.81	2.092	24.0	24.0
19.11.2025	67.05	40.61	26.44	3.04	3.06	71.54	72.85	-1.81	1.888	24.0	24.0
20.11.2025	66.89	41.85	25.04	3.32	3.34	78.05	79.43	-1.75	1.950	24.0	24.0
21.11.2025	69.64	42.06	27.58	3.13	3.15	73.54	74.89	-1.82	2.025	24.0	24.0
22.11.2025	72.82	43.27	29.55	3.17	3.18	74.19	75.62	-1.91	2.190	24.0	24.0
23.11.2025	69.31	42.15	27.16	3.16	3.17	74.13	75.55	-1.90	2.012	24.0	24.0
24.11.2025	69.61	42.31	27.31	3.19	3.21	74.92	76.31	-1.84	2.042	24.0	24.0
25.11.2025	72.57	44.50	28.06	3.49	3.51	81.86	83.43	-1.90	2.292	24.0	24.0
26.11.2025	68.87	44.42	24.45	3.74	3.77	87.93	89.58	-1.86	2.147	24.0	24.0
27.11.2025	68.94	43.85	25.09	3.63	3.65	85.28	86.71	-1.67	2.137	24.0	24.0
28.11.2025	67.49	44.65	22.84	3.27	3.27	76.65	77.71	-1.38	2.053	21.2	24.0
29.11.2025	69.29	43.56	25.72	3.56	3.57	83.61	84.91	-1.54	2.147	24.0	24.0
30.11.2025	67.12	42.77	24.35	3.55	3.57	83.58	84.93	-1.60	2.032	24.0	24.0
Средние:	68.86	42.80	26.06	3.28	3.30	---	---	-1.75	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2312.42	2353.32	---	60.440	714.7	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	58490.21	61764.62	1805.174	21552.7	26965.8
30.11.2025	60802.64	64117.95	1865.613	22267.3	27685.8
Итого:	2312.43	2353.33	60.440	714.7	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации