

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 12 (4 ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906062
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1027851
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1436020
ВЗЛЕТ ТПС SN 1369836

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.11.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*	12,13
02.11.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*	12,13
03.11.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*	12,13
04.11.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*	12,13
05.11.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*	12,13
06.11.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*	12,13
07.11.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*	12,13
08.11.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*	12,13
09.11.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*	12,13
10.11.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	*	12,13
11.11.2025	71.13	42.41	28.72	37.27	37.13	0.37	1.07	1.07	1.07	12.10	11.90	*	0,1,12,13
12.11.2025	72.36	44.19	28.17	78.72	77.83	1.13	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00		
13.11.2025	71.74	43.85	27.89	77.55	76.86	0.90	2.17	2.17	2.17	24.00	0.00		
14.11.2025	69.69	43.66	26.03	80.50	79.84	0.81	2.10	2.10	2.10	24.00	0.00		
15.11.2025	68.52	43.57	24.95	81.24	80.61	0.78	2.03	2.03	2.03	24.00	0.00		
16.11.2025	69.78	42.20	27.58	74.33	73.75	0.79	2.05	2.05	2.05	24.00	0.00		
17.11.2025	74.13	44.07	30.06	75.66	75.05	0.81	2.28	2.28	2.28	24.00	0.00		
18.11.2025	69.00	41.30	27.70	72.53	71.94	0.82	2.01	2.01	2.01	24.00	0.00		
19.11.2025	68.61	42.02	26.59	75.52	74.92	0.79	2.01	2.01	2.01	24.00	0.00		
20.11.2025	71.56	43.09	28.47	75.45	74.85	0.81	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00		
21.11.2025	75.15	44.81	30.34	78.21	77.59	0.80	2.38	2.38	2.38	24.00	0.00		
22.11.2025	71.74	43.58	28.16	77.14	76.53	0.80	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00		
23.11.2025	72.00	43.33	28.67	78.80	78.17	0.80	2.26	2.26	2.26	24.00	0.00		
24.11.2025	74.82	45.66	29.16	81.20	80.57	0.78	2.37	2.37	2.37	24.00	0.00		
25.11.2025	69.83	43.15	26.68	77.90	77.28	0.79	2.08	2.08	2.08	24.00	0.00		
26.11.2025	70.97	43.33	27.64	78.48	77.86	0.79	2.17	2.17	2.17	24.00	0.00		
27.11.2025	73.71	45.29	28.42	81.45	80.80	0.80	2.32	2.32	2.32	24.00	0.00		
28.11.2025	71.06	43.12	27.94	76.71	76.10	0.81	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00		
29.11.2025	68.83	42.02	26.81	74.74	74.13	0.81	2.01	2.01	2.01	24.00	0.00		
30.11.2025	68.59	41.76	26.83	75.50	74.88	0.83	2.03	2.03	2.03	24.00	0.00		
Средние:	47.44	28.88	18.56	---	---	0.53	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1508.89	1496.69	---	42.04	42.04	42.04	468.10	251.90		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	169774.90	168204.75	4220.35	4220.35	4220.35	61006.27	2616.78
30.11.2025	171283.79	169701.44	4262.39	4262.39	4262.39	61474.37	2868.68
Итого:	1508.89	1496.69	42.04	42.04	42.04	468.10	251.90

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации