

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ИП Осипов Александр Михайлович)
Прибор: ИМ2300 А-Е (пристрой) Заводской номер: СВ882
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 20619
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 8605 г

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2026	90.07	57.72	32.35	0.89	0.88	20.59	20.84	-1.21	0.666	24.0	24.0
02.01.2026	81.58	53.24	28.34	0.87	0.87	20.30	20.55	-1.21	0.575	24.0	24.0
03.01.2026	84.17	54.14	30.03	0.86	0.85	19.97	20.22	-1.21	0.600	24.0	24.0
04.01.2026	86.65	54.98	31.68	0.84	0.84	19.58	19.83	-1.27	0.621	24.0	24.0
05.01.2026	78.94	51.87	27.07	0.87	0.87	20.37	20.64	-1.30	0.551	24.0	24.0
06.01.2026	73.01	48.68	24.33	0.86	0.86	20.17	20.43	-1.28	0.490	24.0	24.0
07.01.2026	74.21	48.87	25.34	0.86	0.85	20.03	20.28	-1.21	0.507	24.0	24.0
08.01.2026	81.94	52.77	29.17	0.85	0.85	19.91	20.16	-1.29	0.581	24.0	24.0
09.01.2026	78.35	51.30	27.05	0.86	0.86	20.15	20.42	-1.32	0.544	24.0	24.0
10.01.2026	70.72	47.39	23.32	0.86	0.86	20.12	20.38	-1.27	0.469	24.0	24.0
11.01.2026	73.17	48.27	24.90	0.84	0.84	19.78	20.02	-1.22	0.492	24.0	24.0
12.01.2026	79.64	52.21	27.44	0.88	0.87	20.47	20.73	-1.28	0.561	24.0	24.0
13.01.2026	87.25	55.85	31.40	0.87	0.86	20.18	20.45	-1.32	0.634	24.0	24.0
14.01.2026	94.08	60.56	33.52	0.93	0.92	21.40	21.69	-1.35	0.718	24.0	24.0
15.01.2026	95.07	60.11	34.95	0.88	0.87	20.38	20.64	-1.29	0.713	24.0	24.0
16.01.2026	94.76	59.37	35.38	0.86	0.86	19.93	20.19	-1.31	0.706	24.0	24.0
17.01.2026	96.23	59.16	37.08	0.83	0.82	19.13	19.38	-1.31	0.710	24.0	24.0
18.01.2026	92.94	57.58	35.35	0.84	0.83	19.34	19.60	-1.33	0.684	24.0	24.0
19.01.2026	88.35	56.10	32.26	0.86	0.86	20.03	20.30	-1.34	0.646	24.0	24.0
20.01.2026	86.38	55.55	30.83	0.89	0.88	20.59	20.87	-1.35	0.635	24.0	24.0
21.01.2026	89.53	56.82	32.71	0.87	0.86	20.16	20.43	-1.35	0.659	24.0	24.0
22.01.2026	99.91	62.19	37.71	0.88	0.87	20.35	20.61	-1.29	0.770	24.0	24.0
23.01.2026	104.90	64.57	40.32	0.87	0.86	19.96	20.20	-1.20	0.807	24.0	24.0
24.01.2026	104.79	63.95	40.85	0.85	0.84	19.55	19.76	-1.09	0.801	24.0	24.0
25.01.2026	104.50	63.70	40.80	0.86	0.84	19.68	19.89	-1.06	0.805	24.0	24.0
26.01.2026	101.90	62.96	38.94	0.88	0.87	20.20	20.41	-1.06	0.788	24.0	24.0
27.01.2026	100.33	62.76	37.57	0.89	0.88	20.55	20.77	-1.08	0.774	24.0	24.0
28.01.2026	92.87	58.36	34.51	0.85	0.85	19.74	19.96	-1.13	0.681	24.0	24.0
29.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Средние:	88.79	56.47	32.33	0.87	0.86	---	---	-1.25	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	562.58	569.65	---	18.191	672.0	672.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	1786.38	1792.98	39.098	2165.6	2652.4
28.01.2026	2348.96	2362.63	57.289	2837.6	3324.4
Итого:	562.58	569.65	18.191	672.0	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857
Точка измерения: TC1; Ресурс: TC

Подача: ВПС SN 151007310
Обратка: ВПС SN 151007309
Холодная вода:
Схема измерений: 1.3

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а632233
Коммуналец СДВ-И SN а632232

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 16296а
КТПТР-01 SN 16296

Дата	tсв1	tсв2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	txв	Pxв	TWork	QntHIP	NS	ISCodes:	ISCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.01.2026	86.02	48.75	86.37	48.65	171.941	163.811	0.000	166.49	162.01	2.73	5.53	4.37	6.212	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
02.01.2026	89.14	50.95	89.41	50.74	187.341	178.391	0.000	181.02	176.25	2.67	5.57	4.44	6.924	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
03.01.2026	92.08	53.31	92.26	53.59	206.721	196.711	0.000	199.34	194.12	2.65	5.60	4.51	7.741	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
04.01.2026	83.46	47.87	83.65	47.86	170.641	162.721	0.000	165.50	161.00	2.76	5.65	4.48	5.898	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
05.01.2026	77.17	46.41	77.05	46.31	181.381	173.421	0.000	176.63	171.70	2.83	5.53	4.38	5.439	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
06.01.2026	78.66	47.71	78.63	47.41	193.691	185.251	0.000	188.45	183.30	2.77	5.67	4.54	5.838	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
07.01.2026	86.91	51.35	87.06	51.34	204.801	195.351	0.000	198.19	192.97	2.67	5.60	4.48	7.057	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
08.01.2026	83.49	48.77	83.03	48.48	178.221	170.021	0.000	172.86	168.14	2.76	5.52	4.37	6.009	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
09.01.2026	74.43	45.28	74.54	45.15	178.871	171.271	0.000	174.48	169.66	2.80	5.53	4.39	5.090	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
10.01.2026	77.20	47.45	77.43	47.33	197.851	189.411	0.000	192.67	187.44	2.75	5.57	4.47	5.736	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
11.01.2026	84.29	48.15	84.41	47.98	169.061	161.201	0.000	163.89	159.47	2.73	5.71	4.53	5.930	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
12.01.2026	92.42	52.09	92.80	52.26	185.911	176.771	0.001	179.23	174.55	2.64	5.57	4.42	7.241	5.00	5.00	24.0	24.0	*	O,P	RC,I
13.01.2026	100.29	49.62	100.38	49.44	135.331	127.811	0.000	129.73	126.36	2.63	5.56	4.26	6.586	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
14.01.2026	101.69	52.40	101.71	52.28	160.261	151.521	0.000	153.47	149.59	2.56	5.42	4.24	7.581	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
15.01.2026	101.14	55.00	101.18	54.93	190.081	180.161	0.000	182.10	177.64	2.48	5.35	4.22	8.421	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
16.01.2026	103.13	59.76	103.13	59.68	240.541	228.481	0.000	230.08	224.72	2.36	5.17	4.13	10.006	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
17.01.2026	99.74	57.09	99.30	56.85	217.461	206.631	0.000	208.54	203.51	2.44	5.29	4.24	8.915	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
18.01.2026	94.06	51.72	93.97	51.73	178.931	170.081	0.000	172.30	167.97	2.54	5.39	4.25	7.307	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
19.01.2026	91.56	49.35	91.61	49.20	155.901	148.131	0.000	150.39	146.46	2.65	5.36	4.16	6.359	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
20.01.2026	95.67	51.44	95.64	51.42	169.451	160.911	0.000	162.98	158.94	2.51	5.42	4.27	7.223	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
21.01.2026	106.70	55.03	107.40	54.99	173.211	163.541	0.000	165.22	161.25	2.43	5.52	4.34	8.560	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
22.01.2026	112.47	58.28	112.58	58.33	185.761	174.961	0.000	176.38	172.22	2.39	5.07	3.93	9.591	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
23.01.2026	112.36	60.89	112.44	60.75	213.121	201.231	0.000	202.38	197.80	2.29	5.12	4.04	10.454	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
24.01.2026	111.97	59.97	112.02	59.62	201.791	190.501	0.000	191.69	187.34	2.29	5.19	4.09	10.001	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
25.01.2026	108.85	56.06	108.90	55.85	172.851	163.151	0.000	164.61	160.78	2.36	5.30	4.14	8.715	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
26.01.2026	106.60	53.73	106.97	53.52	159.671	150.711	0.000	152.32	148.69	2.41	5.17	3.98	8.075	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
27.01.2026	99.36	55.33	99.07	54.93	197.391	187.531	0.000	189.35	184.87	2.39	5.28	4.18	8.356	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
28.01.2026	92.60	50.55	93.13	50.42	170.431	162.211	0.000	164.28	160.29	2.46	5.22	4.03	6.919	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
29.01.2026	87.03	49.82	87.30	49.30	176.291	168.351	0.000	170.58	166.41	2.48	4.73	3.69	6.355	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RA,C,I
30.01.2026	84.12	48.25	85.01	47.13	167.871	160.341	0.000	162.74	158.60	2.58	4.28	3.32	5.846	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
31.01.2026	83.81	54.69	85.30	54.78	287.891	276.401	0.000	279.11	272.56	2.38	4.46	3.60	8.141	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
Средние:	93.50	52.16	93.67	52.01	---	---	---	---	---	2.56	5.33	4.21	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	5780.672	5496.990	0.001	5566.99	5426.61	---	---	---	228.526	---	---	744.0	744.0			

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	215565.83	215491.17	0.13	210112.91	213322.23	6002.569	55667.6	31403.4
31.01.2026	221346.50	220988.16	0.13	215679.89	218748.84	6231.095	56411.6	32147.4
Итого:	5780.67	5496.98	0.00	5566.98	5426.61	228.526	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: 2.1

Дата	tcв3 °C	tcв4 °C	t3 °C	t4 °C	V3 м3	V4 м3	V5 м3	M3 т	M4 т	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qtv Гкал	txв °C	Pxв кгс/см2	TWork ч	QntHIP ч	NS	ISCodes:	ISCodes:
01.01.2026	65.44	56.30	65.19	56.10	78.827	62.088	0.000	77.29	61.17	5.00	3.96	1.534	5.00	5.00	24.0	24.0	*	Q	R8,9,I
02.01.2026	64.05	55.54	64.17	55.55	85.008	64.329	0.000	83.42	63.41	5.00	4.00	1.722	5.00	5.00	24.0	24.0	*	Q	RI
03.01.2026	64.60	55.85	64.44	55.74	82.541	63.273	0.000	80.97	62.36	5.00	3.93	1.657	5.00	5.00	24.0	24.0	*	Q	RE,I
04.01.2026	63.13	55.06	63.33	55.07	83.860	64.220	0.000	82.34	63.32	5.00	4.00	1.617	5.00	5.00	24.0	24.0	*	Q	RI
05.01.2026	60.92	53.79	61.57	53.79	86.774	63.738	0.000	85.30	62.88	5.00	4.01	1.702	5.00	5.00	24.0	24.0	*	Q	RI
06.01.2026	62.05	54.04	62.23	54.04	86.022	63.710	0.000	84.51	62.85	5.00	4.01	1.741	5.00	5.00	24.0	24.0	*	Q	RE,I
07.01.2026	68.33	59.00	68.52	59.00	83.637	63.686	0.000	81.88	62.67	5.00	4.02	1.803	5.00	5.00	24.0	24.0	*	Q	RI
08.01.2026	64.90	56.79	65.58	56.79	85.146	63.588	0.000	83.51	62.64	5.00	4.01	1.759	5.00	5.00	24.0	24.0	*	Q	RI
09.01.2026	58.71	51.67	59.07	51.68	84.088	63.482	0.000	82.75	62.70	5.00	4.00	1.519	5.00	5.00	24.0	24.0	*	Q	RE,I
10.01.2026	60.42	52.76	60.59	52.76	85.555	63.356	0.000	84.13	62.54	5.00	4.00	1.676	5.00	5.00	24.0	24.0	*	Q	RE,I
11.01.2026	64.93	56.36	65.21	56.36	91.502	63.129	0.000	89.75	62.20	5.00	3.98	2.185	5.00	5.00	24.0	24.0	*	Q	RE,I
12.01.2026	67.62	58.39	67.88	58.39	83.712	63.227	0.001	81.98	62.23	5.41	4.00	1.813	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2,3,Q,R	RI,V
13.01.2026	66.05	57.13	66.59	57.13	84.295	63.137	0.000	82.63	62.18	5.77	4.00	1.804	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
14.01.2026	62.28	53.94	62.43	53.95	85.120	62.805	0.000	83.62	61.96	5.77	4.00	1.760	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
15.01.2026	63.94	55.22	64.05	55.24	85.080	62.772	0.000	83.50	61.89	5.77	4.01	1.816	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
16.01.2026	65.28	56.08	65.46	56.09	81.762	62.860	0.000	80.18	61.95	5.77	4.00	1.671	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
17.01.2026	62.88	54.73	63.33	54.73	84.971	62.636	0.000	83.44	61.77	5.77	4.00	1.760	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
18.01.2026	59.79	52.55	60.42	52.55	90.467	62.391	0.000	88.99	61.59	5.74	3.97	1.948	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
19.01.2026	63.73	55.08	63.70	55.09	83.677	62.665	0.000	82.13	61.78	5.78	4.00	1.732	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
20.01.2026	65.36	56.46	65.71	56.46	84.428	62.643	0.000	82.79	61.72	5.78	4.01	1.824	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
21.01.2026	66.29	56.83	66.51	56.84	84.542	62.621	0.000	82.86	61.69	5.78	4.00	1.884	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
22.01.2026	66.12	56.62	66.21	56.63	82.544	62.682	0.000	80.91	61.75	5.78	4.00	1.760	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
23.01.2026	65.97	56.76	66.14	56.77	83.186	62.607	0.000	81.55	61.67	5.77	4.00	1.782	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
24.01.2026	65.36	56.44	65.63	56.44	85.658	62.603	0.000	84.00	61.68	5.76	3.99	1.900	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
25.01.2026	63.79	55.41	64.19	55.41	91.322	62.273	0.000	89.63	61.39	5.75	3.97	2.177	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
26.01.2026	64.20	55.36	64.46	55.36	83.161	62.562	0.000	81.60	61.67	5.77	4.00	1.728	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
27.01.2026	64.44	55.48	64.39	55.49	84.046	62.565	0.000	82.46	61.67	5.77	3.99	1.790	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
28.01.2026	64.57	56.07	65.12	56.07	83.935	62.533	0.000	82.34	61.62	5.77	3.99	1.761	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
29.01.2026	62.19	53.90	62.29	53.91	83.908	62.447	0.000	82.43	61.61	5.77	3.99	1.703	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
30.01.2026	62.20	54.31	62.50	54.28	85.061	62.745	0.000	83.56	61.89	5.77	3.97	1.730	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
31.01.2026	64.44	55.58	64.64	55.59	83.496	61.608	0.000	81.92	60.73	5.76	4.02	1.800	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
Средние:	64.00	55.47	64.24	55.46	---	---	---	---	---	5.48	4.00	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	2627.336	1950.977	0.001	2578.38	1923.17	---	---	55.057	---	---	744.0	744.0			

Дата	V3 м3	V4 м3	V5 м3	M3 т	M4 т	Qtv Гкал	TWork ч	QntHIP ч
31.12.2025	23518.24	10915.94	0.13	23105.75	10758.63	768.606	55667.6	6539.4
31.01.2026	26145.58	12866.91	0.13	25684.13	12681.80	823.663	56411.6	7283.3
Итого:	2627.34	1950.98	0.00	2578.38	1923.17	55.057	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации