

Отчет о суточных параметрах  
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 13 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ЭЛТЕКО ТС555 Заводской номер: 10279  
Точка измерения: УУ1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:  
Поддача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1212013  
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1211126  
Схема измерений: Пользовательская

| Дата       | t1     | t2     | V1      | V2      | M1      | M2      | Qтс    |
|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
|            | град.С | град.С | м.куб   | м.куб   | т       | т       | Гкал   |
| 01.01.2026 | 88.77  | 52.90  | 69.11   | 67.16   | 66.80   | 66.29   | 2.401  |
| 02.01.2026 | 91.39  | 53.41  | 68.55   | 66.54   | 66.13   | 65.64   | 2.519  |
| 03.01.2026 | 94.31  | 53.71  | 67.36   | 65.20   | 64.85   | 64.32   | 2.641  |
| 04.01.2026 | 85.86  | 51.64  | 69.66   | 67.90   | 67.45   | 67.04   | 2.315  |
| 05.01.2026 | 79.13  | 48.95  | 67.59   | 66.15   | 65.74   | 65.41   | 1.992  |
| 06.01.2026 | 81.06  | 49.38  | 67.16   | 65.52   | 65.24   | 64.76   | 2.070  |
| 07.01.2026 | 90.11  | 52.60  | 67.74   | 65.59   | 65.42   | 64.73   | 2.460  |
| 08.01.2026 | 85.56  | 50.96  | 67.48   | 65.75   | 65.36   | 64.95   | 2.266  |
| 09.01.2026 | 76.35  | 47.67  | 66.66   | 65.40   | 64.95   | 64.69   | 1.866  |
| 10.01.2026 | 79.64  | 48.35  | 65.10   | 63.87   | 63.30   | 63.17   | 1.984  |
| 11.01.2026 | 87.35  | 52.43  | 69.60   | 67.75   | 67.33   | 66.87   | 2.357  |
| 12.01.2026 | 95.44  | 55.22  | 69.53   | 67.38   | 66.89   | 66.42   | 2.699  |
| 13.01.2026 | 102.21 | 60.20  | 77.39   | 74.72   | 74.07   | 73.46   | 3.122  |
| 14.01.2026 | 103.03 | 58.41  | 71.40   | 68.92   | 68.30   | 67.84   | 3.059  |
| 15.01.2026 | 102.81 | 57.49  | 69.51   | 66.95   | 66.50   | 65.92   | 3.025  |
| 16.01.2026 | 104.94 | 56.67  | 66.73   | 64.36   | 63.74   | 63.39   | 3.088  |
| 17.01.2026 | 100.92 | 55.13  | 66.52   | 64.21   | 63.74   | 63.31   | 2.926  |
| 18.01.2026 | 95.33  | 54.45  | 68.63   | 66.26   | 66.02   | 65.34   | 2.707  |
| 19.01.2026 | 93.64  | 55.02  | 71.19   | 68.92   | 68.57   | 67.94   | 2.656  |
| 20.01.2026 | 97.82  | 55.85  | 69.67   | 67.27   | 66.91   | 66.30   | 2.813  |
| 21.01.2026 | 109.26 | 60.75  | 72.48   | 69.52   | 68.98   | 68.32   | 3.366  |
| 22.01.2026 | 114.20 | 61.75  | 71.19   | 68.08   | 67.49   | 66.88   | 3.560  |
| 23.01.2026 | 113.93 | 60.82  | 69.69   | 66.52   | 66.10   | 65.40   | 3.529  |
| 24.01.2026 | 113.50 | 60.59  | 70.01   | 66.95   | 66.41   | 65.81   | 3.530  |
| 25.01.2026 | 110.31 | 60.41  | 71.85   | 69.04   | 68.33   | 67.87   | 3.425  |
| 26.01.2026 | 108.20 | 61.09  | 74.26   | 71.26   | 70.75   | 70.04   | 3.350  |
| 27.01.2026 | 100.92 | 56.36  | 68.39   | 66.06   | 65.53   | 65.08   | 2.928  |
| 28.01.2026 | 95.00  | 55.79  | 71.63   | 69.39   | 68.91   | 68.37   | 2.714  |
| 29.01.2026 | 89.51  | 49.92  | 59.42   | 57.93   | 57.41   | 57.25   | 2.259  |
| 30.01.2026 | 87.21  | 47.07  | 51.96   | 50.62   | 50.27   | 50.09   | 2.024  |
| 31.01.2026 | 87.94  | 46.10  | 51.56   | 49.81   | 49.83   | 49.29   | 2.103  |
| Средние:   | 95.67  | 54.55  | ---     | ---     | ---     | ---     | ---    |
| Итого:     | ---    | ---    | 2109.02 | 2041.00 | 2027.32 | 2012.19 | 83.754 |

| Дата       | V1       | V2       | M1       | M2       | Qтс      |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | м.куб    | м.куб    | т        | т        | Гкал     |
| 31.12.2025 | 59423.99 | 51660.95 | 57915.65 | 51163.73 | 1767.260 |
| 31.01.2026 | 61533.01 | 53701.95 | 59942.97 | 53175.92 | 1851.014 |
| Итого:     | 2109.02  | 2041.00  | 2027.32  | 2012.19  | 83.754   |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации