

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB522
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	dGm т	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.01.2026	63.94	0.00	63.94	0.60	0.00	14.13	0.00	0.00	0.833	0.000	0.000	24.0	24.0
02.01.2026	64.65	0.00	64.65	0.39	0.00	9.19	0.00	0.00	0.552	0.000	0.000	24.0	24.0
03.01.2026	62.10	0.00	62.10	0.43	0.00	10.21	0.00	0.00	0.599	0.000	0.000	24.0	24.0
04.01.2026	63.77	0.00	63.77	0.47	0.00	11.16	0.00	0.00	0.673	0.000	0.000	24.0	24.0
05.01.2026	62.48	0.00	62.48	0.44	0.00	10.35	0.00	0.00	0.595	0.000	0.000	24.0	24.0
06.01.2026	60.77	0.00	60.77	0.52	0.00	12.19	0.00	0.00	0.663	0.000	0.000	24.0	24.0
07.01.2026	61.50	0.00	61.50	0.50	0.00	11.69	0.00	0.00	0.664	0.000	0.000	24.0	24.0
08.01.2026	67.63	0.00	67.63	0.46	0.00	10.84	0.00	0.00	0.682	0.000	0.000	24.0	24.0
09.01.2026	64.79	0.00	64.79	0.44	0.00	10.37	0.00	0.00	0.607	0.000	0.000	24.0	24.0
10.01.2026	58.26	0.00	58.26	0.53	0.00	12.57	0.00	0.00	0.661	0.000	0.000	24.0	24.0
11.01.2026	59.76	0.00	59.76	0.47	0.00	11.06	0.00	0.00	0.610	0.000	0.000	24.0	24.0
12.01.2026	64.08	0.00	64.08	0.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.744	0.000	0.000	24.0	24.0
13.01.2026	66.75	0.00	66.75	0.43	0.00	10.07	0.00	0.00	0.622	0.000	0.000	24.0	24.0
14.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15.01.2026	64.02	0.00	64.02	0.52	0.00	19.84	0.00	0.00	1.157	0.000	0.000	38.7	38.7
16.01.2026	62.59	0.00	62.59	0.44	0.00	10.33	0.00	0.00	0.605	0.000	0.000	24.0	24.0
17.01.2026	63.57	0.00	63.57	0.41	0.00	9.70	0.00	0.00	0.577	0.000	0.000	24.0	24.0
18.01.2026	61.88	0.00	61.88	0.51	0.00	12.13	0.00	0.00	0.688	0.000	0.000	24.0	24.0
19.01.2026	59.42	0.00	59.42	0.51	0.00	12.13	0.00	0.00	0.651	0.000	0.000	24.0	24.0
20.01.2026	63.00	0.00	63.00	0.42	0.00	9.93	0.00	0.00	0.589	0.000	0.000	24.0	24.0
21.01.2026	64.55	0.00	64.55	0.41	0.00	9.73	0.00	0.00	0.578	0.000	0.000	24.0	24.0
22.01.2026	65.39	0.00	65.39	0.42	0.00	9.93	0.00	0.00	0.602	0.000	0.000	24.0	24.0
23.01.2026	65.49	0.00	65.49	0.41	0.00	9.64	0.00	0.00	0.589	0.000	0.000	24.0	24.0
24.01.2026	65.11	0.00	65.11	0.45	0.00	10.65	0.00	0.00	0.645	0.000	0.000	24.0	24.0
25.01.2026	64.31	0.00	64.31	0.48	0.00	11.31	0.00	0.00	0.676	0.000	0.000	24.0	24.0
26.01.2026	63.31	0.00	63.31	0.50	0.00	11.67	0.00	0.00	0.681	0.000	0.000	24.0	24.0
27.01.2026	63.01	0.00	63.01	0.44	0.00	10.43	0.00	0.00	0.610	0.000	0.000	24.0	24.0
28.01.2026	63.71	0.00	63.71	0.45	0.00	10.48	0.00	0.00	0.627	0.000	0.000	24.0	24.0
29.01.2026	64.31	0.00	64.31	0.48	0.00	11.24	0.00	0.00	0.656	0.000	0.000	24.0	24.0
30.01.2026	61.10	0.00	61.10	0.46	0.00	10.84	0.00	0.00	0.620	0.000	0.000	24.0	24.0
31.01.2026	61.57	0.00	61.57	0.46	0.00	10.87	0.00	0.00	0.613	0.000	0.000	24.0	24.0
Средние:	63.23	0.00	63.23	0.47	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	337.22	0.00	0.00	19.667	0.000	0.000	734.7	734.7

Дата	Gm_itog1 т	Gm_itog2 т	dGm_itog т	Qt_itog1 Гкал	Qt_itog2 Гкал	dQt_itog Гкал	tm1_itog ч	ts1_itog ч
31.12.2025	8769.25	0.00	0.00	491.570	0.000	0.000	21849.9	21850.3
31.01.2026	9106.48	0.00	0.00	511.236	0.000	0.000	22584.6	22585.0
Итого:	337.22	0.00	0.00	19.667	0.000	0.000	734.7	734.7

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 322046

ПРИМ SN 322947

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 10507

КТПТР-01 SN 10507 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	P1	P2	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.01.2026	95.78	52.58	43.20	4.17	4.27	96.21	101.05	-4.90	-0.40	-0.40	4.155	24.0	24.0
02.01.2026	86.27	49.42	36.85	4.14	4.23	96.32	100.30	-4.05	-0.40	-0.40	3.549	24.0	24.0
03.01.2026	88.74	49.63	39.11	4.09	4.18	94.89	99.14	-4.38	-0.40	-0.40	3.712	24.0	24.0
04.01.2026	91.75	49.93	41.82	4.03	4.12	93.18	97.74	-4.78	-0.40	-0.40	3.899	24.0	24.0
05.01.2026	83.73	48.03	35.70	4.14	4.22	96.31	100.26	-4.02	-0.40	-0.40	3.438	24.0	24.0
06.01.2026	77.33	45.84	31.49	4.12	4.19	96.22	99.55	-3.40	-0.40	-0.40	3.028	24.0	24.0
07.01.2026	77.85	45.72	32.14	4.09	4.16	95.55	98.93	-3.48	-0.40	-0.40	3.068	24.0	24.0
08.01.2026	86.30	48.28	38.02	4.07	4.16	94.66	98.86	-4.34	-0.40	-0.40	3.599	24.0	24.0
09.01.2026	83.24	47.56	35.68	4.08	4.16	95.00	98.85	-3.98	-0.40	-0.40	3.387	24.0	24.0
10.01.2026	74.68	45.00	29.68	4.09	4.16	95.74	98.78	-3.13	-0.40	-0.40	2.839	24.0	24.0
11.01.2026	76.81	45.15	31.66	4.02	4.09	94.04	97.26	-3.37	-0.40	-0.40	2.975	24.0	24.0
12.01.2026	83.58	47.93	35.65	4.13	4.22	96.21	100.12	-3.98	-0.40	-0.40	3.429	24.0	24.0
13.01.2026	91.74	50.38	41.36	4.10	4.20	94.87	99.55	-4.82	-0.40	-0.40	3.926	24.0	24.0
14.01.2026	99.84	54.49	45.35	4.31	4.42	99.19	104.65	-5.36	-0.40	-0.40	4.505	24.0	24.0
15.01.2026	101.24	53.34	47.90	4.12	4.24	94.79	100.38	-5.73	-0.40	-0.40	4.548	24.0	24.0
16.01.2026	100.75	52.61	48.14	4.06	4.17	93.39	98.86	-5.68	-0.40	-0.40	4.502	24.0	24.0
17.01.2026	102.33	51.73	50.59	3.95	4.06	90.62	96.28	-6.06	-0.40	-0.40	4.592	24.0	24.0
18.01.2026	99.08	50.77	48.31	3.96	4.06	91.10	96.25	-5.50	-0.40	-0.40	4.403	24.0	24.0
19.01.2026	93.84	50.28	43.56	4.06	4.15	93.91	98.53	-4.80	-0.40	-0.40	4.093	24.0	24.0
20.01.2026	91.28	50.30	40.98	4.16	4.24	96.23	100.57	-4.41	-0.40	-0.40	3.945	24.0	24.0
21.01.2026	94.76	51.33	43.42	4.10	4.19	94.62	99.24	-4.77	-0.40	-0.40	4.110	24.0	24.0
22.01.2026	106.18	54.75	51.42	4.13	4.25	94.62	100.58	-6.10	-0.40	-0.40	4.881	24.0	24.0
23.01.2026	111.89	56.32	55.57	4.08	4.21	93.01	99.60	-6.85	-0.40	-0.40	5.186	24.0	24.0
24.01.2026	111.78	55.65	56.13	4.02	4.15	91.56	98.09	-6.89	-0.40	-0.40	5.155	24.0	24.0
25.01.2026	111.52	55.41	56.11	4.02	4.15	91.63	98.15	-6.86	-0.40	-0.40	5.156	24.0	24.0
26.01.2026	108.39	55.30	53.08	4.09	4.21	93.43	99.56	-6.35	-0.40	-0.40	4.972	24.0	24.0
27.01.2026	106.92	55.93	50.99	4.17	4.29	95.43	101.41	-6.07	-0.40	-0.40	4.880	24.0	24.0
28.01.2026	98.92	52.16	46.76	4.01	4.12	92.43	97.68	-5.52	-0.40	-0.40	4.325	24.0	24.0
29.01.2026	93.41	51.57	41.85	4.15	4.25	95.94	100.66	-4.80	-0.40	-0.40	4.019	24.0	24.0
30.01.2026	86.77	48.04	38.73	3.89	3.98	90.37	94.40	-4.37	-0.40	-0.40	3.497	24.0	24.0
31.01.2026	85.18	47.31	37.87	3.72	3.80	86.50	90.19	-4.17	-0.40	-0.40	3.278	24.0	24.0
Средние:	93.61	50.73	42.88	4.07	4.17	---	---	-4.93	-0.40	-0.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2917.97	3065.47	---	---	---	125.051	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	41809.14	43344.25	1357.066	11427.4	17672.5
31.01.2026	44727.11	46409.72	1482.117	12171.4	18416.5
Итого:	2917.96	3065.47	125.051	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации