

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 64 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т (ГВС) Заводской номер: 303778
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Схема измерений: КМ-5-1

Счетчик воды:

ППС-5 SN 304625

Датчик температуры:

КТС-Б SN 3364г

КТС-Б SN 3364х

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	% т	P1 атм	P2 атм	Qот Гкал	ta °C	Tr ч	NS
01.01.2026	54.04	5.00	49.04	9.33	0.00	0.00	9.20	0.00	200.00	8.10	2.74	0.45	-60.00	24.00	
02.01.2026	54.77	5.00	49.77	10.99	0.00	0.00	10.84	0.00	200.00	8.10	2.74	0.54	-60.00	24.00	
03.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
04.01.2026	55.32	5.00	50.32	11.57	0.00	0.00	11.40	0.00	200.00	8.10	2.74	0.57	-60.00	24.00	
05.01.2026	55.29	5.00	50.29	12.44	0.00	0.00	12.26	0.00	200.00	8.10	2.74	0.62	-60.00	24.00	
06.01.2026	55.24	5.00	50.24	12.44	0.00	0.00	12.27	0.00	200.00	8.10	2.74	0.62	-60.00	24.00	
07.01.2026	55.08	5.00	50.08	12.28	0.00	0.00	12.11	0.00	200.00	8.10	2.74	0.61	-60.00	24.00	
08.01.2026	55.02	5.00	50.02	11.71	0.00	0.00	11.55	0.00	200.00	8.10	2.74	0.58	-60.00	24.00	
09.01.2026	55.33	5.00	50.33	13.51	0.00	0.00	13.32	0.00	200.00	8.10	2.74	0.67	-60.00	24.00	
10.01.2026	56.14	5.00	51.14	14.13	0.00	0.00	13.93	0.00	200.00	8.10	2.74	0.71	-60.00	24.00	
11.01.2026	56.69	5.00	51.69	16.48	0.00	0.00	16.23	0.00	200.00	8.10	2.74	0.84	-60.00	24.00	
12.01.2026	55.45	5.00	50.45	13.10	0.00	0.00	12.91	0.00	200.00	8.10	2.74	0.65	-60.00	24.00	
13.01.2026	43.38	5.00	38.38	13.42	0.00	0.00	13.29	0.00	200.00	8.11	2.75	0.51	-60.00	23.99	
14.01.2026	23.38	5.00	18.38	13.70	0.00	0.00	13.67	0.00	200.00	8.11	2.75	0.24	-60.00	18.68	
15.01.2026	52.68	5.00	47.68	13.93	0.00	0.00	13.74	0.00	200.00	8.11	2.75	0.66	-60.00	23.91	
16.01.2026	55.10	5.00	50.10	12.31	0.00	0.00	12.13	0.00	200.00	8.11	2.75	0.61	-60.00	24.00	
17.01.2026	55.51	5.00	50.51	12.17	0.00	0.00	11.99	0.00	200.00	8.11	2.75	0.61	-60.00	24.00	
18.01.2026	56.00	5.00	51.00	15.57	0.00	0.00	15.34	0.00	200.00	8.11	2.75	0.78	-60.00	24.00	
19.01.2026	55.83	5.00	50.83	15.13	0.00	0.00	14.91	0.00	200.00	8.11	2.75	0.76	-60.00	24.00	
20.01.2026	55.45	5.00	50.45	14.11	0.00	0.00	13.91	0.00	200.00	8.11	2.75	0.70	-60.00	24.00	
21.01.2026	55.65	5.00	50.65	14.50	0.00	0.00	14.29	0.00	200.00	8.11	2.74	0.72	-60.00	24.00	
22.01.2026	55.27	5.00	50.27	13.19	0.00	0.00	13.00	0.00	200.00	8.11	2.74	0.65	-60.00	24.00	
23.01.2026	55.39	5.00	50.39	13.93	0.00	0.00	13.74	0.00	200.00	8.11	2.74	0.69	-60.00	24.00	
24.01.2026	55.30	5.00	50.30	10.54	0.00	0.00	10.40	0.00	200.00	8.11	2.74	0.52	-60.00	19.82	
25.01.2026	51.07	5.00	46.07	1.26	0.00	0.00	1.25	0.00	200.00	8.11	2.74	0.06	-60.00	6.38	
26.01.2026	53.41	5.00	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.11	2.74	0.00	-60.00	0.00	
27.01.2026	53.33	5.00	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.11	2.74	0.00	-60.00	0.00	
28.01.2026	53.63	5.00	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
29.01.2026	53.59	5.00	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
30.01.2026	53.17	5.00	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
31.01.2026	53.27	5.00	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.11	2.74	0.00	-60.00	0.00	
Средние:	53.29	5.00	48.29	---	---	---	---	---	160.00	8.10	2.74	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	301.72	0.00	0.00	297.68	0.00	---	---	---	14.38	---	548.77	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	Qот Гкал	Tr ч
31.12.2025	4434.79	0.00	0.00	4381.54	0.00	184.56	7399.12
31.01.2026	317.27	0.00	0.00	313.00	0.00	15.16	572.77
Итого:	-4117.52	0.00	0.00	-4068.53	0.00	-169.40	-6826.34

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 64 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т (Тепло) Заводской номер: 304625
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС-5 SN 304625
ППС-5 SN 304712

Датчик температуры:
КТС-Б SN 3364г
КТС-Б SN 3364х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
02.01.2026	67.95	57.18	10.77	426.01	432.14	0.00	417.25	425.59	-1.98	8.02	2.67	4.54	-60.00	24.00	
03.01.2026	71.98	60.06	11.92	429.54	435.41	0.00	419.73	428.18	-1.99	8.02	2.67	5.05	-60.00	24.00	
04.01.2026	65.50	55.55	9.95	428.95	435.10	0.00	420.69	428.84	-1.92	8.02	2.67	4.23	-60.00	24.00	
05.01.2026	60.34	51.71	8.63	428.00	434.22	0.00	420.92	428.78	-1.85	8.02	2.67	3.68	-60.00	24.00	
06.01.2026	62.73	53.31	9.42	429.06	435.05	0.00	421.43	429.27	-1.84	8.02	2.67	4.01	-60.00	24.00	
07.01.2026	69.48	58.21	11.27	431.36	437.15	0.00	422.12	430.30	-1.92	8.02	2.67	4.80	-60.00	24.00	
08.01.2026	65.94	55.83	10.11	430.12	436.09	0.00	421.74	429.77	-1.89	8.02	2.67	4.30	-60.00	24.00	
09.01.2026	59.71	51.34	8.36	429.01	435.29	0.00	422.05	429.90	-1.84	8.01	2.67	3.57	-60.00	24.00	
10.01.2026	62.16	53.03	9.13	429.50	435.61	0.00	421.99	429.88	-1.85	8.02	2.67	3.90	-60.00	24.00	
11.01.2026	67.00	56.58	10.42	428.79	434.61	0.00	420.20	428.15	-1.87	8.02	2.67	4.42	-60.00	24.00	
12.01.2026	71.92	60.04	11.88	428.10	433.58	0.00	418.34	426.39	-1.91	8.02	2.67	5.01	-60.00	24.00	
13.01.2026	76.41	63.30	13.10	428.21	433.26	0.00	417.32	425.34	-1.90	8.02	2.67	5.51	-60.00	24.00	
14.01.2026	76.60	63.35	13.25	427.57	432.65	0.00	416.65	424.73	-1.92	8.02	2.67	5.56	-60.00	24.00	
15.01.2026	76.65	63.35	13.30	428.03	433.09	0.00	417.09	425.16	-1.92	8.02	2.67	5.59	-60.00	24.00	
16.01.2026	77.92	64.08	13.84	428.72	433.41	0.00	417.43	425.30	-1.87	8.02	2.67	5.82	-60.00	24.00	
17.01.2026	75.59	62.39	13.19	430.62	435.32	0.00	419.88	427.57	-1.82	8.02	2.67	5.59	-60.00	24.00	
18.01.2026	71.01	59.22	11.79	428.71	433.71	0.00	419.16	426.70	-1.78	8.02	2.67	4.98	-60.00	24.00	
19.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.01.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	69.35	58.15	11.20	---	---	---	---	---	-1.89	8.02	2.67	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	7290.29	7385.69	0.00	7133.99	7269.86	---	---	---	80.57	---	408.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.12.2025	91866.93	92071.19	0.00	86581.47	87017.71	654.57	5029.34
18.01.2026	7715.65	7817.21	0.00	7550.97	7695.05	84.86	432.00
Итого:	-84151.28	-84253.98	0.00	-79030.50	-79322.66	-569.72	-4597.34

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации