

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Химградская ул, д. 1 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т (Отопление) Заводской номер: 362181
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС-5 SN 362181
ППС-5 SN 362051

Датчик давления:
Зонд-10 ИД SN А 765111
Зонд-10 ИД SN А 765110

Датчик температуры:
КТС-Б SN 142127 г
КТС-Б SN 142127 х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.01.2026	63.70	55.24	8.47	418.36	411.02	0.00	410.58	405.22	1.31	1.31	4.69	3.45	-60.00	24.00	
02.01.2026	65.36	56.36	9.00	416.07	408.58	0.00	407.96	402.59	1.32	1.30	4.75	3.64	-60.00	24.00	
03.01.2026	66.97	57.50	9.46	419.00	411.34	0.00	410.46	405.09	1.32	1.31	4.83	3.85	-60.00	24.00	
04.01.2026	61.91	53.77	8.13	415.40	407.99	0.00	408.06	402.50	1.37	1.25	4.72	3.29	-60.00	24.00	
05.01.2026	57.41	50.34	7.07	417.20	409.90	0.00	410.80	405.03	1.41	1.19	4.65	2.87	-60.00	24.00	
06.01.2026	59.43	51.77	7.66	414.90	407.58	0.00	408.11	402.48	1.39	1.20	4.80	3.09	-60.00	24.00	
07.01.2026	64.54	55.68	8.86	418.45	410.83	0.00	410.48	404.94	1.36	1.24	4.76	3.60	-60.00	24.00	
08.01.2026	61.89	53.76	8.13	415.33	407.89	0.00	407.99	402.41	1.38	1.20	4.63	3.28	-60.00	24.00	
09.01.2026	56.71	49.89	6.82	416.92	409.64	0.00	410.66	404.85	1.43	1.15	4.65	2.77	-60.00	24.00	
10.01.2026	58.65	51.22	7.43	414.77	407.48	0.00	408.14	402.48	1.40	1.16	4.73	3.00	-60.00	24.00	
11.01.2026	63.90	55.34	8.56	418.16	410.76	0.00	410.33	404.94	1.32	1.22	4.79	3.48	-60.00	24.00	
12.01.2026	68.79	58.91	9.87	416.38	408.75	0.00	407.46	402.24	1.29	1.26	4.69	3.99	-60.00	24.00	
13.01.2026	73.25	62.45	10.80	419.43	411.65	0.00	409.36	404.35	1.23	1.30	4.52	4.40	-60.00	24.00	
14.01.2026	73.63	62.58	11.04	417.18	409.28	0.00	407.07	402.00	1.25	1.29	4.53	4.47	-60.00	24.00	
15.01.2026	73.07	62.20	10.87	419.51	411.56	0.00	409.48	404.32	1.27	1.27	4.52	4.43	-60.00	24.00	
16.01.2026	73.14	62.02	11.11	417.21	409.31	0.00	407.22	402.14	1.25	1.25	4.42	4.50	-60.00	24.00	
17.01.2026	70.23	59.87	10.35	419.29	411.46	0.00	409.96	404.71	1.29	1.20	4.53	4.22	-60.00	24.00	
18.01.2026	68.10	58.33	9.77	416.58	408.81	0.00	407.82	402.42	1.33	1.18	4.51	3.96	-60.00	24.00	
19.01.2026	67.05	57.67	9.38	418.70	410.96	0.00	410.14	404.67	1.34	1.17	4.40	3.82	-60.00	24.00	
20.01.2026	69.60	59.48	10.12	416.68	408.85	0.00	407.56	402.23	1.32	1.19	4.55	4.09	-60.00	24.00	
21.01.2026	76.92	64.94	11.97	420.23	412.16	0.00	409.20	404.30	1.20	1.28	4.59	4.87	-60.00	24.00	
22.01.2026	78.72	66.26	12.46	418.34	410.19	0.00	406.90	402.07	1.19	1.29	4.19	5.05	-60.00	24.00	
23.01.2026	77.84	65.53	12.30	420.65	412.69	0.00	409.39	404.69	1.15	1.27	4.31	5.01	-60.00	24.00	
24.01.2026	77.45	65.15	12.30	418.25	410.36	0.00	407.15	402.49	1.15	1.25	4.35	4.99	-60.00	24.00	
25.01.2026	76.36	64.39	11.96	420.46	412.47	0.00	409.57	404.74	1.19	1.23	4.40	4.88	-60.00	24.00	
26.01.2026	75.01	63.56	11.45	417.94	410.15	0.00	407.46	402.63	1.19	1.20	4.25	4.64	-60.00	24.00	
27.01.2026	69.96	59.62	10.34	413.99	406.54	0.00	404.83	399.92	1.22	1.12	4.44	4.16	-60.00	24.00	
28.01.2026	67.22	57.63	9.59	409.08	401.84	0.00	400.67	395.70	1.25	1.08	4.28	3.81	-60.00	24.00	
29.01.2026	63.79	55.04	8.75	411.27	404.14	0.00	403.58	398.46	1.28	1.03	4.36	3.50	-60.00	24.00	
30.01.2026	59.28	51.68	7.60	408.54	401.64	0.00	401.88	396.62	1.32	0.98	4.17	3.02	-60.00	24.00	
31.01.2026	61.85	53.40	8.45	411.05	403.96	0.00	403.79	398.60	1.29	0.99	4.38	3.38	-60.00	24.00	
Средние:	67.80	58.12	9.68	---	---	---	---	---	1.29	1.21	4.53	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	12915.33	12679.76	0.00	12644.02	12481.82	---	---	---	121.50	---	744.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.12.2025	77885.68	76727.70	0.00	76807.88	75928.46	537.07	5313.55
31.01.2026	12915.33	12679.76	0.00	12644.02	12481.82	121.50	744.00
Итого:	-64970.35	-64047.94	0.00	-64163.86	-63446.64	-415.57	-4569.55

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации