

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 343380

ПРЭМ SN 343354

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13788

КТПТР-01 SN 13788A

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	87.90	49.65	38.25	79.65	95.94	-18.55	77.00	94.82	-20.74	-17.82	0.90	0.90	2.975	24.0	0.0	
02.01.2026	91.70	50.68	41.02	89.10	96.15	-7.61	85.91	94.96	-10.01	-9.05	0.90	0.90	3.533	24.0	0.0	
03.01.2026	94.16	50.92	43.24	71.00	94.41	-28.31	68.35	93.21	-30.77	-24.86	0.90	0.90	2.958	24.0	0.0	
04.01.2026	85.64	48.58	37.06	29.61	97.75	-107.00	28.66	96.63	-108.50	-67.97	0.90	0.90	1.054	24.0	0.0	
05.01.2026	77.15	45.74	31.41	14.07	95.94	-148.84	13.70	94.94	-149.56	-81.24	0.90	0.90	0.432	24.0	0.0	*
06.01.2026	82.09	46.99	35.10	28.72	96.54	-108.29	27.89	95.57	-109.64	-67.68	0.90	0.90	0.977	24.0	0.0	
07.01.2026	90.01	49.82	40.19	77.86	94.98	-19.81	75.17	93.80	-22.05	-18.63	0.90	0.90	3.031	24.0	0.0	
08.01.2026	85.58	47.88	37.70	61.86	96.01	-43.26	59.88	94.94	-45.29	-35.06	0.90	0.90	2.226	24.0	0.0	
09.01.2026	74.72	44.53	30.19	20.34	95.61	-129.83	19.82	94.70	-130.77	-74.88	0.90	0.90	0.597	24.0	0.0	
10.01.2026	79.35	45.40	33.95	42.87	94.26	-74.95	41.69	93.30	-76.46	-51.61	0.90	0.90	1.408	24.0	0.0	
11.01.2026	87.05	49.44	37.61	43.99	98.57	-76.57	42.57	97.40	-78.35	-54.83	0.90	0.90	1.610	24.0	0.0	
12.01.2026	97.13	52.25	44.88	69.73	94.78	-30.45	66.98	93.58	-33.13	-26.60	0.90	0.90	2.996	24.0	0.0	
13.01.2026	102.84	55.85	46.99	58.12	101.80	-54.63	55.59	100.33	-57.39	-44.74	0.90	0.90	2.619	24.0	0.0	
14.01.2026	103.18	55.12	48.06	85.91	97.77	-12.91	82.16	96.33	-15.88	-14.17	0.90	0.90	3.960	24.0	0.0	
15.01.2026	102.77	53.78	48.99	98.09	95.07	3.13	93.82	93.77	0.05	0.05	0.90	0.90	4.607	24.0	0.0	
16.01.2026	104.63	53.14	51.49	96.47	93.32	3.32	92.13	92.12	0.01	0.01	0.90	0.90	4.754	24.0	0.0	
17.01.2026	99.53	51.22	48.31	95.82	93.00	2.99	91.87	91.83	0.04	0.04	0.90	0.90	4.442	24.0	0.0	
18.01.2026	94.47	50.92	43.55	98.97	96.47	2.56	95.26	95.27	-0.01	-0.01	0.90	0.90	4.155	24.0	0.0	
19.01.2026	93.61	51.61	42.00	101.35	98.92	2.43	97.60	97.64	-0.04	-0.04	0.90	0.90	4.104	24.0	0.0	
20.01.2026	98.57	52.95	45.62	98.81	96.09	2.79	94.80	94.87	-0.07	-0.07	0.90	0.90	4.332	24.0	0.0	
21.01.2026	110.59	57.65	52.94	103.04	99.40	3.60	97.94	97.85	0.09	0.09	0.90	0.90	5.201	24.0	0.0	
22.01.2026	114.84	58.67	56.17	101.85	97.91	3.94	96.47	96.35	0.12	0.12	0.90	0.90	5.441	24.0	0.0	
23.01.2026	114.14	57.28	56.86	99.47	95.62	3.95	94.27	94.18	0.10	0.09	0.90	0.90	5.381	24.0	0.0	
24.01.2026	113.33	56.58	56.75	99.09	95.26	3.94	93.98	93.82	0.17	0.16	0.90	0.90	5.353	24.0	0.0	
25.01.2026	110.97	57.11	53.86	103.29	99.58	3.66	98.16	98.05	0.11	0.11	0.90	0.90	5.304	24.0	0.0	
26.01.2026	109.18	62.37	46.81	124.82	121.32	2.84	118.78	119.10	-0.27	-0.32	0.90	0.90	5.583	24.0	0.0	
27.01.2026	100.72	52.96	47.76	96.67	94.31	2.47	92.61	93.10	-0.53	-0.49	0.90	0.90	4.430	24.0	0.0	
28.01.2026	93.86	52.12	41.74	100.64	98.70	1.95	96.88	97.43	-0.57	-0.55	0.90	0.90	4.046	24.0	0.0	
29.01.2026	89.80	49.80	40.00	97.34	95.68	1.72	94.01	94.59	-0.62	-0.58	0.90	0.90	3.765	24.0	0.0	
30.01.2026	86.22	48.97	37.25	95.76	94.35	1.48	92.69	93.24	-0.59	-0.55	0.90	0.90	3.452	24.0	0.0	
31.01.2026	90.32	47.99	42.33	89.95	88.29	1.86	86.81	87.28	-0.54	-0.47	0.90	0.90	3.676	24.0	0.0	
Средние:	95.68	51.87	43.81	---	---	-26.21	---	---	-28.74	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2474.26	3003.80	---	2373.45	2965.00	---	-591.55	---	---	108.402	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	48681.94	45655.48	47447.45	45229.35	2218.10	1478.708	23581.0	0.0
31.01.2026	51156.20	48659.28	49820.90	48194.35	1626.55	1587.110	24325.0	0.0
Итого:	2474.26	3003.80	2373.45	2965.00	-591.55	108.402	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.01.2026 0:00:00 - 31.01.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 343380
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13788

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2026	56.15	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.01.2026	56.38	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.01.2026	56.78	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.01.2026	56.62	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.01.2026	57.68	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.01.2026	57.67	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.01.2026	56.71	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.01.2026	57.55	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.01.2026	58.31	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.01.2026	58.49	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.01.2026	57.25	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.01.2026	59.32	7.03	6.90	7.00	0.377	24.0	0.0	*
13.01.2026	59.30	11.65	11.46	7.00	0.622	24.0	0.0	*
14.01.2026	59.55	12.50	12.29	7.00	0.670	24.0	0.0	*
15.01.2026	59.03	10.59	10.44	7.00	0.564	24.0	0.0	*
16.01.2026	59.07	11.07	10.88	7.00	0.588	24.0	0.0	*
17.01.2026	59.26	12.11	11.91	7.00	0.647	24.0	0.0	*
18.01.2026	59.54	12.94	12.73	7.00	0.697	24.0	0.0	*
19.01.2026	59.09	12.31	12.11	7.00	0.656	24.0	0.0	*
20.01.2026	58.42	10.18	10.03	7.00	0.535	24.0	0.0	*
21.01.2026	59.45	11.13	10.95	7.00	0.595	24.0	0.0	*
22.01.2026	59.55	10.20	10.03	7.00	0.550	24.0	0.0	*
23.01.2026	59.44	10.58	10.40	7.00	0.567	24.0	0.0	*
24.01.2026	59.41	10.54	10.38	7.00	0.566	24.0	0.0	*
25.01.2026	59.96	12.71	12.51	7.00	0.687	24.0	0.0	*
26.01.2026	60.34	11.16	10.96	7.00	0.605	24.0	0.0	*
27.01.2026	58.70	10.34	10.18	7.00	0.548	24.0	0.0	*
28.01.2026	59.51	12.64	12.45	7.00	0.680	24.0	0.0	*
29.01.2026	58.92	10.59	10.42	7.00	0.561	24.0	0.0	*
30.01.2026	59.60	9.95	9.79	7.00	0.536	24.0	0.0	*
31.01.2026	58.33	11.73	11.54	7.00	0.616	24.0	0.0	*
Средние:	58.56	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	221.95	218.36	---	11.867	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.12.2025	4853.19	4768.01	263.732	23581.0	0.0
31.01.2026	5075.14	4986.37	275.599	24325.0	0.0
Итого:	221.95	218.36	11.867	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации