

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ИП Осипов Александр Михайлович)
Прибор: ИМ2300 А-Е (пристрой) Заводской номер: СВ882
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 20619
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 8605 г

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2026	79.75	49.58	30.17	0.75	0.74	17.44	17.63	-1.10	0.528	24.0	24.0
02.02.2026	87.97	55.78	32.20	0.84	0.84	19.59	19.81	-1.10	0.631	24.0	24.0
03.02.2026	83.72	52.86	30.86	0.81	0.81	18.92	19.13	-1.08	0.584	24.0	24.0
04.02.2026	81.15	52.64	28.51	0.86	0.85	20.02	20.24	-1.10	0.571	24.0	24.0
05.02.2026	81.57	52.85	28.73	0.87	0.86	20.19	20.41	-1.08	0.579	24.0	24.0
06.02.2026	90.16	56.39	33.78	0.83	0.82	19.14	19.34	-1.06	0.647	24.0	24.0
07.02.2026	87.55	56.61	30.95	0.89	0.88	20.65	20.88	-1.09	0.639	24.0	24.0
08.02.2026	86.56	56.09	30.47	0.91	0.90	21.03	21.27	-1.09	0.641	24.0	24.0
09.02.2026	84.44	55.73	28.71	0.93	0.92	21.54	21.78	-1.10	0.619	24.0	24.0
10.02.2026	91.50	58.97	32.53	0.91	0.91	21.15	21.39	-1.11	0.689	24.0	24.0
11.02.2026	98.11	62.58	35.52	0.92	0.91	21.15	21.37	-1.01	0.753	24.0	24.0
12.02.2026	97.88	62.37	35.50	0.91	0.90	20.93	21.13	-0.96	0.744	24.0	24.0
13.02.2026	87.71	57.33	30.37	0.90	0.89	20.93	21.15	-1.04	0.636	24.0	24.0
14.02.2026	81.06	53.54	27.53	0.88	0.88	20.63	20.86	-1.08	0.568	24.0	24.0
15.02.2026	73.66	50.14	23.51	0.92	0.92	21.46	21.70	-1.13	0.504	24.0	24.0
16.02.2026	66.53	45.59	20.94	0.87	0.87	20.48	20.70	-1.10	0.428	24.0	24.0
17.02.2026	57.99	40.11	17.88	0.73	0.73	17.21	17.40	-1.05	0.321	24.0	24.0
18.02.2026	67.42	44.53	22.90	0.83	0.83	19.52	19.72	-1.00	0.458	24.0	24.0
19.02.2026	83.38	53.42	29.96	0.86	0.85	19.91	20.11	-1.00	0.597	24.0	24.0
20.02.2026	87.79	56.37	31.42	0.88	0.87	20.47	20.68	-0.99	0.644	24.0	24.0
21.02.2026	86.24	55.86	30.38	0.89	0.88	20.67	20.87	-0.99	0.627	24.0	24.0
22.02.2026	80.39	53.01	27.38	0.89	0.88	20.70	20.91	-1.01	0.567	24.0	24.0
23.02.2026	86.66	55.86	30.81	0.88	0.87	20.41	20.62	-1.01	0.630	24.0	24.0
24.02.2026	88.77	57.46	31.31	0.90	0.89	20.87	21.08	-1.03	0.653	24.0	24.0
25.02.2026	81.44	54.04	27.40	0.90	0.90	21.04	21.25	-1.02	0.577	24.0	24.0
26.02.2026	82.23	54.06	28.17	0.89	0.88	20.64	20.85	-0.99	0.581	24.0	24.0
27.02.2026	85.52	55.50	30.02	0.88	0.87	20.48	20.69	-1.01	0.615	24.0	24.0
28.02.2026	84.93	55.18	29.75	0.88	0.87	20.44	20.64	-0.99	0.608	24.0	24.0
Средние:	83.29	54.09	29.20	0.87	0.87	---	---	-1.05	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	567.61	573.59	---	16.637	672.0	672.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	2407.01	2421.34	59.033	2909.6	3396.4
28.02.2026	2974.62	2994.93	75.671	3581.6	4068.4
Итого:	567.61	573.59	16.637	672.0	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857
Точка измерения: ТС1; Ресурс: TC

Подача: ВПС SN 151007310

Обратка: ВПС SN 151007309

Холодная вода:

Схема измерений: 1.3

Датчик давления:

Коммуналец СДВ-И SN а632233

Коммуналец СДВ-И SN а632232

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 16296а

КТПТР-01 SN 16296

Дата	tsv1	tsv2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	txb	Pxb	TWork	QntHIP	NS	ISCodes:	ISCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.02.2026	93.68	51.77	93.98	51.62	177.471	168.651	0.000	170.94	166.55	2.60	5.25	4.17	7.175	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
02.02.2026	89.79	51.40	89.86	51.45	192.651	183.601	0.000	186.06	181.35	2.57	4.77	3.75	7.153	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
03.02.2026	86.11	47.84	86.12	47.80	160.231	152.711	0.000	155.13	151.09	2.64	5.07	3.94	5.946	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
04.02.2026	87.13	51.61	86.68	49.39	192.231	183.611	0.000	185.99	181.32	2.54	5.32	4.18	6.618	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
05.02.2026	96.24	59.19	96.41	58.78	258.571	246.621	0.000	248.60	242.63	2.43	5.21	4.19	9.231	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
06.02.2026	93.12	50.92	92.94	50.74	165.931	157.781	0.000	159.89	155.88	2.54	5.46	4.26	6.760	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
07.02.2026	91.74	50.69	91.80	50.12	165.981	157.991	0.000	160.10	156.11	2.52	5.56	4.31	6.584	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
08.02.2026	89.24	47.46	89.24	47.27	140.671	133.731	0.000	135.92	132.34	2.67	5.49	4.18	5.687	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
09.02.2026	97.19	50.76	97.26	50.51	150.991	143.061	0.000	145.07	141.35	2.59	5.48	4.22	6.749	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
10.02.2026	104.25	52.48	104.42	52.30	146.251	138.011	0.000	139.77	136.25	2.55	5.52	4.26	7.255	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
11.02.2026	104.22	53.88	104.19	53.76	160.511	151.581	0.000	153.41	149.54	2.55	5.51	4.28	7.742	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
12.02.2026	93.09	50.48	93.03	50.37	164.291	156.091	0.000	158.31	154.25	2.60	5.55	4.31	6.758	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
13.02.2026	85.82	49.86	85.74	49.91	186.141	177.711	0.000	180.26	175.66	2.58	5.54	4.35	6.491	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
14.02.2026	77.26	44.98	77.53	44.97	158.981	152.081	0.000	154.81	150.67	2.71	5.66	4.36	5.002	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
15.02.2026	70.07	44.53	69.95	44.28	191.741	184.121	0.000	187.52	182.44	2.75	5.53	4.36	4.793	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
16.02.2026	55.29	41.88	60.67	43.54	304.351	294.380	0.000	299.82	291.97	2.65	3.76	2.92	3.893	5.00	5.00	24.0	21.0	*		R7,C,I,U
17.02.2026	65.24	43.39	71.77	44.71	250.291	240.811	0.000	245.17	238.65	2.69	5.29	4.23	5.273	5.00	5.00	24.0	21.6	*	O,P	R7,C,I,U
18.02.2026	88.00	53.56	88.67	52.71	223.371	213.421	0.000	216.00	210.58	2.54	5.57	4.47	7.451	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
19.02.2026	92.93	53.40	93.19	52.48	191.141	182.051	0.000	184.21	179.64	2.51	5.47	4.29	7.295	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
20.02.2026	92.06	52.83	91.89	50.95	181.111	172.511	0.000	174.65	170.27	2.54	5.45	4.25	6.865	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
21.02.2026	85.70	48.35	85.67	48.09	168.081	160.371	0.000	162.79	158.64	2.58	5.49	4.29	6.087	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
22.02.2026	91.33	52.04	92.29	50.96	182.951	174.371	0.000	176.50	172.18	2.48	5.47	4.30	6.947	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
23.02.2026	94.79	50.77	94.44	50.15	156.601	148.691	0.000	150.72	146.91	2.56	5.44	4.21	6.647	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
24.02.2026	85.78	46.92	86.10	46.74	149.351	142.301	0.000	144.63	140.85	2.65	5.43	4.19	5.628	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
25.02.2026	87.16	47.78	87.35	46.99	152.161	144.981	0.000	147.22	143.45	2.60	5.44	4.25	5.805	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
26.02.2026	91.31	49.56	91.40	49.37	164.191	156.241	0.000	158.41	154.46	2.53	5.46	4.28	6.624	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
27.02.2026	90.54	50.19	90.48	49.82	171.931	163.711	0.000	165.97	161.80	2.55	5.50	4.32	6.707	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
28.02.2026	90.32	49.31	90.17	48.85	159.351	151.631	0.000	153.85	149.92	2.59	5.57	4.37	6.319	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
Средние:	88.19	49.92	88.69	49.59	---	---	---	---	---	2.58	5.37	4.20	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	5067.526	4832.823	0.000	4901.73	4776.77	---	---	---	181.485	---	---	672.0	666.6			

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	221346.50	220988.16	0.13	215679.89	218748.84	6231.095	56411.6	32147.4
28.02.2026	226414.03	225820.98	0.13	220581.63	223525.63	6412.580	57083.6	32814.0
Итого:	5067.53	4832.83	0.00	4901.73	4776.78	181.484	672.0	666.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: 2.1

Дата	tcв3 °C	tcв4 °C	t3 °C	t4 °C	V3 м3	V4 м3	V5 м3	M3 т	M4 т	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qtv Гкал	txв °C	Pxв кгс/см2	TWork ч	QntHIP ч	NS	ISCodes:	ISCodes:
01.02.2026	70.73	60.69	71.55	60.68	86.628	61.716	0.000	84.69	60.67	5.76	4.02	2.189	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
02.02.2026	67.04	57.21	67.38	57.21	82.173	61.456	0.000	80.51	60.53	5.78	4.05	1.837	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
03.02.2026	65.03	56.26	65.64	56.26	81.748	61.420	0.000	80.18	60.52	5.77	4.04	1.713	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
04.02.2026	65.80	56.53	65.92	56.54	82.421	61.351	0.000	80.81	60.44	5.77	4.04	1.801	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
05.02.2026	66.62	57.37	66.88	57.38	81.297	61.401	0.000	79.67	60.47	5.77	4.03	1.744	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
06.02.2026	64.92	56.15	65.26	56.15	81.793	61.300	0.000	80.23	60.41	5.78	4.03	1.720	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
07.02.2026	64.17	55.61	64.41	55.62	85.211	61.129	0.000	83.62	60.25	5.76	4.02	1.900	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
08.02.2026	62.52	54.81	63.20	54.83	89.137	61.499	0.000	87.55	60.64	5.75	3.98	2.017	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
09.02.2026	68.59	58.99	68.66	58.99	83.757	62.790	0.000	81.99	61.78	5.79	3.95	1.881	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
10.02.2026	65.51	57.01	66.18	57.02	83.223	61.173	0.000	81.60	60.25	5.74	3.99	1.806	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
11.02.2026	63.77	54.86	63.62	54.88	81.337	61.182	0.000	79.83	60.33	5.46	3.71	1.685	5.00	5.00	24.0	24.0	*		R9,I
12.02.2026	65.49	56.35	65.52	56.36	81.937	61.093	0.000	80.34	60.20	5.68	3.93	1.772	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
13.02.2026	65.67	56.58	65.68	56.59	81.046	61.084	0.000	79.46	60.18	5.76	4.01	1.719	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
14.02.2026	65.99	56.77	65.98	56.78	79.825	61.156	0.000	78.25	60.24	5.79	4.03	1.656	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
15.02.2026	66.46	57.18	66.42	57.20	86.614	60.973	0.000	84.89	60.05	5.78	4.02	2.086	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
16.02.2026	55.80	50.08	57.01	50.09	83.873	61.018	0.000	82.63	60.29	5.77	4.01	1.482	5.00	5.00	24.0	24.0	*		R9,I
17.02.2026	62.07	52.57	61.08	52.67	81.323	60.659	0.000	79.86	59.86	5.80	4.05	1.713	5.00	5.00	24.0	23.8	*	2,3,Q,R	R9,I,V
18.02.2026	65.37	56.28	65.39	56.29	81.599	61.194	0.000	80.02	60.30	5.78	4.02	1.741	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
19.02.2026	65.34	56.38	65.35	56.39	81.989	61.145	0.000	80.40	60.25	5.78	4.02	1.758	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
20.02.2026	65.41	55.99	65.42	56.00	81.043	61.267	0.000	79.47	60.38	5.78	4.02	1.724	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
21.02.2026	65.62	56.10	65.62	56.11	83.078	61.239	0.000	81.46	60.35	5.79	4.03	1.857	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
22.02.2026	65.42	56.45	65.42	56.47	83.211	61.011	0.000	81.60	60.11	5.82	4.06	1.839	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
23.02.2026	65.57	56.37	65.58	56.39	85.235	61.062	0.000	83.58	60.16	5.76	4.01	1.973	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
24.02.2026	65.70	56.67	65.69	56.68	81.342	61.209	0.000	79.75	60.30	5.78	4.02	1.727	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
25.02.2026	65.57	56.27	65.55	56.28	82.325	61.240	0.000	80.72	60.34	5.78	4.02	1.798	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
26.02.2026	65.50	56.06	65.49	56.08	82.785	61.204	0.000	81.18	60.31	5.78	4.03	1.833	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
27.02.2026	65.51	56.09	65.51	56.11	80.608	61.300	0.000	79.04	60.41	5.79	4.03	1.699	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
28.02.2026	65.63	56.14	65.61	56.15	83.377	61.293	0.000	81.75	60.40	5.77	4.01	1.870	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
Средние:	65.24	56.21	65.39	56.22	---	---	---	---	---	5.76	4.01	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	2319.939	1715.557	0.000	2275.07	1690.43	---	---	50.540	---	---	672.0	671.8			

Дата	V3 м3	V4 м3	V5 м3	M3 т	M4 т	Qtv Гкал	TWork ч	QntHIP ч
31.01.2026	26145.58	12866.91	0.13	25684.13	12681.80	823.663	56411.6	7283.3
28.02.2026	28465.52	14582.47	0.13	27959.19	14372.23	874.203	57083.6	7955.1
Итого:	2319.94	1715.56	0.00	2275.06	1690.43	50.540	672.0	671.8

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации