

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 21 (население ТЭЦ-14)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105379
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 309011
Обратка: ПРЭМ SN 315338
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТСП-Н SN 32053г
КТСП-Н SN 32053Х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	98.33	55.06	43.27	122.43	118.19	3.52	117.49	116.48	0.86	1.01	0.00	0.00	5.095	24.0	0.0	
02.02.2026	93.66	52.86	40.80	120.68	116.59	3.45	116.18	115.03	0.99	1.15	0.00	0.00	4.747	24.0	0.0	
03.02.2026	89.44	51.34	38.10	112.73	109.38	3.02	108.87	107.99	0.81	0.88	0.00	0.00	4.149	24.0	0.0	
04.02.2026	90.55	49.78	40.77	101.11	97.96	3.16	97.55	96.81	0.76	0.74	0.00	0.00	3.983	24.0	0.0	
05.02.2026	99.47	58.93	40.54	130.55	125.98	3.56	125.17	123.92	1.00	1.25	0.00	0.00	5.089	24.0	0.0	
06.02.2026	95.77	54.67	41.10	115.88	112.07	3.34	111.39	110.47	0.83	0.92	0.00	0.00	4.585	24.0	0.0	
07.02.2026	94.59	53.20	41.39	111.12	107.50	3.31	106.92	106.04	0.83	0.88	0.00	0.00	4.431	24.0	0.0	
08.02.2026	91.80	50.07	41.73	101.03	97.80	3.25	97.41	96.63	0.80	0.78	0.00	0.00	4.070	24.0	0.0	
09.02.2026	100.15	54.11	46.04	99.96	96.27	3.76	95.79	94.93	0.90	0.86	0.00	0.00	4.421	24.0	0.0	
10.02.2026	106.04	55.80	50.24	99.40	95.32	4.19	94.83	93.91	0.97	0.92	0.00	0.00	4.776	24.0	0.0	
11.02.2026	105.81	56.56	49.25	106.67	102.25	4.23	101.78	100.69	1.08	1.09	0.00	0.00	5.027	24.0	0.0	
12.02.2026	95.73	54.08	41.65	111.01	107.29	3.41	106.73	105.79	0.88	0.94	0.00	0.00	4.452	24.0	0.0	
13.02.2026	89.20	52.23	36.97	121.08	117.54	2.97	116.95	116.00	0.82	0.95	0.00	0.00	4.327	24.0	0.0	
14.02.2026	81.19	43.57	37.62	89.80	87.52	2.57	87.19	86.75	0.51	0.44	0.00	0.00	3.279	24.0	0.0	
15.02.2026	74.60	41.95	32.65	96.59	94.59	2.09	94.19	93.80	0.41	0.39	0.00	0.00	3.071	24.0	0.0	
16.02.2026	60.96	36.41	24.55	58.80	57.88	1.58	57.69	57.49	0.35	0.20	0.00	0.00	1.398	24.0	0.0	
17.02.2026	78.52	44.52	34.00	110.27	107.68	2.38	107.19	106.63	0.52	0.56	0.00	0.00	3.632	24.0	0.0	
18.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
19.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
20.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
21.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
22.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
23.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
24.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
25.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
26.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.02.2026	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	90.93	50.89	40.04	---	---	3.16	---	---	0.78	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1809.11	1751.81	---	1743.32	1729.36	---	13.96	---	---	70.532	408.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	96822.11	94974.26	94305.67	93740.69	564.98	2256.364	26335.0	4.0
17.02.2026	98631.22	96726.07	96048.99	95470.05	578.94	2326.896	26743.0	4.0
Итого:	1809.11	1751.81	1743.32	1729.36	13.96	70.532	408.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации