

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 12 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 372490
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ППС-5 SN 372490
Обратка: ППС-5 SN 372480
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
ДДИ SN 130923
ДДИ SN 8010281

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1339236г
КТС-Б SN 1339236х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.02.2026	94.73	51.16	43.57	121.84	117.03	0.00	117.25	115.59	1.42	5.26	3.97	5.12	-60.00	24.00	
02.02.2026	90.97	49.23	41.74	118.47	114.02	0.00	114.32	112.72	1.41	4.74	3.51	4.78	-60.00	24.00	
03.02.2026	86.09	48.92	37.17	123.72	119.50	0.00	119.79	118.15	1.38	5.11	3.76	4.46	-60.00	24.00	
04.02.2026	88.55	50.00	38.54	124.69	120.27	0.00	120.53	118.86	1.40	5.34	3.98	4.65	-60.00	24.00	
05.02.2026	97.60	51.97	45.63	122.02	117.00	0.00	117.18	115.52	1.43	5.25	3.96	5.36	-60.00	24.00	
06.02.2026	93.47	52.00	41.46	128.07	123.21	0.00	123.36	121.65	1.40	5.49	4.07	5.12	-60.00	24.00	
07.02.2026	92.79	52.37	40.42	130.95	126.02	0.00	126.20	124.41	1.43	5.59	4.10	5.11	-60.00	24.00	
08.02.2026	90.14	51.99	38.15	131.85	127.17	0.00	127.31	125.56	1.38	5.49	3.97	4.86	-60.00	24.00	
09.02.2026	99.21	55.02	44.19	131.15	125.79	0.00	125.79	124.03	1.41	5.50	4.03	5.57	-60.00	24.00	
10.02.2026	105.91	57.47	48.44	131.55	125.66	0.00	125.53	123.75	1.43	5.52	4.06	6.10	-60.00	24.00	
11.02.2026	104.76	56.82	47.95	130.73	124.94	0.00	124.86	123.08	1.43	5.54	4.09	6.00	-60.00	24.00	
12.02.2026	93.21	52.71	40.50	129.44	124.57	0.00	124.71	122.95	1.42	5.57	4.12	5.06	-60.00	24.00	
13.02.2026	85.75	49.79	35.95	127.74	123.44	0.00	123.72	122.00	1.40	5.58	4.15	4.45	-60.00	24.00	
14.02.2026	77.74	47.46	30.28	131.09	127.28	0.00	127.63	125.92	1.35	5.67	4.15	3.87	-60.00	24.00	
15.02.2026	70.36	44.04	26.32	125.44	122.16	0.00	122.68	121.03	1.35	5.57	4.16	3.23	-60.00	24.00	
16.02.2026	58.88	38.12	20.76	107.26	104.57	0.00	105.44	103.81	1.56	3.50	2.45	2.19	-60.00	24.00	
17.02.2026	77.60	45.19	32.41	124.54	120.60	0.00	121.23	119.42	1.51	5.60	4.22	3.93	-60.00	24.00	
18.02.2026	90.54	50.30	40.24	124.82	120.06	0.00	120.49	118.63	1.55	5.60	4.24	4.85	-60.00	24.00	
19.02.2026	94.22	51.98	42.25	127.25	122.16	0.00	122.51	120.62	1.56	5.48	4.08	5.18	-60.00	24.00	
20.02.2026	92.42	51.68	40.74	128.97	123.96	0.00	124.33	122.41	1.55	5.47	4.03	5.07	-60.00	24.00	
21.02.2026	86.29	49.46	36.83	126.20	121.75	0.00	122.19	120.35	1.51	5.51	4.10	4.50	-60.00	23.83	
22.02.2026	94.30	51.99	42.30	127.26	122.20	0.00	122.52	120.66	1.53	5.48	4.08	5.19	-60.00	24.00	
23.02.2026	95.26	52.92	42.34	130.04	124.86	0.00	125.10	123.23	1.51	5.47	4.00	5.31	-60.00	24.00	
24.02.2026	86.31	50.04	36.27	128.50	124.03	0.00	124.41	122.57	1.49	5.44	4.00	4.52	-60.00	24.00	
25.02.2026	88.55	50.31	38.24	126.84	122.21	0.00	122.61	120.76	1.53	5.46	4.05	4.69	-60.00	24.00	
26.02.2026	92.56	51.60	40.96	126.82	121.89	0.00	122.24	120.37	1.54	5.47	4.08	5.01	-60.00	24.00	
27.02.2026	91.33	51.02	40.31	126.47	121.62	0.00	122.01	120.14	1.55	5.52	4.13	4.93	-60.00	24.00	
28.02.2026	91.09	51.19	39.90	127.74	122.89	0.00	123.26	121.38	1.53	5.59	4.17	4.92	-60.00	24.00	
Средние:	89.67	50.60	39.07	---	---	---	---	---	1.46	5.39	3.99	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	3541.43	3410.86	0.00	3419.18	3369.57	---	---	---	134.04	---	671.83	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.01.2026	3861.84	3709.81	0.00	3715.19	3663.34	160.27	744.00
28.02.2026	7403.27	7120.67	0.00	7134.37	7032.90	294.31	1415.83
Итого:	3541.43	3410.86	0.00	3419.18	3369.57	134.04	671.83

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 12 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 22596
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: 2.1

Дата	тсв1	тсв2	t1	t2	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q _{tv}	тхв	Рхв	T _{Work}	Q _{ntHIP}	NS	vSCodes
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч		
01.02.2026	70.13	50.25	72.10	50.26	24.403	7.914	23.86	7.82	5.63	3.21	1.200	5.00	5.00	24.0	24.0		
02.02.2026	67.17	47.64	67.85	47.65	20.464	7.881	20.05	7.80	5.63	3.23	0.914	5.00	5.00	24.0	24.0		
03.02.2026	64.60	47.16	66.06	47.17	20.941	7.867	20.54	7.79	5.62	3.23	0.896	5.00	5.00	24.0	24.0		
04.02.2026	66.18	47.66	66.43	47.67	21.116	7.864	20.70	7.78	5.62	3.22	0.934	5.00	5.00	24.0	24.0		
05.02.2026	66.92	47.75	67.36	47.76	21.528	7.869	21.09	7.79	5.63	3.22	0.973	5.00	5.00	24.0	24.0		
06.02.2026	64.87	46.72	65.65	46.73	20.340	7.857	19.95	7.78	5.62	3.22	0.870	5.00	5.00	24.0	24.0		
07.02.2026	64.29	46.41	64.80	46.42	19.938	7.855	19.56	7.78	5.62	3.21	0.838	5.00	5.00	24.0	24.0		
08.02.2026	62.22	46.52	63.59	46.54	23.713	7.881	23.29	7.80	5.60	3.17	1.009	5.00	5.00	24.0	24.0		
09.02.2026	69.02	49.15	69.17	49.18	19.457	7.960	19.04	7.87	5.64	3.15	0.872	5.00	5.00	24.0	24.0		
10.02.2026	65.20	48.09	66.55	48.11	20.881	7.824	20.48	7.74	5.59	3.18	0.900	5.00	5.00	24.0	24.0		
11.02.2026	64.38	46.61	64.09	46.62	21.079	7.829	20.68	7.75	5.31	2.90	0.906	5.00	5.00	24.0	24.0		
12.02.2026	65.97	47.64	65.95	47.64	19.652	7.817	19.26	7.73	5.53	3.11	0.845	5.00	5.00	24.0	24.0		
13.02.2026	66.19	47.41	66.12	47.42	20.452	7.804	20.05	7.72	5.61	3.19	0.899	5.00	5.00	24.0	24.0		
14.02.2026	66.54	48.01	66.45	48.02	20.853	7.789	20.44	7.71	5.63	3.22	0.926	5.00	5.00	24.0	24.0		
15.02.2026	67.04	48.60	66.89	48.61	23.878	7.784	23.39	7.70	5.63	3.20	1.116	5.00	5.00	24.0	24.0		
16.02.2026	55.52	43.12	57.17	43.16	21.810	7.785	21.49	7.72	5.60	3.20	0.792	5.00	5.00	24.0	24.0		
17.02.2026	63.88	43.49	61.82	43.52	20.788	7.799	20.40	7.73	5.65	3.22	0.904	5.00	5.00	24.0	24.0		
18.02.2026	65.91	47.01	65.85	47.02	21.722	7.771	21.29	7.69	5.63	3.20	0.974	5.00	5.00	24.0	24.0		
19.02.2026	65.83	46.88	65.81	46.89	21.047	7.768	20.63	7.69	5.62	3.20	0.933	5.00	5.00	24.0	24.0		
20.02.2026	65.95	46.77	65.88	46.78	21.268	7.751	20.85	7.67	5.62	3.20	0.951	5.00	5.00	24.0	24.0		
21.02.2026	66.16	46.82	66.08	46.85	21.405	7.651	20.98	7.57	5.63	3.22	0.967	5.00	5.00	24.0	23.9	*	0,1,O,P
22.02.2026	65.93	46.84	65.85	46.85	22.401	7.696	21.96	7.62	5.68	3.25	1.020	5.00	5.00	24.0	24.0		
23.02.2026	66.09	46.97	66.02	46.98	23.182	7.690	22.72	7.61	5.62	3.19	1.069	5.00	5.00	24.0	24.0		
24.02.2026	66.23	47.47	66.11	47.48	20.106	7.678	19.71	7.60	5.62	3.19	0.884	5.00	5.00	24.0	24.0		
25.02.2026	66.10	47.32	66.01	47.33	21.569	7.680	21.14	7.60	5.62	3.20	0.970	5.00	5.00	24.0	24.0		
26.02.2026	66.01	46.92	65.94	46.93	21.030	7.688	20.62	7.61	5.63	3.20	0.939	5.00	5.00	24.0	24.0		
27.02.2026	66.01	46.63	65.92	46.64	19.453	7.686	19.07	7.61	5.63	3.20	0.847	5.00	5.00	24.0	24.0		
28.02.2026	66.15	46.71	66.04	46.72	20.546	7.681	20.14	7.60	5.62	3.18	0.915	5.00	5.00	24.0	24.0		
Средние:	65.59	47.09	65.84	47.11	---	---	---	---	5.61	3.19	---	5.00	5.00	---	---		
Итого:	---	---	---	---	595.020	218.119	583.40	215.87	---	---	26.264	---	---	672.0	671.9		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q _{tv}	T _{Work}	Q _{ntHIP}
	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	1128.51	305.10	1107.23	302.03	53.225	8959.8	1208.0
28.02.2026	1723.53	523.22	1690.63	517.90	79.489	9631.8	1879.9
Итого:	595.02	218.12	583.40	215.87	26.264	672.0	671.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации