Отчет о суточных параметрах
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 753147	КТПТР-01 SN 13779
Обратка:	ПРЭМ SN 343343	КТПТР-01 SN 13779 A

Холодная вода:
Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	71.53	59.08	12.45	427.76	421.84	0.00	1.39	417.86	414.97	0.69	2.89	0.90	0.90	5.202	24.0	0.0	
02.02.2026	69.81	57.72	12.09	416.29	410.99	0.00	1.28	407.09	404.57	0.62	2.52	0.90	0.90	4.916	24.0	0.0	
03.02.2026	65.72	55.24	10.48	425.98	421.26	0.00	1.11	417.53	415.18	0.56	2.35	0.90	0.90	4.370	24.0	0.0	
04.02.2026	68.17	57.00	11.17	426.61	421.94	0.00	1.10	417.58	415.50	0.50	2.08	0.90	0.90	4.659	24.0	0.0	
05.02.2026	73.54	60.45	13.09	427.44	422.13	0.00	1.25	417.07	414.98	0.50	2.09	0.90	0.90	5.457	24.0	0.0	
06.02.2026	70.80	58.82	11.98	427.19	422.50	0.00	1.10	417.50	415.65	0.44	1.85	0.90	0.90	5.001	24.0	0.0	
07.02.2026	70.80	58.80	12.00	427.75	423.15	0.00	1.08	418.07	416.31	0.42	1.76	0.90	0.90	5.017	24.0	0.0	
08.02.2026	69.28	58.00	11.28	427.98	423.61	0.00	1.03	418.67	416.95	0.41	1.72	0.90	0.90	4.723	24.0	0.0	
09.02.2026	75.00	61.89	13.11	427.41	422.92	0.00	1.06	416.67	415.42	0.30	1.25	0.90	0.90	5.463	24.0	0.0	
10.02.2026	78.84	64.54	14.30	427.87	423.09	0.00	1.12	416.12	414.97	0.28	1.15	0.90	0.90	5.954	24.0	0.0	
11.02.2026	78.46	64.27	14.19	427.62	423.01	0.00	1.08	415.95	414.96	0.24	0.99	0.90	0.90	5.909	24.0	0.0	
12.02.2026	71.13	59.15	11.98	426.90	422.82	0.00	0.96	417.13	415.88	0.30	1.25	0.90	0.90	4.996	24.0	0.0	
13.02.2026	66.45	55.78	10.67	425.40	421.72	0.00	0.87	416.82	415.55	0.31	1.27	0.90	0.90	4.443	24.0	0.0	
14.02.2026	61.54	52.42	9.12	425.59	422.44	0.00	0.74	418.14	416.94	0.29	1.20	0.90	0.90	3.810	24.0	0.0	
15.02.2026	56.92	49.11	7.81	424.80	421.67	0.00	0.74	418.33	416.78	0.37	1.55	0.90	0.90	3.263	24.0	0.0	
16.02.2026	60.59	51.64	8.95	426.32	422.97	0.00	0.79	419.05	417.60	0.35	1.45	0.90	0.90	3.743	24.0	0.0	
17.02.2026	61.32	52.10	9.22	420.44	417.68	0.00	0.66	413.11	412.31	0.19	0.80	0.90	0.90	3.807	24.0	0.0	
18.02.2026	66.81	55.75	11.06	420.81	417.49	0.00	0.79	412.19	411.39	0.19	0.80	0.90	0.90	4.554	24.0	0.0	
19.02.2026	69.03	57.32	11.71	421.97	417.94	0.00	0.96	412.84	411.49	0.33	1.35	0.90	0.90	4.833	24.0	0.0	
20.02.2026	68.15	56.69	11.46	421.92	418.07	0.00	0.92	412.96	411.75	0.29	1.21	0.90	0.90	4.729	24.0	0.0	
21.02.2026	65.19	54.75	10.44	421.47	418.12	0.00	0.80	413.22	412.20	0.25	1.02	0.90	0.90	4.313	24.0	0.0	
22.02.2026	69.43	57.54	11.89	422.32	418.10	0.00	1.00	413.09	411.63	0.35	1.46	0.90	0.90	4.908	24.0	0.0	
23.02.2026	70.36	58.31	12.05	423.19	418.65	0.00	1.08	413.70	411.99	0.41	1.71	0.90	0.90	4.983	24.0	0.0	
24.02.2026	65.08	54.79	10.29	422.02	418.00	0.00	0.96	413.80	412.11	0.41	1.69	0.90	0.90	4.258	24.0	0.0	
25.02.2026	66.94	55.94	11.00	422.40	418.54	0.00	0.92	413.74	412.37	0.33	1.37	0.90	0.90	4.551	24.0	0.0	
26.02.2026	68.77	57.16	11.61	420.34	416.27	0.00	0.97	411.27	409.84	0.35	1.43	0.90	0.90	4.771	24.0	0.0	
27.02.2026	68.54	57.01	11.53	420.95	416.91	0.00	0.96	411.92	410.53	0.34	1.39	0.90	0.90	4.742	24.0	0.0	
28.02.2026	68.39	56.89	11.50	420.23	415.95	0.00	1.02	411.26	409.62	0.40	1.64	0.90	0.90	4.728	24.0	0.0	
Средние:	68.45	57.08	11.37	---	---	---	0.99	---	---	0.37	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11876.97	11759.78	0.00	---	11622.68	11579.44	---	43.24	---	---	132.103	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	142103.44	140668.07	0.00	139928.97	139075.80	853.17	1148.038	14328.0	0.0
28.02.2026	153980.41	152427.85	0.00	151551.65	150655.24	896.41	1280.141	15000.0	0.0
Итого:	11876.97	11759.78	0.00	11622.68	11579.44	43.24	132.103	672.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.02.2026 0:00:00 - 28.02.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 753147
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2026	59.94	12.00	11.84	7.00	0.649	24.0	0.0	*
02.02.2026	58.69	9.21	9.06	7.00	0.486	24.0	0.0	*
03.02.2026	58.98	10.51	10.34	7.00	0.559	24.0	0.0	*
04.02.2026	59.32	10.72	10.55	7.00	0.574	24.0	0.0	*
05.02.2026	58.96	11.41	11.23	7.00	0.606	24.0	0.0	*
06.02.2026	58.53	9.29	9.13	7.00	0.490	24.0	0.0	*
07.02.2026	59.08	10.26	10.09	7.00	0.545	24.0	0.0	*
08.02.2026	60.04	12.45	12.26	7.00	0.675	24.0	0.0	*
09.02.2026	58.92	10.19	10.02	7.00	0.545	24.0	0.0	*
10.02.2026	59.03	10.28	10.11	7.00	0.548	24.0	0.0	*
11.02.2026	58.98	10.84	10.68	7.00	0.578	24.0	0.0	*
12.02.2026	58.81	9.65	9.48	7.00	0.509	24.0	0.0	*
13.02.2026	59.02	9.52	9.36	7.00	0.505	24.0	0.0	*
14.02.2026	59.18	10.14	9.95	7.00	0.541	24.0	0.0	*
15.02.2026	59.88	11.63	11.45	7.00	0.630	24.0	0.0	*
16.02.2026	59.19	10.78	10.62	7.00	0.574	24.0	0.0	*
17.02.2026	59.38	11.31	11.12	7.00	0.608	24.0	0.0	*
18.02.2026	59.32	10.41	10.23	7.00	0.557	24.0	0.0	*
19.02.2026	58.94	10.73	10.56	7.00	0.571	24.0	0.0	*
20.02.2026	58.35	9.12	8.97	7.00	0.479	24.0	0.0	*
21.02.2026	58.87	10.04	9.88	7.00	0.534	24.0	0.0	*
22.02.2026	58.79	9.83	9.67	7.00	0.522	24.0	0.0	*
23.02.2026	59.27	12.33	12.15	7.00	0.661	24.0	0.0	*
24.02.2026	58.94	9.92	9.78	7.00	0.530	24.0	0.0	*
25.02.2026	59.11	10.12	9.96	7.00	0.540	24.0	0.0	*
26.02.2026	58.66	10.84	10.66	7.00	0.571	24.0	0.0	*
27.02.2026	58.86	10.58	10.40	7.00	0.559	24.0	0.0	*
28.02.2026	59.23	10.36	10.18	7.00	0.550	24.0	0.0	*
Средние:	59.08	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	294.47	289.73	---	15.696	672.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.01.2026	5502.45	5277.05	278.359	13883.0	445.0
28.02.2026	5796.92	5566.78	294.055	14555.0	445.0
Итого:	294.47	289.73	15.696	672.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____